

#207431#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Тихорецкая 43, Калининград  
4342  
8857  
ВКТ-7  
00261563  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2026 | 0,54        | 0,143        | 52,99      | 49,65      | 52,03   | 48,93   | 3,1       | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,7      | 7,48 | 0,98       | 0,1        | -9,4           |
| 25.01.2026 | 0,528       | 0,136        | 52,51      | 49,34      | 51,55   | 48,62   | 2,93      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,7      | 7,54 | 1,03       | 0,1        | -7,3           |
| 26.01.2026 | 0,47        | 0,088        | 52,02      | 49,88      | 51,06   | 49,16   | 1,9       | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 54,9      | 7,36 | 1,06       | 0,1        | -4,4           |
| 27.01.2026 | 0,488       | 0,109        | 52,81      | 50,31      | 51,85   | 49,59   | 2,26      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 55,1      | 7,23 | 1,01       | 0,1        | -3,8           |
| 28.01.2026 | 0,479       | 0,101        | 52,85      | 50,48      | 51,89   | 49,76   | 2,13      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 55,1      | 7,19 | 0,98       | 0,1        | -6             |
| 29.01.2026 | 0,506       | 0,12         | 53,17      | 50,38      | 52,21   | 49,66   | 2,55      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 55        | 7,26 | 0,93       | 0,1        | -9,7           |
| 30.01.2026 | 0,491       | 0,103        | 52,89      | 50,46      | 51,93   | 49,74   | 2,19      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,8      | 7,39 | 0,93       | 0,1        | -12,4          |
| 31.01.2026 | 0,493       | 0,099        | 51,64      | 49,22      | 50,68   | 48,5    | 2,18      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,5      | 7,67 | 0,93       | 0,1        | -13,8          |
| 01.02.2026 | 0,504       | 0,102        | 50,17      | 47,7       | 49,21   | 46,98   | 2,23      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,2      | 7,97 | 0,94       | 0,1        | -18,9          |
| 02.02.2026 | 0,544       | 0,131        | 52,06      | 48,9       | 51,1    | 48,18   | 2,92      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,3      | 7,9  | 0,94       | 0,1        | -20,1          |
| 03.02.2026 | 0,536       | 0,126        | 52,65      | 49,61      | 51,69   | 48,89   | 2,8       | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,4      | 7,79 | 0,93       | 0,1        | -18            |
| 04.02.2026 | 0,511       | 0,104        | 52,78      | 50,27      | 51,82   | 49,55   | 2,27      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,5      | 7,72 | 0,94       | 0,1        | -12,3          |
| 05.02.2026 | 0,485       | 0,091        | 52,64      | 50,46      | 51,68   | 49,74   | 1,94      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,7      | 7,54 | 0,97       | 0,1        | -7,6           |
| 06.02.2026 | 0,513       | 0,121        | 53,32      | 50,49      | 52,36   | 49,77   | 2,59      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,9      | 7,34 | 0,98       | 0,1        | -3,2           |
| 07.02.2026 | 0,484       | 0,101        | 52,32      | 49,93      | 51,36   | 49,21   | 2,15      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 55        | 7,27 | 0,96       | 0,1        | -3,3           |
| 08.02.2026 | 0,532       | 0,144        | 52,08      | 48,71      | 51,12   | 47,99   | 3,13      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 54,8      | 7,43 | 0,93       | 0,1        | -4,9           |
| 09.02.2026 | 0,486       | 0,102        | 52,36      | 49,94      | 51,4    | 49,22   | 2,18      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,9      | 7,34 | 0,93       | 0,1        | -12,1          |
| 10.02.2026 | 0,47        | 0,089        | 52,59      | 50,47      | 51,63   | 49,75   | 1,88      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 55        | 7,27 | 0,94       | 0,1        | -12,4          |
| 11.02.2026 | 0,501       | 0,124        | 52,97      | 50,11      | 52,01   | 49,39   | 2,62      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 55,1      | 7,17 | 0,95       | 0,1        | -3,8           |
| 12.02.2026 | 0,448       | 0,081        | 52,3       | 50,4       | 51,34   | 49,68   | 1,66      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 55,2      | 7,07 | 0,94       | 0,1        | -0,7           |
| 13.02.2026 | 0,48        | 0,11         | 53,05      | 50,54      | 52,09   | 49,82   | 2,27      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 55,2      | 7,08 | 0,93       | 0,1        | -1,2           |
| 14.02.2026 | 0,481       | 0,107        | 53         | 50,53      | 52,04   | 49,81   | 2,23      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 55,1      | 7,15 | 0,98       | 0,1        | -6,7           |
| 15.02.2026 | 0,481       | 0,103        | 52,46      | 50,03      | 51,5    | 49,31   | 2,19      | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 55,1      | 7,22 | 0,97       | 0,1        | -11,2          |
| 16.02.2026 | 0,51        | 0,127        | 53,2       | 50,31      | 52,24   | 49,59   | 2,65      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 55        | 7,26 | 0,96       | 0,1        | -              |
| 17.02.2026 | 0,462       | 0,082        | 52,32      | 50,39      | 51,36   | 49,67   | 1,69      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 54,9      | 7,3  | 1,04       | 0,1        | -              |
| Итого:     | 12,423      | 0            | 1313,15    | 1248,51    | 1289,15 | 1230,51 | 0         | 600         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 12,423      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2026 | 321,713  | 36599,29 | 34858,56 | 35915,48 | 34332,41 |
| 17.02.2026 | 334,136  | 37912,44 | 36107,07 | 37204,63 | 35562,92 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:11:43