

#282892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 8857  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261563  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,492	0,109	52,94	50,38	51,98	49,66	2,32	24	0	0	62,2	55	7,23	1,02	0,1	-
19.02.2026	0,486	0,109	53,15	50,65	52,19	49,93	2,26	24	0	0	62,3	55,1	7,17	1,01	0,1	-
20.02.2026	0,471	0,097	53,11	50,9	52,15	50,18	1,97	24	0	0	62,3	55,2	7,15	1,01	0,1	-
21.02.2026	0,521	0,137	53,58	50,39	52,62	49,67	2,95	24	0	0	62,3	55,1	7,17	0,99	0,1	-
22.02.2026	0,461	0,086	52,73	50,66	51,77	49,94	1,83	24	0	0	62,3	55,2	7,07	1,02	0,1	-
23.02.2026	0,461	0,09	52,33	50,24	51,37	49,52	1,85	24	0	0	62,3	55,1	7,14	1,01	0,1	-
24.02.2026	0,484	0,099	53,36	51	52,4	50,28	2,12	24	0	0	62,3	55,1	7,16	0,99	0,1	-
25.02.2026	0,485	0,089	54,44	52,31	53,48	51,59	1,89	24	0	0	62,3	55,1	7,23	1	0,1	-
26.02.2026	0,506	0,112	54,83	52,19	53,87	51,47	2,4	24	0	0	62,3	55,1	7,18	1,02	0,1	-
27.02.2026	0,485	0,099	54,43	52,15	53,47	51,43	2,04	24	0	0	62,3	55,2	7,13	1,02	0,1	-
28.02.2026	0,492	0,106	54,39	51,91	53,43	51,19	2,24	24	0	0	62,3	55,3	7,05	1	0,1	-
01.03.2026	0,486	0,101	53,94	51,54	52,98	50,82	2,16	24	0	0	62,3	55,2	7,13	1	0,1	-
02.03.2026	0,506	0,122	54,65	51,84	53,69	51,12	2,57	24	0	0	62,3	55,2	7,08	1,01	0,1	-
03.03.2026	0,476	0,092	54,13	51,96	53,17	51,24	1,93	24	0	0	62,3	55,2	7,09	1	0,1	-
04.03.2026	0,496	0,106	54,3	51,8	53,33	51,08	2,25	24	0	0	62,3	55,2	7,18	1,01	0,1	-
05.03.2026	0,491	0,1	54,26	51,91	53,3	51,19	2,11	24	0	0	62,3	55,1	7,19	1,02	0,1	-
06.03.2026	0,507	0,116	54,55	51,82	53,59	51,1	2,49	24	0	0	62,3	55,2	7,16	1,02	0,1	-
07.03.2026	0,47	0,086	53,51	51,49	52,55	50,77	1,78	24	0	0	62,4	55,2	7,2	1,03	0,1	-
08.03.2026	0,485	0,101	53,99	51,59	53,03	50,87	2,16	24	0	0	62,4	55,3	7,09	1,02	0,1	-
09.03.2026	0,471	0,091	53,5	51,33	52,54	50,61	1,93	24	0	0	62,4	55,3	7,06	1,02	0,1	-
10.03.2026	0,47	0,097	53,33	51,08	52,37	50,36	2,01	24	0	0	62,4	55,4	7,04	1,02	0,1	-
11.03.2026	0,458	0,089	53,05	50,97	52,09	50,25	1,84	24	0	0	62,4	55,4	6,97	1	0,1	-
12.03.2026	0,472	0,1	53,31	51,04	52,35	50,32	2,03	24	0	0	62,4	55,3	7,06	1	0,1	-
13.03.2026	0,459	0,083	53,48	51,5	52,52	50,78	1,74	24	0	0	62,4	55,4	7,01	1,01	0,1	-
14.03.2026	0,469	0,093	53,32	51,09	52,36	50,37	1,99	24	0	0	62,4	55,4	7,01	1,02	0,1	-
15.03.2026	0,46	0,084	52,84	50,84	51,88	50,12	1,76	24	0	0	62,4	55,2	7,12	1,02	0,1	-
16.03.2026	0,473	0,093	53,44	51,24	52,48	50,52	1,96	24	0	0	62,4	55,2	7,12	1,02	0,1	-
17.03.2026	0,49	0,106	52,4	49,85	51,44	49,13	2,31	24	0	0	62,3	55	7,31	1,01	0,1	-
18.03.2026	0,487	0,103	53,94	51,58	52,98	50,86	2,12	24	0	0	62,3	55,2	7,15	1,01	0,1	-
Итого:	13,97	0	1555,23	1487,25	1527,38	1466,37	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,97															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	334,136	37912,44	36107,07	37204,63	35562,92
18.03.2026	348,106	39467,67	37594,32	38732,01	37029,29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:52:49