

#143990#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/25г.-22/08/25г.

Абонент: _ 000 Мастер

Адрес: _ Тихорецкая,43

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00261563

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xF3D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2025	62,55	55,76	6,79	52,06	51,1	49,73	49,01	2,09	9,36	1,02	0,452	0,096	24	0	
23.07.2025	62,51	55,62	6,89	51,74	50,78	49,63	48,91	1,87	9,36	1,01	0,444	0,087	24	0	
24.07.2025	62,48	55,53	6,95	51,51	50,55	49,52	48,8	1,75	9,36	1,01	0,44	0,079	24	0	
25.07.2025	62,52	55,67	6,85	50,99	50,03	48,98	48,26	1,77	9,36	1,01	0,435	0,083	24	0	
26.07.2025	62,53	55,69	6,84	51,21	50,25	49,58	48,86	1,39	9,36	1,01	0,418	0,062	24	0	
27.07.2025	62,55	55,67	6,88	51,35	50,39	49,27	48,55	1,84	9,36	1,02	0,439	0,089	24	0	
28.07.2025	62,54	55,36	7,18	51,09	50,13	49,06	48,34	1,79	9,36	1,01	0,452	0,086	24	0	
29.07.2025	62,51	55,45	7,06	51,2	50,24	49,01	48,29	1,95	9,34	1,01	0,454	0,09	24	0	
30.07.2025	62,51	55,35	7,16	50,99	50,03	48,91	48,19	1,84	9,34	1,01	0,451	0,085	24	0	
31.07.2025	62,49	55,37	7,12	50,96	50	48,78	48,06	1,94	9,35	1,01	0,451	0,091	24	0	
01.08.2025	62,5	55,37	7,13	50,46	49,5	48,68	47,96	1,54	9,32	1,01	0,432	0,073	24	0	
02.08.2025	62,5	55,39	7,11	50,48	49,52	48,72	48	1,52	9,34	1,01	0,43	0,074	24	0	
03.08.2025	62,52	55,41	7,11	50,83	49,87	48,43	47,71	2,16	9,34	1,01	0,462	0,101	24	0	
04.08.2025	62,51	55,23	7,28	50,57	49,61	48,68	47,96	1,65	9,35	1,01	0,445	0,077	24	0	
05.08.2025	62,47	55,3	7,17	50,41	49,46	48,46	47,74	1,72	9,63	1,01	0,442	0,08	24	0	
06.08.2025	62,42	55,09	7,33	50,06	49,1	48,27	47,55	1,55	9,49	1,01	0,44	0,07	24	0	
07.08.2025	62,05	54,74	7,31	27,25	26,74	25,84	25,46	1,28	9,29	1,3	0,257	0,051	24	0	*
08.08.2025	62,52	56,1	6,42	54,98	54,01	52,46	51,74	2,27	9,35	1,04	0,462	0,108	24	0	
09.08.2025	62,39	55,91	6,48	54,3	53,34	52,45	51,73	1,61	9,67	1,03	0,43	0,077	24	0	
10.08.2025	62,31	55,88	6,43	53,85	52,89	52,14	51,42	1,47	9,64	1,03	0,417	0,073	24	0	
11.08.2025	62,52	56	6,52	54,11	53,15	52,01	51,29	1,86	9,93	1,02	0,442	0,089	24	0	
12.08.2025	62,53	55,78	6,75	52,47	51,53	51,55	50,83	0,7	9,89	1,02	0,388	0,04	24	0	
13.08.2025	62,53	56,18	6,35	53,78	52,82	51,75	51,03	1,79	9,92	1,02	0,427	0,085	24	0	
14.08.2025	62,55	56,32	6,23	53,83	52,87	51,58	50,86	2,01	9,95	1,02	0,435	0,093	24	0	
15.08.2025	62,57	56,43	6,14	53,52	52,56	51,42	50,7	1,86	9,93	1,02	0,419	0,086	24	0	
16.08.2025	62,56	56,43	6,13	53,06	52,1	50,78	50,06	2,04	9,79	1,02	0,426	0,098	24	0	
17.08.2025	62,49	56,07	6,42	51,31	50,35	49,62	48,9	1,45	9,8	1,01	0,402	0,068	24	0	
18.08.2025	62,48	56,13	6,35	51,79	50,83	49,43	48,71	2,12	10,03	1,01	0,432	0,099	24	0	
19.08.2025	62,5	56,11	6,39	51,64	50,68	49,37	48,65	2,03	9,99	1,02	0,425	0,094	24	0	
20.08.2025	62,51	56	6,51	51,44	50,48	49,31	48,59	1,89	9,78	1,02	0,425	0,087	24	0	
21.08.2025	62,45	55,95	6,5	52,04	51,08	49,15	48,43	2,65	9,89	1,02	0,468	0,122	24	0	
22.08.2025	62,45	55,9	6,55	51,72	50,76	49	48,28	2,48	9,83	1,02	0,457	0,117	24	0	
Итого:				1637	1606,75	1571,5	1548,87	57,88			13,799	2,71	768	0	
Средние:	62,48	55,72	6,76						9,58	1,02					


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2524:00	26970,17	26448,66	25672,17	25271,06	1177,6	237,592	54,392	12383	373
22/08/2524:00	28607,17	28055,41	27243,74	26819,93	1235,48	251,391	57,102	13151	373
Итого:	1637	1606,75	1571,57	1548,87	57,88	13,799	2,71	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13534ч

Представитель абонента (для ООО Мастер) Представитель теплоснабж.организации



проверено с сачет