

#147759#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00261563	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	263,443	251,838	11.605

Подпись исполнителя



#147151#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 8857
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261563
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,425	0,093	50,89	48,69	49,98	47,99	1,99	24	0	0	61,3	54,8	6,51	0,9	0,15
25.08.2025	-	0,129	0,045	48,48	46,55	48,18	46,24	1,94	24	0	1	34,7	33,1	1,57	0,89	0,1
26.08.2025	-	0,094	0,041	49,74	47,54	49,5	47,3	2,2	24	0	0	29,5	28,6	0,83	0,89	0,1
27.08.2025	-	0,034	0,022	49,02	47,53	48,95	47,44	1,51	24	0	0	23,9	23,8	0,11	0,89	0,1
28.08.2025	-	0,022	0,02	48,77	47,42	48,77	47,4	1,37	24	0	0	22,2	22,3	-0,09	0,89	0,1
29.08.2025	-	0,01	0,013	48,42	47,41	48,42	47,41	1,01	24	0	0	21,7	21,9	-0,2	0,9	0,1
30.08.2025	-	0,066	0,021	48,46	47,39	48,36	47,31	1,05	24	0	0	25,8	24,9	0,84	1,03	0,12
31.08.2025	-	0,446	0,099	50,8	48,4	49,9	47,7	2,2	24	0	0	60,6	53,9	6,72	1,03	0,11
01.09.2025	-	0,442	0,099	48,87	46,58	48,01	45,87	2,14	24	0	0	62,2	55,2	7,03	1,01	0,11
02.09.2025	-	0,443	0,11	47,08	44,65	46,32	43,93	2,39	24	0	0	62,1	55,1	7,04	0,99	0,11
03.09.2025	-	0,44	0,107	46,84	44,45	46,1	43,74	2,36	24	0	0	62,2	55,2	7,03	0,99	0,11
04.09.2025	-	0,444	0,105	47,53	45,16	46,75	44,45	2,3	24	0	0	62,2	55,1	7,11	1	0,1
05.09.2025	-	0,442	0,105	48,14	45,72	47,27	45	2,27	24	0	0	62,4	55,4	6,97	0,98	0,1
06.09.2025	-	0,443	0,103	48,09	45,71	47,22	44,99	2,23	24	0	0	62,4	55,4	6,99	0,98	0,1
07.09.2025	-	0,456	0,109	48,08	45,56	47,24	44,86	2,38	24	0	0	62,1	54,9	7,19	0,99	0,1
08.09.2025	-	0,457	0,111	48,22	45,61	47,33	44,89	2,44	24	0	0	62,3	55,3	7,05	0,98	0,1
09.09.2025	-	0,442	0,102	48,08	45,71	47,21	44,99	2,22	24	0	0	62,4	55,3	7,08	0,97	0,1
10.09.2025	-	0,438	0,097	47,83	45,62	46,99	44,9	2,09	24	0	0	62,4	55,3	7,12	0,98	0,1
11.09.2025	-	0,478	0,127	48,08	45,13	47,24	44,42	2,82	24	0	0	62,3	55,1	7,2	0,98	0,1
12.09.2025	-	0,439	0,096	47,44	45,26	46,66	44,54	2,12	24	0	0	62,2	55,1	7,18	0,98	0,1
13.09.2025	-	0,438	0,091	47,32	45,27	46,56	44,55	2,01	24	0	0	62,2	54,9	7,24	0,97	0,1
14.09.2025	-	0,457	0,11	47,51	44,98	46,77	44,28	2,49	24	0	0	61,8	54,6	7,16	0,98	0,1
15.09.2025	-	0,468	0,117	47,51	44,84	46,72	44,14	2,58	24	0	0	62	54,7	7,31	0,97	0,1
16.09.2025	-	0,444	0,097	47,22	45,06	46,47	44,34	2,13	24	0	0	62	54,7	7,32	0,96	0,1
17.09.2025	-	0,47	0,116	47,63	44,94	46,86	44,26	2,6	24	0	0	61,8	54,4	7,37	0,98	0,1
18.09.2025	-	0,463	0,109	47,46	44,96	46,73	44,27	2,46	24	0	0	61,8	54,4	7,4	0,97	0,1
19.09.2025	-	0,462	0,108	47,4	44,94	46,63	44,23	2,4	24	0	0	61,8	54,4	7,41	0,99	0,1
20.09.2025	-	0,455	0,109	47,42	44,96	46,66	44,24	2,42	24	0	0	61,8	54,6	7,24	0,98	0,1
21.09.2025	-	0,431	0,093	47,09	45,01	46,36	44,29	2,07	24	0	0	61,9	54,8	7,12	0,97	0,1
22.09.2025	-	0,476	0,126	47,62	44,68	46,83	43,99	2,84	24	0	0	61,9	54,6	7,28	0,97	0,1
23.09.2025	-	0,451	0,099	47,2	44,89	46,46	44,21	2,25	24	0	0	61,7	54,4	7,33	0,98	0,1
Итого:	-	11,605	2,8	1490,24	1420,62	1469,45	1402,17	67,28	744	0	-	55,08	49,23	5,85	0,97	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	251,838	28658,46	27292,62	28105,74	26868,09
23.09.2025	263,443	30148,7	28713,24	29575,19	28270,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения