

#162801#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград
4342
8857
ВКТ-7
00261563
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,481	0,103	47,79	45,39	46,99	44,72	2,27	24	0	0	61,8	53,9	7,85	0,98	0,1	-
25.09.2025	0,481	0,1	47,93	45,55	47,14	44,86	2,28	24	0	0	61,7	53,8	7,93	0,97	0,1	-
26.09.2025	0,464	0,078	47,35	45,49	46,61	44,81	1,8	24	0	0	61,7	53,6	8,09	0,98	0,1	-
27.09.2025	0,484	0,095	47,52	45,14	46,79	44,55	2,24	24	0	0	61,4	53,3	8,08	0,97	0,1	-
28.09.2025	0,47	0,088	47,27	45,11	46,54	44,51	2,03	24	0	0	61,1	53,1	8,02	0,97	0,1	-
29.09.2025	0,484	0,096	47,16	44,83	46,44	44,25	2,19	24	0	0	61,2	53,1	8,17	0,97	0,1	-
30.09.2025	0,49	0,1	47,23	44,72	46,51	44,18	2,33	24	0	0	61	52,8	8,12	0,97	0,1	-
01.10.2025	0,51	0,122	47,21	44,21	46,48	43,67	2,81	24	0	0	60,9	52,6	8,22	0,95	0,1	-
02.10.2025	0,478	0,113	47	44,12	46,28	43,59	2,69	24	0	0	59,3	51,6	7,7	0,97	0,1	-
03.10.2025	0,411	0,072	46,22	44,41	45,5	43,9	1,6	24	0	0	58,8	51,4	7,4	0,97	0,11	-
04.10.2025	0,464	0,103	46,79	44,24	46,07	43,7	2,37	24	0	0	60,5	52,8	7,7	0,97	0,1	-
05.10.2025	0,468	0,113	46,89	44,12	46,17	43,56	2,61	24	0	0	60,3	52,8	7,51	0,97	0,1	-
06.10.2025	0,442	0,089	46,35	44,15	45,63	43,57	2,06	24	0	0	60,8	53,2	7,57	0,97	0,1	-
07.10.2025	0,472	0,121	46,84	43,96	46,12	43,38	2,74	24	0	0	60,5	53,1	7,44	0,97	0,1	-
08.10.2025	0,448	0,099	46,48	44,07	45,76	43,48	2,28	24	0	0	60,8	53,3	7,45	0,96	0,11	-
09.10.2025	0,391	0,084	40,59	38,52	39,96	38	1,96	21	3	1	60,9	53,4	7,48	0,97	0,1	-
10.10.2025	0,447	0,095	46,28	43,94	45,55	43,36	2,19	24	0	0	60,9	53,4	7,48	0,98	0,1	-
11.10.2025	0,47	0,121	46,52	43,63	45,8	43,08	2,72	24	0	0	60,8	53,3	7,47	0,96	0,1	-
12.10.2025	0,453	0,109	46,25	43,56	45,53	43	2,53	24	0	0	60,1	52,8	7,32	0,97	0,1	-
13.10.2025	0,46	0,116	46,33	43,4	45,61	42,87	2,74	24	0	0	60,1	52,8	7,31	0,97	0,1	-
14.10.2025	0,437	0,097	45,98	43,53	45,26	43	2,26	24	0	0	60,1	52,7	7,33	0,97	0,1	-
15.10.2025	0,431	0,091	45,5	43,24	44,78	42,71	2,07	24	0	0	60,2	52,7	7,42	0,97	0,1	-
16.10.2025	0,431	0,088	44,74	42,45	44,02	41,9	2,12	24	0	0	60,3	52,8	7,51	0,97	0,1	-
17.10.2025	0,416	0,082	43,42	41,3	42,7	40,82	1,88	24	0	0	60,2	52,6	7,69	0,96	0,1	-
18.10.2025	0,426	0,093	44,03	41,5	43,31	41,02	2,29	24	0	0	59,1	51,7	7,42	0,95	0,1	-
19.10.2025	0,431	0,104	44,28	41,47	43,56	40,99	2,57	24	0	0	58,4	51,2	7,23	0,96	0,1	-
20.10.2025	0,399	0,086	44,34	42,06	43,64	41,58	2,06	24	0	0	57,4	50,4	7	0,97	0,1	-
21.10.2025	0,439	0,107	50,75	48	49,94	47,38	2,56	24	0	0	58	51,6	6,42	0,98	0,11	-
22.10.2025	0,464	0,118	54,53	51,73	53,63	51,01	2,62	24	0	0	59,4	53	6,35	0,97	0,11	-
23.10.2025	0,429	0,094	53,12	50,92	52,21	50,23	1,98	24	0	0	60,3	53,9	6,4	0,97	0,11	-
Итого:	13,571	0	1402,69	1328,76	1380,53	1311,68	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,571															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	263,443	30148,7	28713,24	29575,19	28270,26
23.10.2025	277,014	31551,39	30042	30955,72	29581,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 13:05:44