

#166205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 43, Калининград

4342

8857

ВКТ-7

00261563

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,452	0,099	56,17	53,8	55,21	53,08	2,13	24	0	0	60,5	54,2	6,3	0,96	0,1	-
25.10.2025	0,457	0,11	56,32	53,62	55,36	52,9	2,46	24	0	0	59,8	53,7	6,14	0,92	0,11	-
26.10.2025	0,393	0,09	49,06	46,81	48,24	46,18	2,06	21	3	1	58,8	52,8	6,07	0,95	0,1	-
27.10.2025	0,421	0,081	55,39	53,35	54,44	52,63	1,81	24	0	0	59,3	53,2	6,12	0,95	0,1	-
28.10.2025	0,439	0,093	55,49	53,15	54,57	52,43	2,14	24	0	0	59,4	53,2	6,17	1	0,1	-
29.10.2025	0,494	0,121	55,68	52,81	54,72	52,09	2,63	24	0	0	61,3	54,6	6,68	0,99	0,1	-
30.10.2025	0,507	0,12	56,91	54,15	55,95	53,43	2,52	24	0	0	62,5	55,7	6,79	1	0,1	-
31.10.2025	0,478	0,097	56,67	54,46	55,71	53,74	1,97	24	0	0	62,5	55,6	6,82	1,01	0,1	-
01.11.2025	0,473	0,092	56,32	54,15	55,36	53,43	1,93	24	0	0	62,4	55,7	6,78	1,02	0,1	-
02.11.2025	0,48	0,095	56,07	53,72	55,11	53	2,11	24	0	0	62,5	55,7	6,76	1,01	0,1	-
03.11.2025	0,484	0,107	56,06	53,52	55,1	52,8	2,3	24	0	0	62,5	55,8	6,68	1,01	0,1	-
04.11.2025	0,49	0,113	55,85	53,21	54,89	52,49	2,4	24	0	0	62,5	55,8	6,72	1,01	0,1	-
05.11.2025	0,488	0,11	55,61	52,98	54,65	52,26	2,39	24	0	0	62,5	55,7	6,73	1,01	0,1	-
06.11.2025	0,476	0,102	55,46	53,04	54,5	52,32	2,18	24	0	0	62,5	55,8	6,72	1	0,1	-
07.11.2025	0,49	0,114	55,27	52,69	54,31	51,97	2,34	24	0	0	62,5	55,6	6,81	1	0,1	-
08.11.2025	0,465	0,084	54,67	52,6	53,71	51,88	1,83	24	0	0	62,4	55,5	6,91	1,01	0,1	-
09.11.2025	0,491	0,105	55,11	52,55	54,15	51,83	2,32	24	0	0	62,4	55,6	6,88	1,01	0,1	-
10.11.2025	0,502	0,124	55,23	52,38	54,27	51,66	2,61	24	0	0	62,4	55,5	6,88	1,01	0,1	-
11.11.2025	0,505	0,125	55,29	52,37	54,33	51,65	2,68	24	0	0	62,4	55,6	6,85	1,01	0,1	-
12.11.2025	0,515	0,132	55,4	52,34	54,44	51,62	2,82	24	0	0	62,4	55,6	6,86	1,02	0,1	-
13.11.2025	0,511	0,129	55,32	52,3	54,36	51,58	2,78	24	0	0	62,4	55,6	6,84	1,01	0,1	-
14.11.2025	0,485	0,106	54,82	52,29	53,86	51,57	2,29	24	0	0	62,4	55,6	6,85	1,01	0,1	-
15.11.2025	0,494	0,116	54,71	52,02	53,75	51,3	2,45	24	0	0	62,4	55,5	6,91	1,01	0,1	-
16.11.2025	0,515	0,129	55,17	52,1	54,21	51,38	2,83	24	0	0	62,4	55,5	6,94	0,99	0,1	-
17.11.2025	0,528	0,142	55,24	51,95	54,27	51,23	3,04	24	0	0	62,4	55,4	6,98	1	0,1	-
18.11.2025	0,511	0,121	54,77	51,91	53,81	51,19	2,62	24	0	0	62,4	55,3	7,07	1	0,1	-
19.11.2025	0,519	0,121	54,72	51,84	53,76	51,12	2,64	24	0	0	62,4	55,2	7,18	1	0,1	-
20.11.2025	0,504	0,11	54,53	51,86	53,57	51,14	2,43	24	0	0	62,4	55,2	7,15	1,01	0,1	-
21.11.2025	0,517	0,121	55,14	52,3	54,18	51,58	2,6	24	0	0	62,4	55,3	7,12	1,02	0,1	-
22.11.2025	0,499	0,105	55,01	52,51	54,05	51,79	2,26	24	0	0	62,4	55,3	7,11	1,01	0,1	-
23.11.2025	0,481	0,128	52,53	49,5	51,6	48,81	2,79	24	0	0	62,4	55,7	6,67	1	0,1	-
Итого:	15,064	0	1709,99	1628,28	1680,44	1606,08	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,064															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	277,014	31551,39	30042	30955,72	29581,94
23.11.2025	292,078	33261,38	31670,28	32636,16	31188,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 10:36:35