

#193886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград
4342
8857
ВКТ-7
00261563
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,505	0,119	55,23	52,45	54,27	51,73	2,54	24	0	0	62,4	55,4	6,96	1,01	0,1	-6,3
25.12.2025	0,498	0,11	54,91	52,3	53,95	51,58	2,37	24	0	0	62,4	55,4	7,02	0,99	0,1	-5,6
26.12.2025	0,493	0,11	54,89	52,28	53,93	51,56	2,37	24	0	0	62,3	55,4	6,98	0,96	0,1	4,4
27.12.2025	0,477	0,093	54,33	52,14	53,37	51,42	1,95	24	0	0	62,4	55,3	7,07	1	0,1	5,4
28.12.2025	0,523	0,127	54,89	51,9	53,93	51,18	2,75	24	0	0	62,3	55,1	7,21	1,01	0,1	3,8
29.12.2025	0,508	0,12	54,76	51,98	53,8	51,26	2,54	24	0	0	62,3	55,2	7,09	1	0,1	2,5
30.12.2025	0,53	0,14	54,9	51,68	53,94	50,96	2,98	24	0	0	62,3	55,2	7,14	1,01	0,1	-1,1
31.12.2025	0,533	0,139	53,98	50,66	53,02	49,94	3,08	24	0	0	62,3	55,2	7,18	1,01	0,1	-4,2
01.01.2026	0,457	0,074	53,79	52,02	52,83	51,3	1,53	24	0	0	62,3	55,2	7,11	1,01	0,1	-5,2
02.01.2026	0,477	0,088	54,08	51,92	53,12	51,2	1,92	24	0	0	62,4	55,2	7,11	1	0,1	1,2
03.01.2026	0,465	0,082	53,85	51,84	52,89	51,12	1,77	24	0	0	62,3	55,2	7,11	1	0,1	-0,6
04.01.2026	0,47	0,085	53,74	51,7	52,78	50,98	1,8	24	0	0	62,3	55,2	7,17	0,97	0,1	-4
05.01.2026	0,488	0,095	54,06	51,72	53,1	51	2,1	24	0	0	62,3	55,1	7,2	1	0,1	-3
06.01.2026	0,489	0,105	53,78	51,31	52,82	50,59	2,23	24	0	0	62,3	55,2	7,15	0,99	0,1	-5,5
07.01.2026	0,468	0,091	53,71	51,59	52,75	50,87	1,88	24	0	0	62,3	55,2	7,1	1	0,1	-7,8
08.01.2026	0,491	0,11	53,73	51,2	52,77	50,48	2,29	24	0	0	62,3	55,1	7,19	1	0,1	-11
09.01.2026	0,473	0,094	53,29	51,07	52,33	50,35	1,98	24	0	0	62,2	55,1	7,17	1	0,1	-9,6
10.01.2026	0,464	0,083	52,92	50,96	51,96	50,24	1,72	24	0	0	62,2	55	7,21	1	0,1	-5,2
11.01.2026	0,481	0,102	53,12	50,69	52,16	49,97	2,19	24	0	0	62,3	55,1	7,16	1	0,1	-5,2
12.01.2026	0,533	0,145	53,98	50,61	53,02	49,89	3,13	24	0	0	62,3	55	7,21	1	0,1	-
13.01.2026	0,483	0,102	53,3	50,95	52,34	50,23	2,11	24	0	0	62,3	55,1	7,22	0,98	0,1	-
14.01.2026	0,478	0,093	52,96	50,73	52	50,01	1,99	24	0	0	62,2	54,9	7,29	1	0,1	-
15.01.2026	0,479	0,094	52,79	50,53	51,83	49,81	2,02	24	0	0	62,3	55	7,28	0,98	0,1	-
16.01.2026	0,483	0,094	52,75	50,48	51,79	49,76	2,03	24	0	0	62,2	54,9	7,35	1,01	0,1	-
17.01.2026	0,469	0,083	52,38	50,41	51,42	49,69	1,73	24	0	0	62,2	54,8	7,39	0,99	0,1	-
18.01.2026	0,476	0,087	52,27	50,22	51,31	49,5	1,81	24	0	0	62,2	54,8	7,46	1,01	0,1	-
19.01.2026	0,482	0,094	52,59	50,41	51,63	49,69	1,94	24	0	0	62,2	54,8	7,42	1,01	0,1	-
20.01.2026	0,534	0,137	53,59	50,39	52,63	49,67	2,96	24	0	0	62,3	54,9	7,42	1	0,1	-
21.01.2026	0,464	0,081	52,4	50,48	51,44	49,76	1,68	24	0	0	62,3	54,9	7,34	0,96	0,1	-
22.01.2026	0,501	0,113	52,8	50,25	51,84	49,53	2,31	24	0	0	62,2	54,8	7,42	1	0,1	-
23.01.2026	0,515	0,125	52,89	50,01	51,93	49,29	2,64	24	0	0	62,2	54,8	7,44	0,99	0,1	-
Итого:	15,187	0	1662,66	1586,88	1632,9	1564,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,187															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	306,526	34936,63	33271,68	34282,58	32767,85
23.01.2026	321,713	36599,29	34858,56	35915,48	34332,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:56:19