

#135109#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/06/25г.-21/07/25г.

Абонент: Историко-худ.музей

Адрес: Клиническая,21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00220065

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3АС6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.2025	58,45	52,34	6,11	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	
22.06.2025	58,96	52,98	5,98	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	
23.06.2025	58,66	52,31	6,35	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	
24.06.2025	58,73	51,91	6,82	0,01	0,01	0	0	0	0,01	7	7	0	24	0	
25.06.2025	37,53	36,25	1,28	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.06.2025	23,99	23,77	0,22	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.06.2025	23,36	23,08	0,28	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.06.2025	22,95	23,05	-0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.06.2025	22,76	22,66	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.06.2025	22,62	22,43	0,19	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.07.2025	22,41	22,25	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
02.07.2025	22,18	22,01	0,17	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
03.07.2025	22,31	22,18	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
04.07.2025	21,99	21,87	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
05.07.2025	21,65	21,55	0,1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
06.07.2025	21,73	21,61	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
07.07.2025	21,88	21,75	0,13	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
08.07.2025	43,87	39,18	4,69	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	
09.07.2025	60,07	53,84	6,23	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	
10.07.2025	49,59	45,62	3,97	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	
11.07.2025	25,16	23,74	1,42	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
12.07.2025	22,67	22,37	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
13.07.2025	22,22	22,06	0,16	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
14.07.2025	22,18	22,03	0,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
15.07.2025	22,13	21,99	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
16.07.2025	21,99	21,85	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
17.07.2025	21,85	21,71	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
18.07.2025	21,8	21,66	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
19.07.2025	21,83	21,69	0,14	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
20.07.2025	21,93	21,81	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
21.07.2025	21,99	21,87	0,12	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
Итого:				0,01	0,01	0	0	0	0,01			0	744	0	
Средние:	30,36	28,88	1,48							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/06/2524:00	128659,84	125499,44	91215,19	89801,9	0	35697,54	2145,841	25044	3
21/07/2524:00	128659,85	125499,45	91215,19	89801,9	0	35697,55	2145,841	25788	3
Итого:	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.

Время работы прибора после

Представитель абонента

