

#148919#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 12.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК
Университетская 2а, Калининград (блиндаж)
4056

Заводской номер счётчика 20118919	Показания прибора, ГДж 12.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	753,704	742,663	11.041	2.637

Подпись исполнителя



04 13.10.25 №6



#148918#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 12.10.2025.

Номер абонента 4056
 Порядковый номер 9450
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20118919
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 14.10.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,049	0	1,756	0	0	1,738	0	0	24	0	47,5	40,8	0,43	0,39
22.09.2025	-	0,052	0	1,718	0	0	1,701	0	0	24	0	46,8	39,4	0,42	0,39
23.09.2025	-	0,175	0	4,628	0	0	4,549	0	0	24	0	60,6	51,4	0,42	0,39
24.09.2025	-	0,174	0	7,985	0	0	7,834	0	0	24	0	64,4	59,1	0,42	0,4
25.09.2025	-	0,292	0	9,3	0	0	9,121	0	0	24	0	65	57,4	0,42	0,4
26.09.2025	-	0,454	0	8,825	0	0	8,658	0	0	24	0	64,4	51,9	0,42	0,39
27.09.2025	-	0,463	0	8,902	0	0	8,73	0	0	24	0	65,1	52,4	0,42	0,4
28.09.2025	-	0,434	0	8,601	0	0	8,437	0	0	24	0	64,6	52,3	0,42	0,39
29.09.2025	-	0,464	0	8,233	0	0	8,08	0	0	24	0	64	50,3	0,41	0,39
30.09.2025	-	0,46	0	7,693	0	0	7,553	0	0	24	0	63	48,5	0,41	0,39
01.10.2025	-	0,411	0	7,916	0	0	7,766	0	0	24	0	64,2	51,6	0,33	0,31
02.10.2025	-	0,923	0	23,256	0	0	22,778	0	0	24	0	67,2	57,6	0,33	0,26
03.10.2025	-	0,773	0	16,247	0	0	15,924	0	0	24	0	66,1	54,5	0,39	0,32
04.10.2025	-	0,863	0	21,706	0	0	21,265	0	0	24	0	67	57,3	0,4	0,33
05.10.2025	-	0,756	0	21,805	0	0	21,362	0	0	24	0	67	58,6	0,4	0,33
06.10.2025	-	0,709	0	19,137	0	0	18,75	0	0	24	0	66,7	57,7	0,41	0,33
07.10.2025	-	0,652	0	13,924	0	0	13,65	0	0	24	0	65,9	54,5	0,41	0,31
08.10.2025	-	0,58	0	11,207	0	0	10,994	0	0	24	0	64,6	52	0,41	0,3
09.10.2025	-	0,583	0	11,281	0	0	11,067	0	0	24	0	64,3	51,8	0,41	0,3
10.10.2025	-	0,593	0	11,134	0	0	10,923	0	0	24	0	64,5	51,6	0,41	0,3
11.10.2025	-	0,585	0	11,359	0	0	11,141	0	0	24	0	65	52,5	0,41	0,3
12.10.2025	-	0,597	0	11,2	0	0	10,985	0	0	24	0	64,8	51,8	0,41	0,3
Итого:	-	11,042	0	247,813	0	0	243,006	0	0	528	0	63,3	52,5	0,4	0,35

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 528 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	742,663	14165,374	0	0	13874,797	0	0	32005	23
12.10.2025	753,704	14413,187	0	0	14117,804	0	0	32533	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____