

#207429#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ленинский пр-т 39а-45а, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7044
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3967
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,212	0	165,701	0	0	160,383	0	0	24	0	18432	0	86,5	60,1	70	0,33	0,24	0	-9,4
25.01.2026	3,864	0	137,751	0	0	133,436	0	0	24	0	18432	0	85,3	56,3	70	0,35	0,24	0	-7,3
26.01.2026	3,547	0	128,706	0	0	124,918	0	0	24	0	18432	0	82,3	54	70	0,36	0,24	0	-4,4
27.01.2026	3,523	0	127,911	0	0	124,192	0	0	24	0	18432	0	81,8	53,5	70	0,36	0,24	0	-3,8
28.01.2026	3,764	0	143,181	0	0	138,897	0	0	24	0	18432	0	83,1	56	70	0,35	0,24	0	-6
29.01.2026	4,124	0	157,956	0	0	152,895	0	0	24	0	18432	0	86,4	59,4	70	0,33	0,24	0	-9,7
30.01.2026	4,461	0	182,115	0	0	176,06	0	0	24	0	18432	0	88,3	62,9	70	0,32	0,24	0	-12,4
31.01.2026	4,621	0	193,655	0	0	187,166	0	0	24	0	18432	0	88,7	63,9	70	0,31	0,25	0	-13,8
01.02.2026	4,938	0	224,1	0	0	216,391	0	0	24	0	18432	0	90	67,2	70	0,3	0,25	0	-18,9
02.02.2026	4,92	0	213,09	0	0	205,628	0	0	24	0	18432	0	91	66,8	70	0,3	0,25	0	-20,1
03.02.2026	4,55	0	170,056	0	0	164,077	0	0	24	0	18432	0	91,2	63,1	70	0,32	0,24	0	-18
04.02.2026	4,493	0	165,001	0	0	159,298	0	0	24	0	18432	0	90,3	61,8	70	0,33	0,24	0	-12,3
05.02.2026	3,941	0	128,651	0	0	124,378	0	0	24	0	18432	0	88,2	56,5	70	0,35	0,24	0	-7,6
06.02.2026	3,534	0	115,501	0	0	111,969	0	0	24	0	18432	0	84,1	52,7	70	0,36	0,24	0	-3,2
07.02.2026	3,486	0	121,621	0	0	118,042	0	0	24	0	18432	0	82,3	52,8	70	0,36	0,24	0	-3,3
08.02.2026	3,75	0	138,321	0	0	134,134	0	0	24	0	18432	0	83,6	55,3	70	0,35	0,24	0	-4,9
09.02.2026	4,216	0	164,436	0	0	159,055	0	0	24	0	18432	0	87,4	60,9	70	0,33	0,24	0	-12,1
10.02.2026	4,052	0	151,916	0	0	147,023	0	0	24	0	18432	0	86,6	59	70	0,33	0,24	0	-12,4
11.02.2026	3,358	0	114,681	0	0	111,304	0	0	24	0	18432	0	82,3	52	70	0,36	0,24	0	-3,8
12.02.2026	3,137	0	113,821	0	0	110,745	0	0	24	0	18432	0	78,5	50,2	70	0,36	0,24	0	-0,7
13.02.2026	3,319	0	122,326	0	0	118,928	0	0	24	0	18432	0	79,7	51,8	70	0,36	0,24	0	-1,2
14.02.2026	3,746	0	136,311	0	0	132,189	0	0	24	0	18432	0	83,6	55,3	70	0,35	0,24	0	-6,7
15.02.2026	4,109	0	144,876	0	0	140,064	0	0	24	0	18432	0	88,2	58,8	70	0,34	0,24	0	-11,2
16.02.2026	4,28	0	152,106	0	0	146,824	0	0	24	0	18432	0	90,5	61,1	70	0,34	0,24	0	-
17.02.2026	4,224	0	149,941	0	0	144,819	0	0	24	0	18432	0	89,6	60,3	70	0,34	0,24	0	-
Итого:	100,169	0	3763,731	0	0	3642,815	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,169																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	408,648	31175,338	0	0,14	30446,992	0	0,137	6792,5	767,57	180,88	0,43
17.02.2026	508,817	34939,066	0	0,14	34089,809	0	0,137	7392,5	1367,57	180,88	0,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:20:37