

#207362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АГАТ, ООО
Ольштынская 1, Калининград
2777
9252
ТВ7 (ASCII)
16035777
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	6,143	0	79,464	0	0	76,984	0	0	24	0	85,1	66	0,37	0,3	-10,9
22.01.2026	7,072	0	85,293	0	0	82,615	0	0	24	0	85,4	65	0,37	0,3	-12,2
23.01.2026	6,156	0	74,52	0	0	72,218	0	0	24	0	84,6	64,3	0,37	0,3	-11,6
24.01.2026	6,203	0	79,559	0	0	77,121	0	0	24	0	84,2	65	0,37	0,3	-8,3
25.01.2026	5,926	0	76,392	0	0	74,089	0	0	24	0	83,5	64,4	0,37	0,3	-9,4
26.01.2026	5,62	0	71,275	0	0	69,24	0	0	24	0	80,9	61,6	0,37	0,3	-7,3
27.01.2026	5,502	0	80,59	0	0	78,303	0	0	24	0	80,6	63,9	0,38	0,3	-4,4
28.01.2026	5,591	0	82,107	0	0	79,739	0	0	24	0	81,4	64,6	0,38	0,3	-3,8
29.01.2026	6,787	0	81,959	0	0	79,416	0	0	24	0	84,8	64,5	0,37	0,3	-6
30.01.2026	6,635	0	81,064	0	0	78,497	0	0	24	0	85,8	65,7	0,36	0,3	-9,7
31.01.2026	6,791	0	84,433	0	0	81,731	0	0	24	0	86,3	66,5	0,38	0,3	-12,4
01.02.2026	8,078	0	94,969	0	0	91,871	0	0	24	0	87,3	66,4	0,38	0,31	-13,8
02.02.2026	7,861	0	90,188	0	0	87,156	0	0	24	0	88,8	67,3	0,38	0,31	-18,9
03.02.2026	7,185	0	85,026	0	0	82,139	0	0	24	0	89,4	68,6	0,39	0,31	-20,1
04.02.2026	6,83	0	83,484	0	0	80,674	0	0	24	0	88,9	68,7	0,4	0,31	-18
05.02.2026	6,277	0	72,674	0	0	70,339	0	0	24	0	86,5	65,3	0,41	0,31	-12,3
06.02.2026	5,73	0	79,209	0	0,28	76,82	0	0,273	24	0	83,5	66	0,42	0,31	-7,6
07.02.2026	5,473	0,087	73,914	0	0	71,776	0	0	24	0	81,5	63,3	0,41	0,31	-3,2
08.02.2026	5,706	0	71,374	0	0	69,294	0	0	24	0	81,9	62,2	0,4	0,31	-3,3
09.02.2026	6,101	0	82,597	0	0	80,012	0	0	24	0	85,2	67,1	0,38	0,31	-4,9
10.02.2026	6,457	0	76,347	0	0	73,973	0	0	24	0	85	64,2	0,39	0,3	-12,1
11.02.2026	6,112	0	88,816	0	0	86,218	0	0	24	0	82	65,1	0,4	0,31	-12,4
12.02.2026	5,201	0	85,793	0	0	83,489	0	0	24	0	78,2	63,4	0,4	0,31	-3,8
13.02.2026	5,09	0	82,682	0	0,04	80,437	0	0,039	24	0	78,6	63,6	0,4	0,31	-0,7
14.02.2026	6,344	0,011	75,77	0	0	73,556	0	0	24	0	82	61,5	0,39	0,3	-1,2
15.02.2026	6,793	0	81,879	0	0	79,259	0	0	24	0	86,3	65,9	0,39	0,3	-6,7
16.02.2026	7,239	0	78,104	0	0,07	75,526	0	0,069	24	0	87,9	65,1	0,38	0,3	-11,2
17.02.2026	6,225	0,019	78,765	0	0,12	76,191	0	0,118	24	0	87,4	68,1	0,39	0,3	-17,4
18.02.2026	5,602	0,033	83,961	0	0	81,409	0	0	24	0	83,9	67,5	0,4	0,31	-11,6
19.02.2026	6,051	0	89,606	0	0,26	87,058	0	0,255	24	0	80,8	64,4	0,39	0,31	-
20.02.2026	5,525	0,069	83,206	0	0	80,894	0	0	24	0	79,7	63,4	0,39	0,3	-
Итого:	194,306	0	2515,02	0	0,77	2438,044	0	0,754	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,409														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	709,913	12379,008	0	0,78	12090,85	0	0,766	8500	28
20.02.2026	904,217	14894,028	0	1,55	14528,895	0	1,519	9244	28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 14:03:17