

#166143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АГАТ, ООО

Ольштынская 1, Калининград

2777

9252

ТВ7 (АСЦП)

16035777

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	2,887	0	55,599	0	0	54,391	0	0	24	0	69,4	56,7	0,35	0,28	-
22.10.2025	2,776	0	66,841	0	0	65,36	0	0	24	0	70,1	60	0,37	0,28	-
23.10.2025	2,494	0	58,722	0	0	57,446	0	0	24	0	69,6	59,2	0,38	0,28	-
24.10.2025	2,403	0	50,544	0	0	49,454	0	0	24	0	69,2	57,6	0,38	0,28	-
25.10.2025	2,53	0	55,009	0	0	53,809	0	0	24	0	69,5	58,3	0,38	0,28	-
26.10.2025	2,731	0	46,872	0	0	45,864	0	0	24	0	69	54,8	0,37	0,28	-
27.10.2025	2,762	0	55,703	0	0	54,496	0	0	24	0	69,3	57,2	0,37	0,28	-
28.10.2025	2,77	0	54,617	0	0	53,435	0	0	24	0	69,3	56,9	0,37	0,28	-
29.10.2025	2,586	0	61,017	0	0	59,68	0	0	24	0	69,7	59,4	0,37	0,28	-
30.10.2025	2,514	0	57,559	0	0	56,304	0	0	24	0	69,6	58,9	0,37	0,28	-
31.10.2025	2,771	0	56,781	0	0	55,552	0	0	24	0	69,2	57,4	0,37	0,28	-
01.11.2025	2,771	0	61,944	0	0	60,587	0	0	24	0	69,7	58,8	0,37	0,28	-
02.11.2025	2,294	0	55,694	0	0	54,478	0	0	24	0	69,7	59,6	0,38	0,28	-
03.11.2025	2,223	0	55,607	0	0	54,394	0	0	24	0	69,6	59,9	0,38	0,28	-
04.11.2025	2,357	0	52,957	0	0	51,809	0	0	24	0	69,3	58,4	0,38	0,28	-
05.11.2025	2,145	0	55,583	0	0	54,37	0	0	24	0	69,5	60,1	0,38	0,28	-
06.11.2025	2,16	0	61,353	0	0	60,007	0	0	24	0	69,8	61,3	0,38	0,28	-
07.11.2025	2,636	0	54,255	0	0	53,073	0	0	24	0	69,6	57,7	0,37	0,28	-
08.11.2025	3,004	0	58,474	0	0	57,201	0	0	24	0	69,4	56,9	0,36	0,28	-
09.11.2025	3,038	0	57,412	0	0	56,168	0	0	24	0	69,4	56,5	0,35	0,28	-
10.11.2025	2,877	0	57,031	0	0	55,784	0	0	24	0	69,6	57,3	0,36	0,28	-
11.11.2025	2,99	0	57,146	0	0	55,892	0	0	24	0	69,7	57	0,37	0,28	-
12.11.2025	2,893	0	60,729	0	0	59,404	0	0	24	0	69,5	57,9	0,37	0,28	-
13.11.2025	2,694	0	57,143	0	0	55,899	0	0	24	0	69,5	58	0,37	0,28	-
14.11.2025	2,467	0	55,329	0	0	54,113	0	0	24	0	69,8	58,9	0,37	0,28	-
15.11.2025	2,952	0	54,958	0	0	53,762	0	0	24	0	69,5	56,4	0,36	0,28	-
16.11.2025	3,292	0	61,243	0	0	59,808	0	0	24	0	72,4	59,3	0,35	0,28	-
17.11.2025	3,308	0	67,181	0	0	65,626	0	0	24	0	71,8	59,8	0,35	0,28	-
18.11.2025	3,635	0	67,475	0	0	65,947	0	0	24	0	71	57,9	0,34	0,28	-
19.11.2025	3,62	0	65,008	0	0	63,512	0	0	24	0	71,7	58,1	0,36	0,28	-
20.11.2025	3,552	0	61,704	0	0	60,247	0	0	24	0	72,7	58,7	0,37	0,28	-
Итого:	86,132	0	1797,49	0	0	1757,872	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,572														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	356,438	6214,434	0	0	6076,755	0	0	6294	26
20.11.2025	442,569	8011,924	0	0	7834,628	0	0	7038	26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:39:40