

#282889#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 889  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31260  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2026	2,63	113,9	24	0	82	64,9	-
22.02.2026	2,03	106,5	24	0	78,6	65,1	-
23.02.2026	2,71	151,9	24	0	77,8	64,8	-
24.02.2026	2,43	146,1	24	0	77,3	65,6	-
25.02.2026	2,36	123,6	24	0	79	64,9	-
26.02.2026	1,84	105,9	24	0	77,4	65,1	-
27.02.2026	1,51	113,4	24	0	74,6	66	-
28.02.2026	1,77	130,4	24	0	74,6	65,6	-
01.03.2026	1,67	130,6	24	0	74,3	66,2	-
02.03.2026	1,77	133,8	24	0	74,5	65,9	-
03.03.2026	1,85	126,8	24	128	74,1	63,2	-
04.03.2026	1,39	67,5	24	0	74	60,1	-
05.03.2026	1,22	60,7	24	0	73,8	60,2	-
06.03.2026	1,76	83	24	0	74,2	59,9	-
07.03.2026	1,45	71,5	24	0	74	60,3	-
08.03.2026	1,32	67,3	24	0	74	61	-
09.03.2026	1,09	57,3	24	0	73,7	61,1	-
10.03.2026	1,17	60,6	24	0	73,7	60,8	-
11.03.2026	1,02	53,8	24	0	73,8	60,6	-
12.03.2026	0,92	47,3	24	0	74,1	60,6	-
13.03.2026	0,94	49,6	24	0	73,7	60,6	-
14.03.2026	0,65	36,6	24	0	73,4	61	-
15.03.2026	0,49	29,2	24	0	73,4	61,4	-
16.03.2026	0,92	48,2	24	0	73,9	60,7	-
17.03.2026	0,98	105,5	24	0	71,8	60,7	-
18.03.2026	1,07	64,1	24	0	73	60,6	-
19.03.2026	1,13	58,2	24	0	73,8	60,5	-
20.03.2026	0,97	52,7	24	0	73,3	60,6	-
Итого:	41,06	2396	672	0	0	0	0
Гкал	35,311						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2026	5906,59	495196,7	156701,11
20.03.2026	5947,65	497592,7	157373,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 7:32:26