

# #126172#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 889  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31260  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	1,37	79,6	24	0	71,5	57,2	5,6
22.03.2025	1,26	75	24	0	71,4	57,6	5,7
23.03.2025	0,99	58,7	24	0	71,1	58,1	6,8
24.03.2025	1,53	94	24	0	71,5	57,6	5,5
25.03.2025	1,21	70,2	24	0	71,4	57,2	4,4
26.03.2025	1,1	63,5	24	0	71,3	57,6	6,9
27.03.2025	1,34	79,5	24	0	71,4	57,5	5,7
28.03.2025	1,01	60,3	24	0	71,2	57,5	8,9
29.03.2025	0,95	55,2	24	128	71,1	57,7	9,9
30.03.2025	1,21	72,1	24	0	71,2	58	6,8
31.03.2025	1,38	83,7	24	0	71,2	57,7	5,9
01.04.2025	1,43	84,7	24	0	71,7	57,7	-
02.04.2025	1,02	60,4	24	0	71,3	57,4	-
03.04.2025	0,63	35,5	24	0	71,1	57,5	-
04.04.2025	0,57	29,2	24	0	71,3	57,1	-
05.04.2025	1,03	54	24	0	72,3	57,7	-
06.04.2025	1,08	50,4	24	0	74,1	57,9	-
07.04.2025	1,54	83,6	24	0	73	57,9	-
08.04.2025	1,47	85,4	24	0	71,9	57,7	-
09.04.2025	1,86	107,9	24	128	72	57,8	-
10.04.2025	1,46	79,1	24	0	72,3	57,6	-
11.04.2025	1,53	91,2	24	0	71,8	57,7	-
12.04.2025	1,17	67,2	24	0	71,7	58,1	-
13.04.2025	0,57	31,5	24	0	71,2	58,5	-
14.04.2025	0,45	25,4	24	0	70,9	57,5	-
15.04.2025	0,48	27,8	24	0	70,5	57,6	-
16.04.2025	0,21	11,2	24	0	65,1	46	-
17.04.2025	0,02	0,9	24	0	57,9	39,6	-
18.04.2025	0,04	1,1	24	0	58,4	39,2	-
19.04.2025	0,01	0,6	24	0	56,3	40,2	-
20.04.2025	0,01	0,3	24	0	53,9	42,2	-
Итого:	29,93	1719,2	744	0	0	0	0
Гкал	25,74						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	5610,28	482172,9	148615,49
20.04.2025	5640,21	483892,1	149359,49

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 7:56:08