

#145091#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2025	0,01	0,6	24	0	57	41	-
22.07.2025	0,02	0,5	24	0	57,3	40,6	-
23.07.2025	0,01	0,6	24	0	57,2	41	-
24.07.2025	0,01	0,5	24	0	57,6	40,8	-
25.07.2025	0,01	0,5	24	0	57,5	40,8	-
26.07.2025	0,01	0,4	24	0	55,6	41,5	-
27.07.2025	0	0,1	24	128	54,3	42	-
28.07.2025	0,01	0,5	24	0	56,9	40,6	-
29.07.2025	0,01	0,6	24	0	57,4	40,8	-
30.07.2025	0	0,7	23,99	128	57,6	40,6	-
31.07.2025	0,02	0,7	24	0	57,6	40,7	-
01.08.2025	0,02	0,6	24	0	57,1	40,7	-
02.08.2025	0,01	0,5	24	128	57	40,6	-
03.08.2025	0	0,2	24	128	54	42,3	-
04.08.2025	0,01	0,6	24	0	57,3	41	-
05.08.2025	0,01	0,4	24	0	56,7	41,4	-
06.08.2025	0,02	0,6	24	0	57,3	40,8	-
07.08.2025	0,01	0,5	24	0	56,8	40,9	-
08.08.2025	0,02	0,6	24	0	57,1	40,7	-
09.08.2025	0	0,5	24	128	56,1	41,1	-
10.08.2025	0,01	0,3	24	0	54,4	42	-
11.08.2025	0,01	0,6	24	0	56,8	41	-
12.08.2025	0,01	0,5	23,99	128	57	40,7	-
13.08.2025	0,01	3,7	24	0	40,3	38,7	-
14.08.2025	0	0	24	0	25,5	25,3	-
15.08.2025	0	0	24	0	24,4	24	-
16.08.2025	0	0	24	0	23,9	23,4	-
17.08.2025	0	0	24	0	22,4	22	-
18.08.2025	0	0	24	0	21,6	21,1	-
19.08.2025	0	0	24	0	21,4	20,9	-
20.08.2025	0	0	24	0	21,4	20,9	-
Итого:	0,25	15,3	743,98	0	0	0	0
Гкал	0,215						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2025	5642,01	483957,9	151542,5
20.08.2025	5642,26	483973,2	152286,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2025 8:45:59