

#162798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя	Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента	1983
Порядковый номер	889
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31260
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2025	0,01	0,2	24	0	54,2	42,4	-
22.09.2025	0,01	0,4	24	0	56,5	41,2	-
23.09.2025	0	0,6	23,99	128	56,8	41,1	-
24.09.2025	0,01	0,5	24	0	56,8	41,2	-
25.09.2025	0,02	0,8	24	0	58	40	-
26.09.2025	0,02	0,6	24	0	57,4	40,6	-
27.09.2025	0,01	0,5	24	0	56	41,2	-
28.09.2025	0,01	0,3	24	0	55,7	41,6	-
29.09.2025	0,01	0,4	24	0	57,8	40,8	-
30.09.2025	0,01	0,7	24	0	57,2	40,4	-
01.10.2025	0,02	0,8	24	0	57,5	40,5	-
02.10.2025	0,04	1,2	24	0	58,6	40,5	-
03.10.2025	0,32	14,8	24	0	62,9	46,2	-
04.10.2025	1,05	56,4	24	0	71,6	57,8	-
05.10.2025	0,55	30,4	24	128	71,7	58,3	-
06.10.2025	1,13	59,3	24	128	72	57,7	-
07.10.2025	0,49	25,1	24	0	72	57,8	-
08.10.2025	1,18	62,5	24	0	71,8	57,8	-
09.10.2025	0,81	42,1	24	128	71,9	57,9	-
10.10.2025	1,06	54,9	24	0	71,8	57,6	-
11.10.2025	0,83	42,8	24	0	71,7	57,9	-
12.10.2025	0,73	39,8	24	0	71,5	58,2	-
13.10.2025	0,91	47	24	0	71,8	57,7	-
14.10.2025	0,9	44,8	24	0	71,7	57,7	-
15.10.2025	1,09	54,6	24	0	72	57,7	-
16.10.2025	0,97	50,7	24	0	71,8	57,9	-
17.10.2025	0,69	35,2	24	0	71,7	57,8	-
18.10.2025	0,97	48,2	24	0	71,9	57,8	-
19.10.2025	0,77	39,7	24	0	71,8	58	-
20.10.2025	0,84	43,1	24	128	72	57,8	-
Итого:	15,46	798,4	719,99	0	0	0	0
Гкал	13,295						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2025	5642,56	483994,1	153030,46
20.10.2025	5658,02	484792,5	153750,44

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2025 7:31:10