

#166202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)

1983

889

SKM-01

31260

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2025	1,14	56,7	24	0	72	57,5	-
22.10.2025	0,76	43,8	22,71	128	71,5	62,4	-
23.10.2025	0,71	46,9	24	0	71,5	64	-
24.10.2025	0,91	54,9	24	0	72	64	-
25.10.2025	0,92	55,6	24	128	71,9	64,2	-
26.10.2025	0,93	57,7	24	0	71,8	64,7	-
27.10.2025	1,36	72,8	24	0	72,3	61	-
28.10.2025	1,25	64	24	0	71,9	57,6	-
29.10.2025	1,02	55,3	24	0	71,7	57,7	-
30.10.2025	1,01	55,1	24	0	71,6	57,8	-
31.10.2025	1,07	57,5	24	0	71,9	57,7	-
01.11.2025	0,62	35,7	24	0	71,4	59,1	-
02.11.2025	0,95	57,5	24	0	71,7	64,5	-
03.11.2025	0,93	56,8	24	0	71,8	64,4	-
04.11.2025	0,92	58,9	24	0	71,6	64,1	-
05.11.2025	0,92	52,1	24	0	71,8	60,6	-
06.11.2025	0,94	50	24	0	71,9	57,8	-
07.11.2025	1,12	58	24	0	72,2	57,6	-
08.11.2025	1,18	64	24	0	72,1	61,1	-
09.11.2025	0,94	58,3	24	0	72,2	64,7	-
10.11.2025	1,27	75,5	24	128	72,5	63,9	-
11.11.2025	1,08	61,1	24	0	72,7	63,9	-
12.11.2025	1,13	65,9	24	0	72,2	63,2	-
13.11.2025	1,02	60,8	24	0	72,1	64	-
14.11.2025	1,03	64	24	0	72	63,7	-
15.11.2025	1,14	67,1	24	128	72,4	64,2	-
16.11.2025	1,45	66,8	24	0	76,1	66,5	-
17.11.2025	1,59	83,8	24	0	74,2	65	-
18.11.2025	1,23	68,1	24	0	72,9	64,2	-
19.11.2025	1,52	81,7	24	0	73,7	64,8	-
20.11.2025	1,5	72,3	24	0	75,4	64,7	-
Итого:	33,56	1878,7	742,71	0	0	0	0
Гкал	28,861						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,71

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2025	5658,02	484792,5	153750,44
20.11.2025	5691,58	486671,2	154493,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:27:38