

#190302#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)

1983

889

SKM-01

31260

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2025	1,6	78	24	0	75,1	65,3	2,2
22.11.2025	1,28	63,6	24	0	75,4	65,8	1,3
23.11.2025	1,44	56,6	24	128	79,7	68,3	-3,3
24.11.2025	1,97	72,8	24	128	80,1	65,9	-3,9
25.11.2025	2,24	90,7	24	0	78,7	60,7	-0,9
26.11.2025	2,18	90,8	24	0	78,2	60,9	-0,4
27.11.2025	2,08	91,7	24	0	77,6	61	-1,3
28.11.2025	1,92	84,8	24	0	77,4	60,8	-0,4
29.11.2025	1,94	87,1	24	0	77,5	61,2	-0,3
30.11.2025	1,94	85,2	24	0	77,4	60,9	-0,5
01.12.2025	2,14	102,3	24	0	76,6	61	-
02.12.2025	2,18	91,8	24	0	78,1	60,7	-
03.12.2025	1,97	102,1	24	0	74,8	61,4	-
04.12.2025	1,95	106,1	24	0	74,6	61,2	-
05.12.2025	1,53	81,7	24	0	74,5	61,1	-
06.12.2025	1,71	96,6	24	0	74,1	61,2	-
07.12.2025	1,52	84,8	24	0	74	61,3	-
08.12.2025	1,59	88,8	24	0	73,9	61,3	-
09.12.2025	1,61	91,6	24	0	73,7	61	-
10.12.2025	1,36	75,6	24	0	74	61,2	-
11.12.2025	1,41	79,9	24	0	74	61,3	-
12.12.2025	1,42	77,9	24	0	73,9	61	-
13.12.2025	1,58	92,7	24	0	73,8	61,5	-
14.12.2025	1,52	84	24	0	73,7	60,9	-
15.12.2025	1,58	119,3	24	128	72,3	61,1	-
16.12.2025	1,76	98,3	24	0	73,9	61	-
17.12.2025	1,86	87,6	24	0	76,3	60,8	-
18.12.2025	1,7	79,4	24	0	76,3	61,1	-
19.12.2025	1,36	73,6	24	0	74,3	61,4	-
20.12.2025	1,64	94,2	24	0	73,7	61,3	-
Итого:	51,98	2609,6	720	0	0	0	0
Гкал	44,702						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2025	5691,58	486671,2	154493,14
20.12.2025	5743,56	489280,8	155213,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:33:13