

#282888#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.02.2026 | 1,323 | 34,15 | 24 | 0 | 83,1 | 49,7 | - |
| 22.02.2026 | 1,119 | 29,65 | 24 | 0 | 79,1 | 46,6 | - |
| 23.02.2026 | 1,088 | 29,43 | 24 | 0 | 78,1 | 46,3 | - |
| 24.02.2026 | 1,202 | 33,68 | 24 | 0 | 77,9 | 47,2 | - |
| 25.02.2026 | 1,263 | 35,51 | 24 | 0 | 79,5 | 48,8 | - |
| 26.02.2026 | 1,187 | 33,63 | 24 | 0 | 77,9 | 47,4 | - |
| 27.02.2026 | 0,957 | 26,9 | 24 | 0 | 74,8 | 44 | - |
| 28.02.2026 | 0,809 | 22,25 | 24 | 0 | 74,6 | 42,8 | - |
| 01.03.2026 | 0,987 | 28,97 | 24 | 0 | 74,5 | 45,1 | - |
| 02.03.2026 | 1,044 | 30,64 | 24 | 0 | 74,7 | 45,3 | - |
| 03.03.2026 | 0,961 | 27,21 | 24 | 0 | 74,5 | 43,8 | - |
| 04.03.2026 | 1,103 | 33,3 | 24 | 0 | 74,6 | 46 | - |
| 05.03.2026 | 1,03 | 32,01 | 24 | 0 | 74,2 | 46,3 | - |
| 06.03.2026 | 1,004 | 30,73 | 23,99 | 128 | 74,6 | 46,5 | - |
| 07.03.2026 | 0,847 | 26,45 | 24 | 0 | 73,9 | 45,6 | - |
| 08.03.2026 | 0,731 | 21,89 | 24 | 0 | 73,4 | 44,6 | - |
| 09.03.2026 | 0,693 | 20,46 | 24 | 0 | 73,5 | 43,9 | - |
| 10.03.2026 | 0,679 | 18,7 | 24 | 0 | 73,6 | 42,3 | - |
| 11.03.2026 | 0,613 | 16,27 | 24 | 0 | 73,8 | 41,2 | - |
| 12.03.2026 | 0,777 | 20,67 | 24 | 0 | 74,5 | 42 | - |
| 13.03.2026 | 0,695 | 18,83 | 24 | 0 | 73,9 | 41,6 | - |
| 14.03.2026 | 0,539 | 13,71 | 24 | 0 | 73,5 | 39,8 | - |
| 15.03.2026 | 0,679 | 18,72 | 24 | 0 | 73,7 | 41,9 | - |
| 16.03.2026 | 0,906 | 25,66 | 24 | 0 | 74,5 | 44 | - |
| 17.03.2026 | 0,903 | 31,23 | 24 | 0 | 72,2 | 44,2 | - |
| 18.03.2026 | 0,973 | 31,49 | 24 | 0 | 73,4 | 45,3 | - |
| 19.03.2026 | 0,877 | 26,08 | 24 | 0 | 74,2 | 44,7 | - |
| 20.03.2026 | 0,87 | 25,64 | 24 | 0 | 73,6 | 44,5 | - |
| Итого: | 25,859 | 743,86 | 671,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,239 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.02.2026 | 4047,563 | 178303,79 | 173691,54 |
| 20.03.2026 | 4073,422 | 179047,65 | 174363,54 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.03.2026 7:33:21 |