

#166201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (Административное здание)

1983

1534

SKM-01

32016

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.10.2025 | 0,866     | 24,8   | 24       | 0      | 73,2   | 42,6   | -           |
| 22.10.2025 | 0,712     | 19,15  | 22,71    | 128    | 72,8   | 40,7   | -           |
| 23.10.2025 | 0,702     | 18,18  | 24       | 0      | 72,7   | 39,5   | -           |
| 24.10.2025 | 0,694     | 18,13  | 24       | 0      | 73,2   | 40,3   | -           |
| 25.10.2025 | 0,742     | 19,95  | 24       | 0      | 73,2   | 41,2   | -           |
| 26.10.2025 | 0,749     | 20,42  | 24       | 0      | 73,1   | 41,5   | -           |
| 27.10.2025 | 0,893     | 24,67  | 24       | 0      | 73,5   | 42,3   | -           |
| 28.10.2025 | 0,823     | 22,57  | 24       | 0      | 72,9   | 41,6   | -           |
| 29.10.2025 | 0,804     | 22,01  | 24       | 0      | 72,7   | 41,3   | -           |
| 30.10.2025 | 0,764     | 20,54  | 24       | 0      | 72,5   | 40,5   | -           |
| 31.10.2025 | 0,832     | 22,86  | 24       | 0      | 72,7   | 41,4   | -           |
| 01.11.2025 | 0,812     | 22,69  | 24       | 0      | 72,8   | 41,8   | -           |
| 02.11.2025 | 0,68      | 17,94  | 24       | 0      | 73     | 40,3   | -           |
| 03.11.2025 | 0,657     | 17,26  | 24       | 0      | 73     | 40,2   | -           |
| 04.11.2025 | 0,727     | 19,86  | 24       | 0      | 72,7   | 41     | -           |
| 05.11.2025 | 0,656     | 17,15  | 24       | 0      | 72,8   | 39,9   | -           |
| 06.11.2025 | 0,666     | 17,68  | 24       | 0      | 72,8   | 40,3   | -           |
| 07.11.2025 | 0,813     | 21,97  | 24       | 0      | 73,4   | 41,5   | -           |
| 08.11.2025 | 0,9       | 25,39  | 24       | 128    | 73,6   | 43,1   | -           |
| 09.11.2025 | 0,935     | 27,23  | 24       | 0      | 73,6   | 44     | -           |
| 10.11.2025 | 0,924     | 25,65  | 24       | 0      | 73,8   | 42,8   | -           |
| 11.11.2025 | 0,901     | 24,05  | 24       | 0      | 74     | 41,9   | -           |
| 12.11.2025 | 0,854     | 23,08  | 24       | 0      | 73,5   | 41,6   | -           |
| 13.11.2025 | 0,716     | 18,89  | 24       | 0      | 73,3   | 40,6   | -           |
| 14.11.2025 | 0,763     | 20,68  | 24       | 0      | 73,3   | 41,2   | -           |
| 15.11.2025 | 0,942     | 27,62  | 23,99    | 128    | 73,9   | 44,5   | -           |
| 16.11.2025 | 1,155     | 32,46  | 24       | 0      | 78     | 47,3   | -           |
| 17.11.2025 | 1,044     | 29,7   | 24       | 0      | 75,8   | 45,5   | -           |
| 18.11.2025 | 1,114     | 33,4   | 24       | 0      | 74,6   | 45,8   | -           |
| 19.11.2025 | 1,123     | 31,54  | 24       | 0      | 75,2   | 44,6   | -           |
| 20.11.2025 | 1,213     | 33,16  | 24       | 0      | 77     | 45,6   | -           |
| Итого:     | 26,176    | 720,68 | 742,7    | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 22,511    |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742,7

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.10.2025 | 3886,447  | 174041,49 | 170740,84 |
| 20.11.2025 | 3912,623  | 174762,17 | 171483,54 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:28:06