

#207426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 55-61а, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7698
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4237
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	12,18	0	431,29	0	0	417,169	0	0	24	0	0	0	87,6	58,3	0	0,47	0,42	0	-9,4
25.01.2026	12,485	0	461,151	0	0	446,211	0	0	24	0	0	0	87	59,1	0	0,48	0,41	0	-7,3
26.01.2026	11,795	0	468,571	0	0	454,275	0	0	24	0	0	0	84,1	58,2	0	0,48	0,41	0	-4,4
27.01.2026	11,714	0	474,791	0	0	460,288	0	0	24	0	0	0	84,2	58,7	0	0,48	0,41	0	-3,8
28.01.2026	11,589	0	448,551	0	0	434,856	0	0	24	0	0	0	84,1	57,4	0	0,48	0,42	0	-6
29.01.2026	12,425	0	437,14	0	0	422,569	0	0	24	0	0	0	88,5	59,1	0	0,47	0,42	0	-9,7
30.01.2026	12,371	0	418,01	0	0	403,858	0	0	24	0	0	0	89,3	58,7	0	0,47	0,42	0	-12,4
31.01.2026	12,684	0	413,6	0	0	399,344	0	0	24	0	0	0	90,3	58,5	0	0,47	0,42	0	-13,8
01.02.2026	12,731	0	396,7	0	0	382,809	0	0	24	0	0	0	91	57,8	0	0,46	0,42	0	-18,9
02.02.2026	13,21	0	403,93	0	0	389,28	0	0	24	0	0	0	92,9	59	0	0,46	0,42	0	-20,1
03.02.2026	13,566	0	433,4	0	0	417,677	0	0	24	0	0	0	92,9	60,5	0	0,47	0,42	0	-18
04.02.2026	13,696	0	439,6	0	0	423,67	0	0	24	0	0	0	92,8	60,6	0	0,47	0,42	0	-12,3
05.02.2026	13,283	0	468,401	0	0	452,197	0	0	24	0	0	0	90,4	61,1	0	0,48	0,41	0	-7,6
06.02.2026	12,455	0	489,072	0	0	473,379	0	0	24	0	0	0	86,6	60,3	0	0,49	0,41	0	-3,2
07.02.2026	11,9	0	480,351	0	0	465,542	0	0	24	0	0	0	84,6	59	0	0,49	0,41	0	-3,3
08.02.2026	12,139	0	463,871	0	0	449,219	0	0	24	0	0	0	85,8	58,7	0	0,48	0,41	0	-4,9
09.02.2026	12,546	0	435,2	0	0	420,517	0	0	24	0	0	0	89,1	59,3	0	0,47	0,42	0	-12,1
10.02.2026	12,619	0	443,62	0	0	428,765	0	0	24	0	0	0	88,7	59,4	0	0,47	0,42	0	-12,4
11.02.2026	11,793	0	480,691	0	0	465,943	0	0	24	0	0	0	84,4	59,1	0	0,49	0,41	0	-3,8
12.02.2026	11,028	0	482,901	0	0	469,113	0	0	24	0	0	0	81,1	57,6	0	0,49	0,41	0	-0,7
13.02.2026	11,107	0	472,441	0	0	458,605	0	0	24	0	0	0	82,2	58	0	0,49	0,41	0	-1,2
14.02.2026	12,073	0	460,991	0	0	446,308	0	0	24	0	0	0	86,2	59,2	0	0,48	0,41	0	-6,7
15.02.2026	12,814	0	451,761	0	0	436,152	0	0	24	0	0	0	90,4	61	0	0,48	0,41	0	-11,2
16.02.2026	13,27	0	443,63	0	0	427,6	0	0	24	0	0	0	92,7	61,7	0	0,47	0,42	0	-
17.02.2026	12,773	0	434,57	0	0	419,261	0	0	24	0	0	0	91,3	60,9	0	0,47	0,42	0	-
Итого:	310,246	0	11234,234	0	0	10864,607	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	310,246																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	5490,152	383409,344	0	0	374294,969	0	0	22921,02	768	636,08	0
17.02.2026	5800,398	394643,562	0	0	385159,594	0	0	23521,02	1368	636,08	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:31:57