

#207424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
4402
7041
ВКТ-7
00209545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,738	-0,022	134,39	133,33	130,11	130,82	-0,71	24	0	0	86,1	64,7	21,33	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	2,694	-0,033	145,09	144,21	140,56	141,37	-0,81	24	0	0	85,2	65,7	19,49	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,577	-0,035	148,61	147,86	144,23	145,07	-0,84	24	0	0	82,5	64,3	18,18	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,55	-0,035	150,41	149,73	146,01	146,89	-0,88	24	0	0	82,2	64,5	17,79	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,574	-0,031	142,8	142,03	138,54	139,34	-0,8	24	0	0	83,2	64,3	18,89	0,6	0,4	-6
29.01.2026	2,681	-0,022	134,34	133,39	130,08	130,79	-0,71	24	0	0	86,2	65,3	20,89	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	2,746	-0,022	128,88	127,8	124,62	125,32	-0,7	24	0	0	87,7	65,4	22,33	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	2,713	-0,015	123,96	122,85	119,87	120,47	-0,6	24	0	0	88	65,1	22,9	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	2,788	-0,007	115,5	114,24	111,61	112,1	-0,49	24	0	0	89	63,9	25,19	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	2,827	-0,011	116,65	115,35	112,63	113,17	-0,54	24	0	0	90	64,7	25,34	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	2,968	-0,019	128,41	127,18	123,92	124,59	-0,67	24	0	0	90,8	66,6	24,22	0,6	0,4	-18
04.02.2026	2,924	-0,028	133,32	132,18	128,73	129,5	-0,77	24	0	0	90	66,9	23,07	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	2,906	-0,042	147,18	146,2	142,26	143,18	-0,92	24	0	0	88,4	67,6	20,79	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	2,738	-0,047	155,11	154,41	150,27	151,34	-1,07	24	0	0	84,9	66,2	18,63	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,632	-0,044	152,59	151,92	148,01	149,01	-1	24	0	0	83	64,9	18,16	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,689	-0,038	146,51	145,76	142,04	142,96	-0,92	24	0	0	84	64,7	19,27	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	2,717	-0,028	132,18	131,23	127,86	128,65	-0,79	24	0	0	87,4	65,8	21,58	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	2,705	-0,027	133,11	132,19	128,85	129,62	-0,77	24	0	0	86,3	65	21,32	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,661	-0,046	153,57	152,97	149,01	150,07	-1,06	24	0	0	82,8	64,5	18,26	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,486	-0,039	154,5	154,02	150,22	151,27	-1,05	24	0	0	79,4	62,4	16,95	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,458	-0,047	152,47	151,99	148,16	149,19	-1,03	24	0	0	80,5	63,5	16,99	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,698	-0,044	146,12	145,39	141,66	142,64	-0,98	24	0	0	84,2	64,7	19,45	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	2,873	-0,042	144,14	143,28	139,33	140,32	-0,99	24	0	0	88,4	67,4	21,02	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	2,898	-0,043	138,17	137,19	133,34	134,29	-0,95	24	0	0	90,6	68,5	22,14	0,6	0,4	-
17.02.2026	2,829	-0,042	138,94	138,04	134,22	135,17	-0,95	24	0	0	89,3	67,8	21,48	0,6	0,4	-
Итого:	68,07	0	3496,95	3474,74	3386,14	3407,14	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,07															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	750,97	68788,3	68755,39	67199,74	67596,96
17.02.2026	819,04	72285,25	72230,13	70585,88	71004,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:43:25