

#6447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7041  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209545  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.02.2021	2,609	-0,055	146,61	146,26	142,4	143,66	-1,26	24	0	0	81,3	62,4	18,82	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	2,669	-0,049	147,53	147,03	143,16	144,32	-1,16	24	0	0	82,8	63,7	19,1	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	2,601	-0,061	151,37	151,07	146,99	148,31	-1,32	24	0	0	81,5	63,3	18,21	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	2,679	-0,058	146,82	146,4	142,39	143,64	-1,25	24	0	0	83,6	64,3	19,32	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	2,818	-0,052	150,61	149,97	145,78	146,94	-1,16	24	0	0	86,6	66,8	19,78	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	2,949	-0,051	142,29	141,49	137,5	138,64	-1,14	24	0	0	88,9	66,9	21,93	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	3,006	-0,051	141,22	140,35	136,36	137,47	-1,11	24	0	0	90,2	67,7	22,5	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	3,027	-0,05	140,78	139,89	135,92	137,02	-1,1	24	0	0	90,2	67,5	22,74	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	3,063	-0,054	148,36	147,49	143,2	144,35	-1,15	24	0	0	90,4	68,6	21,86	0,6	0,4	-9
10.02.2021	2,978	-0,052	137,15	136,34	132,4	133,56	-1,16	24	0	0	90,2	67,2	22,97	0,6	0,4	-14
11.02.2021	3,042	-0,053	137,62	136,8	132,81	134,01	-1,2	24	0	0	90,6	67,2	23,42	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	3,034	-0,056	141,07	140,31	136,23	137,44	-1,21	24	0	0	89,8	67,1	22,77	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	2,736	-0,064	145,56	145,22	141,07	142,45	-1,38	24	0	0	84,3	64,4	19,97	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	2,64	-0,072	150,12	149,98	145,72	147,2	-1,48	24	0	0	82	63,3	18,69	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	2,772	-0,061	151,18	150,78	146,5	147,82	-1,32	24	0	0	84,9	65,4	19,46	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	2,729	-0,063	147	146,63	142,47	143,81	-1,34	24	0	0	84,5	64,8	19,7	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	2,724	-0,067	144,08	143,76	139,63	141,04	-1,41	24	0	0	84,5	64,4	20,09	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	2,849	-0,062	139,13	138,64	134,62	135,94	-1,32	24	0	0	86,9	65,1	21,73	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	2,74	-0,062	142,28	141,9	137,86	139,21	-1,35	24	0	0	85,2	64,8	20,44	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	2,443	-0,07	151,84	151,96	147,76	149,32	-1,56	24	0	0	78,3	61,2	17,12	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	2,348	-0,081	152,84	153,2	148,94	150,69	-1,75	24	0	0	76	59,6	16,44	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	2,282	-0,079	149,66	150,08	145,91	147,66	-1,75	24	0	0	75,2	58,9	16,3	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	2,262	-0,081	151,39	151,85	147,62	149,4	-1,78	24	0	0	75,1	59,1	15,99	0,6	0,4	-
Итого:	63	0	3356,51	3347,4	3253,24	3283,9	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63															

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.01.2021	852,452	75852,94	83926,89	74050,2	82736,4
23.02.2021	915,452	79209,45	87274,29	77303,44	86020,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2021 20:45:29