

#282885#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7041
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209545
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 2,712 | -0,04 | 147,85 | 147,17 | 143,26 | 144,29 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 85 | 65,6 | 19,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.02.2026 | 2,597 | -0,039 | 149,97 | 149,38 | 145,64 | 146,63 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 63,3 | 18,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.02.2026 | 2,583 | -0,045 | 155,3 | 154,79 | 150,83 | 151,94 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 63,7 | 17,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.02.2026 | 2,554 | -0,038 | 150,72 | 150,15 | 146,46 | 147,46 | -1 | 24 | 0 | 0 | 80,5 | 62,7 | 17,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2026 | 2,373 | -0,037 | 161,29 | 160,89 | 157,08 | 158,1 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 77 | 61,5 | 15,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2026 | 2,298 | -0,031 | 157,51 | 157,1 | 153,45 | 154,42 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 76 | 60,7 | 15,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 24.02.2026 | 2,261 | -0,02 | 148,78 | 148,25 | 145,06 | 145,81 | -0,75 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 59,4 | 15,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.02.2026 | 2,363 | -0,034 | 153,56 | 153,16 | 149,52 | 150,52 | -1 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 61,1 | 16,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.02.2026 | 2,322 | -0,031 | 151,75 | 151,33 | 147,92 | 148,84 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 59,6 | 16,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.02.2026 | 2,232 | -0,035 | 164,3 | 164,05 | 160,41 | 161,44 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 73 | 58,8 | 14,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.02.2026 | 2,226 | -0,045 | 172,38 | 172,25 | 168,28 | 169,46 | -1,18 | 24 | 0 | 0 | 73 | 59,4 | 13,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.03.2026 | 2,117 | -0,034 | 157,64 | 157,4 | 153,94 | 154,93 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 58,5 | 14,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.03.2026 | 2,147 | -0,042 | 154,91 | 154,79 | 151,23 | 152,37 | -1,14 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 58,2 | 14,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.03.2026 | 2,205 | -0,055 | 165,88 | 165,93 | 161,96 | 163,28 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 58,8 | 14,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.03.2026 | 2,194 | -0,044 | 154,39 | 154,31 | 150,74 | 151,93 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 57,6 | 14,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.03.2026 | 2,237 | -0,046 | 157,88 | 157,81 | 154,14 | 155,36 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 57,9 | 14,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.03.2026 | 2,233 | -0,048 | 162,52 | 162,49 | 158,64 | 159,86 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 58,8 | 14,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.03.2026 | 2,252 | -0,048 | 165,79 | 165,76 | 161,91 | 163,14 | -1,23 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 58,4 | 14,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.03.2026 | 2,169 | -0,062 | 173,86 | 174,03 | 169,77 | 171,18 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 59,4 | 13,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.03.2026 | 2,193 | -0,055 | 174,37 | 174,52 | 170,32 | 171,64 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 59,3 | 13,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.03.2026 | 2,174 | -0,064 | 178,31 | 178,5 | 174,14 | 175,57 | -1,43 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 59,6 | 12,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.03.2026 | 2,139 | -0,069 | 183,37 | 183,61 | 179,04 | 180,54 | -1,5 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 60,2 | 12,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.03.2026 | 2,177 | -0,059 | 178,54 | 178,66 | 174,32 | 175,71 | -1,39 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 59,9 | 12,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.03.2026 | 2,211 | -0,067 | 185,11 | 185,32 | 180,75 | 182,22 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 60,2 | 12,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.03.2026 | 2,179 | -0,071 | 186,7 | 186,96 | 182,33 | 183,85 | -1,52 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 60,1 | 12,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.03.2026 | 2,097 | -0,06 | 175,53 | 175,7 | 171,45 | 172,8 | -1,35 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 59,5 | 12,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.03.2026 | 2,175 | -0,055 | 173,05 | 173,09 | 168,95 | 170,24 | -1,29 | 24 | 0 | 0 | 73 | 59,7 | 13,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.03.2026 | 2,194 | -0,058 | 178,5 | 178,61 | 174,32 | 175,66 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 59,6 | 13,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.03.2026 | 2,196 | -0,045 | 167,68 | 167,64 | 163,77 | 164,93 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 58,6 | 13,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 65,81 | 0 | 4787,44 | 4783,65 | 4669,63 | 4704,12 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 65,81 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17.02.2026 | 819,04 | 72285,25 | 72230,13 | 70585,88 | 71004,1 |
| 18.03.2026 | 884,85 | 77072,69 | 77013,78 | 75255,51 | 75708,22 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:31:11