

#162794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
4402
7041
ВКТ-7
00209545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,547	0,046	32,37	31,25	31,66	30,81	0,85	24	0	1	69,2	53,3	15,89	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,493	0,051	30,98	29,71	30,26	29,3	0,96	24	0	1	69,1	54,6	14,45	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,518	0,072	28,75	27,05	28,11	26,72	1,39	24	0	1	68,8	53,2	15,62	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,549	0,083	30,97	29,17	30,25	28,78	1,47	24	0	1	69,7	54,2	15,47	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,555	0,08	29,79	28,01	29,17	27,67	1,5	24	0	1	69,2	52,9	16,24	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,557	0,075	26,64	24,9	26,08	24,59	1,49	24	0	1	68,6	50,1	18,45	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,525	0,074	22,79	21,04	22,31	20,76	1,55	24	0	1	67,8	47,6	20,13	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,161	0,026	9,33	8,82	9,17	8,73	0,44	24	0	1	63,4	48,8	14,53	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,024	-0,046	8,17	8,94	8,02	8,82	-0,8	24	0	1	62,2	53,6	8,64	0,6	0,4	-
03.10.2025	0,606	0,066	59,92	58,49	58,68	57,55	1,13	24	0	1	68	58,9	9,16	0,6	0,4	-
04.10.2025	0,95	0,115	109,45	107,03	107,14	105,24	1,9	24	0	1	68,2	60,5	7,75	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,423	0,179	157,91	154,22	154,56	151,64	2,92	24	0	0	68,5	60,5	8,03	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,494	0,056	161	159,28	157,58	156,65	0,93	24	0	0	68,6	59,5	9,08	0,6	0,4	-
07.10.2025	0,641	-0,003	78,42	77,64	77,04	76,6	0,44	24	0	1	60,4	52,4	8,05	0,6	0,4	-
08.10.2025	0,316	0,041	37,11	37,62	36,3	37,02	-0,72	24	0	1	68,2	58,4	9,77	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,608	0,194	161,19	157,26	157,54	154,47	3,07	24	0	1	71,1	62,1	8,97	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,068	0,073	192,43	190,09	188,07	186,83	1,24	24	0	0	71,3	60,8	10,55	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,093	0,046	196	194,02	191,52	190,73	0,79	24	0	0	71,3	60,7	10,65	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,072	0,024	194,79	193,28	190,37	190,03	0,34	24	0	0	71,2	60,4	10,74	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,105	0,01	194,89	193,62	190,48	190,39	0,09	24	0	0	71,2	60,2	10,99	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,007	0,025	179,52	177,99	175,45	175,01	0,44	24	0	0	71,3	60	11,24	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,151	0,031	193,12	191,41	188,69	188,19	0,5	24	0	0	71,6	60,4	11,22	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,14	0,024	193,91	192,4	189,51	189,18	0,33	24	0	0	71,5	60,3	11,16	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,125	0,011	194,97	193,65	190,48	190,38	0,1	24	0	0	71,6	60,5	11,08	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,161	0,01	191,5	190,24	187,14	187,05	0,09	24	0	0	71,6	60,1	11,48	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,165	0,005	190,53	189,36	186,19	186,21	-0,02	24	0	0	71,6	60	11,61	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,172	0,005	185,74	184,52	181,52	181,53	-0,01	24	0	0	71,4	59,4	11,94	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,432	0,01	123,67	122,91	121,17	121,21	-0,04	24	0	0	65,9	54,1	11,78	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,038	0,046	165,5	163,61	161,98	161,18	0,8	24	0	0	68,9	56,6	12,27	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,071	0,018	178,3	176,93	174,37	174,16	0,21	24	0	0	69,9	58,2	11,78	0,6	0,4	-
Итого:	39,767	0	3559,66	3514,46	3480,81	3457,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,767															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	502,919	50858,23	50932,53	49709,24	50070,77
23.10.2025	542,686	54417,89	54446,99	53190,05	53528,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:45:06