

#190298#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
4402
7041
ВКТ-7
00209545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,422	-0,032	151,36	150,78	147,18	148,06	-0,88	24	0	0	79,5	62,7	16,78	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,305	-0,035	153,35	152,98	149,25	150,27	-1,02	24	0	0	77,9	62,1	15,81	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,227	-0,019	135,49	134,89	131,93	132,63	-0,7	24	0	0	77,2	60,1	17,16	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,154	-0,01	124,38	123,66	121,18	121,69	-0,51	24	0	0	76,6	58,6	17,97	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,153	-0,005	126,31	125,57	123,11	123,56	-0,45	24	0	0	76,2	58,5	17,66	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,149	-0,004	122,87	122,09	119,75	120,17	-0,42	24	0	0	76	57,9	18,11	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,213	-0,006	122,5	121,65	119,34	119,77	-0,43	24	0	0	76,4	57,7	18,72	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,127	-0,003	126,43	125,65	123,26	123,7	-0,44	24	0	0	75,3	57,9	17,43	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,245	-0,017	138,14	137,48	134,56	135,21	-0,65	24	0	0	76,7	59,8	16,94	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,131	-0,019	151,28	150,84	147,72	148,44	-0,72	24	0	0	73,2	58,5	14,67	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,069	-0,02	150,3	149,84	146,83	147,54	-0,71	24	0	0	71,5	57,2	14,32	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,036	-0,021	156,85	156,47	153,33	154,11	-0,78	24	0	0	70,8	57,2	13,53	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,043	-0,019	161,01	160,65	157,41	158,21	-0,8	24	0	0	70,8	57,5	13,22	0,6	0,4	-
07.12.2025	1,997	-0,015	151,08	150,62	147,68	148,33	-0,65	24	0	0	70,6	56,9	13,74	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,048	-0,02	158,63	158,23	155,05	155,77	-0,72	24	0	0	71,2	57,7	13,46	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,049	-0,024	168,42	168,11	164,65	165,49	-0,84	24	0	0	70,7	58	12,69	0,6	0,4	-
10.12.2025	1,995	-0,025	170,09	169,84	166,28	167,17	-0,89	24	0	0	70,8	58,5	12,28	0,6	0,4	-
11.12.2025	1,952	-0,02	165,77	165,46	162,05	162,8	-0,75	24	0	0	70,8	58,6	12,28	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,033	-0,017	162,52	162,11	158,88	159,59	-0,71	24	0	0	71	58	13,01	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,016	-0,014	154,48	153,99	151	151,65	-0,65	24	0	0	70,7	57,1	13,55	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,057	-0,009	159,43	158,92	155,87	156,46	-0,59	24	0	0	71	57,6	13,38	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,049	-0,009	150,41	149,79	147,03	147,53	-0,5	24	0	0	70,9	56,8	14,09	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,118	-0,014	152,86	152,28	149,27	149,88	-0,61	24	0	0	72,7	58,3	14,41	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,255	-0,018	154,38	153,73	150,47	151,14	-0,67	24	0	0	75,7	60,4	15,22	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,249	-0,015	153,45	152,82	149,67	150,33	-0,66	24	0	0	74,5	59,3	15,24	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,121	-0,015	157,01	156,44	153,39	154,04	-0,65	24	0	0	71,6	57,6	14,03	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,047	-0,012	161,81	161,3	158,2	158,83	-0,63	24	0	0	70,6	57,5	13,14	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,081	-0,015	162,4	161,9	158,78	159,42	-0,64	24	0	0	71	57,6	13,31	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,064	-0,01	163,12	162,49	159,39	159,92	-0,53	24	0	0	71,3	58,2	13,11	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,358	-0,012	157,99	157,21	153,89	154,47	-0,58	24	0	0	76,9	61,4	15,5	0,6	0,4	-
Итого:	63,763	0	4524,12	4507,79	4416,4	4436,18	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,763															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	607,811	59734,28	59745,54	58384,66	58741,59
23.12.2025	671,574	64258,4	64253,33	62801,06	63177,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:50:35