

#193879#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП2 40-44)
4402
7041
ВКТ-7
00209545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,652	-0,026	151,38	150,51	146,83	147,58	-0,75	24	0	0	83,4	65,1	18,31	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,458	-0,019	146,98	146,18	142,83	143,51	-0,68	24	0	0	80,5	63,1	17,45	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,171	-0,012	160,66	160,07	156,9	157,49	-0,59	24	0	0	72,6	58,6	14,02	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,085	-0,012	158,05	157,47	154,49	155,09	-0,6	24	0	0	71	57,3	13,69	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,127	-0,007	150,6	149,93	147,23	147,71	-0,48	24	0	0	70,9	56,3	14,61	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,224	-0,013	155,78	155,12	152,01	152,63	-0,62	24	0	0	73,8	58,9	14,82	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,443	-0,021	155,78	155,02	151,57	152,27	-0,7	24	0	0	78,5	62,2	16,36	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,623	-0,019	149,57	148,64	145,27	145,94	-0,67	24	0	0	81,3	63	18,3	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,444	-0,017	147,87	147,04	143,73	144,39	-0,66	24	0	0	79,9	62,7	17,23	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,423	-0,017	157,16	156,4	153,01	153,65	-0,64	24	0	0	77,5	61,5	16,04	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,402	-0,016	150,3	149,51	146,25	146,88	-0,63	24	0	0	78,4	61,7	16,65	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,499	-0,019	148,79	147,9	144,58	145,22	-0,64	24	0	0	80,6	63	17,51	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,59	-0,019	151,9	150,98	147,57	148,22	-0,65	24	0	0	80,9	63,1	17,76	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,62	-0,026	152,51	151,63	147,91	148,65	-0,74	24	0	0	83,5	65,5	17,99	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,708	-0,021	145,31	144,3	140,78	141,48	-0,7	24	0	0	85	65,5	19,51	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,776	-0,022	137,08	135,99	132,66	133,35	-0,69	24	0	0	86,5	65,3	21,21	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,717	-0,018	139,84	138,79	135,42	136,07	-0,65	24	0	0	85,9	65,6	20,31	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,645	-0,023	149,36	148,45	144,9	145,61	-0,71	24	0	0	83,2	64,7	18,51	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,642	-0,024	150,1	149,2	145,69	146,43	-0,74	24	0	0	82,3	64	18,39	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,674	-0,025	145,51	144,58	141,1	141,82	-0,72	24	0	0	83,9	64,7	19,22	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,667	-0,011	134,68	133,61	130,51	131,06	-0,55	24	0	0	84,9	64,3	20,65	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,662	-0,021	138,25	137,26	134	134,68	-0,68	24	0	0	84,3	64,1	20,14	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,44	-0,017	146,04	145,26	142,03	142,69	-0,66	24	0	0	79,3	61,9	17,44	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,582	-0,015	141,49	140,57	137,35	137,98	-0,63	24	0	0	82,1	63,1	19,03	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,757	-0,02	143,15	142,13	138,69	139,37	-0,68	24	0	0	85,2	65,1	20,12	0,6	0,4	-
18.01.2026	2,726	-0,019	137,36	136,3	132,95	133,61	-0,66	24	0	0	86,5	65,7	20,77	0,6	0,4	-
19.01.2026	2,744	-0,019	135,4	134,33	131,01	131,69	-0,68	24	0	0	87	65,8	21,21	0,6	0,4	-
20.01.2026	2,747	-0,02	138,76	137,73	134,32	135	-0,68	24	0	0	86,6	65,9	20,72	0,6	0,4	-
21.01.2026	2,717	-0,023	139,12	138,13	134,65	135,36	-0,71	24	0	0	86,8	66,4	20,45	0,6	0,4	-
22.01.2026	2,742	-0,017	131,38	130,26	127,13	127,74	-0,61	24	0	0	86,9	65,1	21,82	0,6	0,4	-
23.01.2026	2,689	-0,021	139,74	138,77	135,31	136,02	-0,71	24	0	0	86,2	66	20,15	0,6	0,4	-
Итого:	79,396	0	4529,9	4502,06	4398,68	4419,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,396															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	671,574	64258,4	64253,33	62801,06	63177,77
23.01.2026	750,97	68788,3	68755,39	67199,74	67596,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:23:27