

#130120#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	65,18	47,57	17,61	39,89	39,15	26,94	26,7	12,45	5,99	5,84	1,168	0,483	24	0	
24.04.2025	64,66	46,91	17,75	39,29	38,57	27,03	26,79	11,78	5,99	5,85	1,131	0,452	24	0	
25.04.2025	64,55	46,68	17,87	39,77	39,04	27,02	26,78	12,26	5,97	5,84	1,159	0,468	24	0	
26.04.2025	64,57	46,49	18,08	40,72	39,93	26,97	26,73	13,2	5,98	5,85	1,216	0,499	24	0	
27.04.2025	64,08	46,5	17,58	41,61	40,82	27,03	26,79	14,03	5,97	5,84	1,241	0,536	24	0	
28.04.2025	64,94	46,72	18,22	42,99	42,17	27,48	27,24	14,93	5,99	5,85	1,329	0,566	24	0	
29.04.2025	65,19	46,56	18,63	47,95	47,04	31,09	30,85	16,19	5,98	5,84	1,483	0,616	24	0	
30.04.2025	65,38	46,95	18,43	49	48,05	31,14	30,9	17,15	5,99	5,85	1,534	0,659	24	0	
01.05.2025	65,14	46,6	18,54	49,05	48,09	31,42	31,18	16,91	5,99	5,86	1,526	0,645	24	0	
02.05.2025	65,1	47	18,1	48,65	47,7	31,5	31,26	16,44	5,99	5,85	1,486	0,631	24	0	
03.05.2025	63,35	46,84	16,51	43,17	42,36	30,15	29,84	12,52	5,98	5,82	1,171	0,474	22	2	*
04.05.2025	65,35	48,69	16,66	50,15	49,18	31,75	31,43	17,75	5,97	5,82	1,523	0,701	24	0	
05.05.2025	65,14	47,04	18,1	50,14	49,17	31,79	31,55	17,62	5,98	5,84	1,558	0,678	24	0	
06.05.2025	62,2	45,32	16,88	51,21	50,31	31,57	31,33	18,98	5,98	5,84	1,534	0,692	24	0	
07.05.2025	65,52	46,66	18,86	49,6	48,65	31,49	31,24	17,41	5,98	5,85	1,568	0,666	24	0	
08.05.2025	65,62	46,57	19,05	50,93	49,93	31,21	30,96	18,97	5,98	5,85	1,66	0,722	24	0	
09.05.2025	65,8	46,27	19,53	49,61	48,62	31,17	30,93	17,69	5,97	5,85	1,604	0,671	24	0	
10.05.2025	65,83	46,28	19,55	50,06	49,1	31,18	30,93	18,17	5,98	5,85	1,634	0,684	24	0	
11.05.2025	64,88	46,45	18,43	51,75	50,76	31,05	30,81	19,95	5,97	5,84	1,679	0,758	24	0	
12.05.2025	65,79	46,52	19,27	49,34	48,37	31,34	31,1	17,27	5,98	5,85	1,576	0,658	24	0	
13.05.2025	66	46,61	19,39	48,71	47,72	31,23	30,98	16,74	5,98	5,85	1,551	0,636	24	0	
14.05.2025	65,71	46,51	19,2	49,35	48,38	30,9	30,66	17,72	5,98	5,84	1,593	0,668	24	0	
15.05.2025	64,73	46,01	18,72	49,8	48,86	31,32	31,08	17,78	5,98	5,85	1,568	0,663	24	0	
16.05.2025	64,95	45,94	19,01	50,78	49,8	31,16	30,92	18,88	5,97	5,84	1,643	0,709	24	0	
17.05.2025	65,17	46,13	19,04	50,81	49,81	31,16	30,92	18,89	5,98	5,85	1,647	0,716	24	0	
18.05.2025	64,88	46,24	18,64	49,83	48,88	31,22	30,98	17,9	5,98	5,84	1,576	0,676	24	0	
19.05.2025	64,99	46,25	18,74	48,59	47,64	31,06	30,82	16,82	5,99	5,86	1,514	0,636	24	0	
20.05.2025	64,95	46,02	18,93	47,69	46,77	31,21	30,97	15,8	5,99	5,86	1,467	0,593	24	0	
21.05.2025	65,34	46,8	18,54	49,04	48,08	30,67	30,43	17,65	5,99	5,86	1,554	0,677	24	0	
22.05.2025	65,29	46,69	18,6	46,79	45,87	30,79	30,55	15,32	5,99	5,85	1,431	0,583	24	0	
23.05.2025	65,05	46,36	18,69	47,99	47,07	30,81	30,57	16,5	5,99	5,86	1,494	0,621	24	0	
Итого:				1474,2	1445,89	941,85	934,22	511,67			45,818	19,437	742	2	
Средние:	65,01	46,58	18,42						5,98	5,84					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	24565,85	24140,25	16918,58	16772,99	7367,26	648,177	272,623	14793	1373
23/05/2524:00	26040,11	25586,14	17860,43	17707,21	7878,93	693,995	292,06	15535	1375
Итого:	1474,26	1445,89	941,85	934,22	511,67	45,818	19,437	742	2

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 16967ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

