

#132849#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	65,05	46,36	18,69	47,99	47,07	30,81	30,57	16,5	5,99	5,86	1,494	0,621	24	0	
24.05.2025	65,34	46,77	18,57	48,22	47,29	30,46	30,22	17,07	5,99	5,85	1,521	0,649	24	0	
25.05.2025	64,99	46,62	18,37	47,49	46,58	30,41	30,17	16,41	6	5,85	1,472	0,627	24	0	
26.05.2025	65,16	47,02	18,14	48,08	47,15	30,22	29,98	17,17	5,99	5,85	1,507	0,66	24	0	
27.05.2025	65	46,96	18,04	47,78	46,87	30,23	29,99	16,88	5,99	5,85	1,483	0,649	24	0	
28.05.2025	65,89	47,33	18,56	45,33	44,42	30,02	29,78	14,64	5,99	5,85	1,383	0,566	24	0	
29.05.2025	66,02	47,34	18,68	45,39	44,47	30,03	29,79	14,68	5,99	5,85	1,392	0,568	24	0	
30.05.2025	65,63	47,13	18,5	45,81	44,92	29,92	29,68	15,24	5,99	5,84	1,413	0,589	24	0	
31.05.2025	63,04	46,09	16,95	47,68	46,79	29,78	29,54	17,25	6	5,85	1,43	0,644	24	0	
01.06.2025	64,7	47,14	17,56	48,42	47,48	29,82	29,58	17,9	5,99	5,84	1,514	0,691	24	0	
02.06.2025	65,37	47,25	18,12	45,28	44,41	29,74	29,5	14,91	6	5,85	1,373	0,573	24	0	
03.06.2025	64,85	47,13	17,72	45,76	44,87	29,56	29,32	15,55	5,99	5,84	1,386	0,6	24	0	
04.06.2025	65,01	47,25	17,76	46,5	45,58	29,45	29,21	16,37	6	5,85	1,435	0,633	24	0	
05.06.2025	65,08	47,49	17,59	45,14	44,27	29,92	29,67	14,6	5,99	5,84	1,341	0,569	24	0	
06.06.2025	65,32	47,81	17,51	45,49	44,61	30,02	29,78	14,83	6	5,84	1,357	0,579	24	0	
07.06.2025	65,37	47,63	17,74	44,98	44,08	29,69	29,44	14,64	6	5,85	1,345	0,569	24	0	
08.06.2025	64,55	47,45	17,1	45,91	45,04	30,2	29,95	15,09	6	5,85	1,348	0,585	24	0	
09.06.2025	64,91	46,95	17,96	44,45	43,62	29,67	29,43	14,19	6	5,85	1,322	0,541	24	0	
10.06.2025	64,61	46,68	17,93	44,45	43,62	29,44	29,2	14,42	6	5,86	1,325	0,547	24	0	
11.06.2025	64,91	47,08	17,83	45,75	44,84	30,78	30,53	14,31	6	5,85	1,34	0,55	24	0	
12.06.2025	64,82	46,94	17,88	46,71	45,81	31,06	30,82	14,99	5,99	5,84	1,386	0,571	24	0	
13.06.2025	65,23	47,14	18,09	46,06	45,14	30,63	30,37	14,77	6	5,86	1,377	0,57	24	0	
14.06.2025	64,95	46,72	18,23	45,5	44,62	29,51	29,27	15,35	6,01	5,86	1,391	0,585	24	0	
15.06.2025	64,24	46,65	17,59	45,44	44,6	29,16	28,92	15,68	5,99	5,84	1,373	0,595	24	0	
16.06.2025	64,07	46,48	17,59	44,11	43,28	28,79	28,55	14,73	6,01	5,86	1,312	0,557	24	0	
17.06.2025	64,56	46,79	17,77	44,8	43,95	28,57	28,33	15,62	6	5,86	1,37	0,593	24	0	
18.06.2025	64,35	46,57	17,78	43,66	42,86	28,81	28,57	14,29	6,02	5,87	1,299	0,541	24	0	
19.06.2025	62,15	45,55	16,6	45,02	44,22	28,65	28,41	15,81	6,01	5,86	1,31	0,576	24	0	
20.06.2025	64,35	46,01	18,34	44,49	43,66	28,98	28,74	14,92	6,01	5,86	1,35	0,558	24	0	
21.06.2025	65,14	46,83	18,31	45,62	44,75	28,84	28,6	16,15	6	5,85	1,427	0,619	24	0	
22.06.2025	64,63	46,89	17,74	45,79	44,92	29	28,76	16,16	6,01	5,86	1,408	0,619	24	0	
23.06.2025	64,94	46,88	18,06	44,27	43,41	29	28,76	14,65	6,01	5,86	1,337	0,557	24	0	
Итого:				1467,3	1439,2	951,17	943,43	495,77			44,521	18,951	768	0	
Средние:	64,81	46,9	17,91						5,99	5,85					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	25992,12	25539,07	17829,62	17676,64	7862,43	692,501	291,439	15511	1375
23/06/2524:00	27459,49	26978,27	18780,79	18620,07	8358,2	737,022	310,39	16279	1375
Итого:	1467,37	1439,2	951,17	943,43	495,77	44,521	18,951	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 17664ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

