

#144477#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г. - 23/08/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	65,06	46,76	18,3	40,66	39,91	24,87	24,63	15,28	6,02	5,88	1,305	0,584	24	0	
24.07.2025	64,84	46,19	18,65	38,79	38,05	24,93	24,69	13,36	6,03	5,89	1,204	0,501	24	0	
25.07.2025	65,76	46,66	19,1	38,03	37,29	24,93	24,69	12,6	6,02	5,88	1,185	0,479	24	0	
26.07.2025	64,74	46,36	18,38	39,27	38,53	25	24,76	13,77	6,03	5,89	1,221	0,52	24	0	
27.07.2025	65,06	46,58	18,48	39,85	39,09	24,87	24,63	14,46	6,04	5,89	1,264	0,548	24	0	
28.07.2025	64,76	46,54	18,22	39,3	38,55	24,65	24,41	14,14	6,03	5,88	1,23	0,535	24	0	
29.07.2025	65,07	46,28	18,79	38,58	37,83	24,7	24,46	13,37	6,04	5,89	1,209	0,501	24	0	
30.07.2025	64,97	46,81	18,16	41,63	40,85	26,48	26,23	14,62	6,03	5,88	1,293	0,562	24	0	
31.07.2025	65,29	46,96	18,33	41,57	40,77	26,82	26,58	14,19	6,03	5,88	1,283	0,546	24	0	
01.08.2025	65,07	47,09	17,98	42,53	41,72	26,53	26,29	15,43	6,03	5,89	1,334	0,595	24	0	
02.08.2025	65,29	47,1	18,19	42,24	41,38	26,76	26,52	14,86	6,03	5,89	1,319	0,569	24	0	
03.08.2025	64,5	47	17,5	43,77	42,93	26,47	26,23	16,7	6,03	5,89	1,383	0,641	24	0	
04.08.2025	65,43	46,89	18,54	41,13	40,33	26,78	26,54	13,79	6,03	5,88	1,268	0,526	24	0	
05.08.2025	65,47	46,88	18,59	42,31	41,47	26,5	26,26	15,21	6,04	5,89	1,345	0,581	24	0	
06.08.2025	64,62	46,64	17,98	43,4	42,56	26,64	26,4	16,16	6,03	5,89	1,372	0,611	24	0	
07.08.2025	64,46	46,49	17,97	43,82	43	27,25	27,01	15,99	6,12	5,98	1,373	0,603	24	0	
08.08.2025	64,05	46,65	17,4	43,52	42,71	28,86	28,62	14,09	6,12	5,97	1,271	0,533	24	0	
09.08.2025	64,24	47,12	17,12	45,03	44,2	29,79	29,55	14,65	6,1	5,95	1,312	0,561	24	0	
10.08.2025	63,34	47,07	16,27	47,35	46,49	30	29,76	16,73	6,11	5,95	1,391	0,645	24	0	
11.08.2025	63,99	47,44	16,55	47,27	46,39	30,39	30,15	16,24	6,11	5,95	1,389	0,632	24	0	
12.08.2025	63,63	47,33	16,3	48,47	47,55	30,64	30,4	17,15	6,11	5,95	1,431	0,665	24	0	
13.08.2025	50,05	42,11	7,94	21,56	21,3	13,74	13,64	7,66	4,16	4,06	0,421	0,219	24	0	
14.08.2025	22,05	21,71	0,34	1,31	1,31	0,01	0,01	1,3	2,65	2,61	0,02	0,02	24	0	*
15.08.2025	21,39	21,47	-0,08	0,96	0,96	0,01	0,01	0,95	2,53	2,38	0,012	0,013	24	0	*
16.08.2025	21,08	21,21	-0,13	0,97	0,97	0,01	0,01	0,96	2,8	2,58	0,008	0,008	24	0	*
17.08.2025	20,33	20,89	-0,56	0,79	0,79	0,01	0,01	0,78	2,88	2,77	0,005	0,005	24	0	*
18.08.2025	19,78	19,5	0,28	2,15	2,15	0,1	0,1	2,05	3,15	3,08	0,018	0,019	24	0	*
19.08.2025	19,99	19,16	0,83	3,03	3,03	0,04	0,04	2,99	4,86	4,8	0,033	0,032	24	0	*
20.08.2025	19,88	19,03	0,85	2,73	2,73	0,02	0,02	2,71	4,88	4,82	0,031	0,029	24	0	*
21.08.2025	19,23	18,49	0,74	2,92	2,92	0,05	0,05	2,87	4,84	4,79	0,029	0,03	24	0	*
22.08.2025	18,68	18,3	0,38	3,14	3,14	0,06	0,06	3,08	4,84	4,79	0,03	0,031	24	0	*
23.08.2025	18,5	17,91	0,59	3,52	3,52	0,04	0,04	3,48	4,84	4,78	0,033	0,031	24	0	*
Итого:				931,6	914,42	577,95	572,8	341,62			28,022	12,375	768	0	
Средние:	50,33	38,2	12,12						5,29	5,17					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/25 24:00	28657,15	28153,35	19536,65	19368,71	8784,64	774,613	326,305	16974	1376
23/08/25 24:00	29588,75	29067,77	20114,6	19941,51	9126,26	802,635	338,68	17742	1376
Итого:	931,6	914,42	577,95	572,8	341,62	28,022	12,375	768	0

Период нормальной работы

Период отсутств. счета тепл. энергии

Время работы прибора после сброса 19151ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

