

#147408#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	18,5	17,91	0,59	3,52	3,52	0,04	0,04	3,48	4,84	4,78	0,033	0,031	24	0	*
24.08.2025	17,92	17,36	0,56	3,06	3,06	0,06	0,06	3	4,84	4,77	0,025	0,024	24	0	*
25.08.2025	17,63	16,57	1,06	3,22	3,22	0,05	0,05	3,17	4,84	4,77	0,024	0,024	24	0	*
26.08.2025	17,04	16,44	0,6	4,6	4,6	0,03	0,03	4,57	4,79	4,72	0,035	0,034	24	0	*
27.08.2025	14,78	16,16	-1,38	5,3	5,3	0,05	0,05	5,25	4,92	4,86	0,03	0,04	24	0	*
28.08.2025	14,92	16,33	-1,41	5,17	5,17	0,06	0,06	5,11	4,92	4,85	0,03	0,036	24	0	*
29.08.2025	15,34	16,97	-1,63	4,71	4,71	0,01	0,01	4,7	4,94	4,86	0,031	0,038	24	0	*
30.08.2025	46,17	45,32	0,85	15,77	15,59	10,01	9,9	5,69	4,96	4,71	0,219	0,138	24	0	*
31.08.2025	64,85	56,47	8,38	51,83	50,85	39,56	38,94	11,91	5,9	5,59	0,993	0,552	24	0	
01.09.2025	64,96	48,57	16,39	41,59	40,81	29,81	29,56	11,25	5,9	5,75	1,114	0,448	24	0	
02.09.2025	63,63	46,87	16,76	33,11	32,53	23,78	23,58	8,95	5,54	5,41	0,883	0,337	24	0	
03.09.2025	64,27	52,05	12,22	41,26	40,48	28,88	28,5	11,98	5,9	5,72	1,008	0,515	24	0	
04.09.2025	64,35	48,74	15,61	38,55	37,83	27,05	26,81	11,02	5,9	5,77	1,03	0,441	24	0	
05.09.2025	64,83	48,45	16,38	38,19	37,48	27,69	27,45	10,03	5,9	5,77	1,005	0,4	24	0	
06.09.2025	64,82	48,31	16,51	38,55	37,83	27,75	27,51	10,32	5,91	5,77	1,03	0,411	24	0	
07.09.2025	64,2	48,28	15,92	40,02	39,29	27,78	27,54	11,75	5,91	5,77	1,086	0,467	24	0	
08.09.2025	64,76	48,27	16,49	38,61	37,88	27,75	27,51	10,37	5,91	5,77	1,031	0,41	24	0	
09.09.2025	65,2	48,63	16,57	38,92	38,19	27,46	27,22	10,97	5,91	5,77	1,066	0,438	24	0	
10.09.2025	64,9	48,21	16,69	37,5	36,79	27,39	27,15	9,64	5,92	5,78	0,988	0,38	24	0	
11.09.2025	64,35	47,94	16,41	38,17	37,48	27,09	26,85	10,63	5,92	5,78	1,028	0,419	24	0	
12.09.2025	65,08	48,03	17,05	37,29	36,59	26,92	26,68	9,91	5,92	5,78	1,007	0,39	24	0	
13.09.2025	64,93	47,92	17,01	38,96	38,19	26,99	26,75	11,44	5,92	5,78	1,093	0,452	24	0	
14.09.2025	64,42	47,78	16,64	40,01	39,25	27,08	26,84	12,41	5,91	5,77	1,133	0,49	24	0	
15.09.2025	64,75	47,57	17,18	38,13	37,43	27,14	26,9	10,53	5,92	5,78	1,048	0,409	24	0	
16.09.2025	65,28	47,71	17,57	38,45	37,71	27,12	26,88	10,83	5,91	5,77	1,082	0,424	24	0	
17.09.2025	65,35	47,55	17,8	38,28	37,56	27,09	26,85	10,71	5,92	5,78	1,078	0,417	24	0	
18.09.2025	65,33	47,76	17,57	39,76	39,01	26,83	26,59	12,42	5,91	5,77	1,166	0,487	24	0	
19.09.2025	64,31	47,11	17,2	24,73	24,28	12,3	12,18	12,1	6,04	5,83	0,879	0,309	24	0	
20.09.2025	63,85	25,35	38,5	14,55	14,29	0	0	14,29	5,92	5,87	0,782	0,234	24	0	
21.09.2025	63,92	25,75	38,17	15,6	15,31	0	0	15,31	5,93	5,87	0,839	0,256	24	0	
22.09.2025	63,96	25,41	38,55	13,54	13,29	0	0	13,29	5,93	5,87	0,728	0,218	24	0	
23.09.2025	64,33	52,4	11,93	23,97	23,53	11,56	11,43	12,1	5,91	5,43	0,805	0,413	24	0	
Итого:				884,92	869,05	565,33	559,92	309,13			24,329	10,082	768	0	
Средние:	53,52	39,5	14,02						5,64	5,5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	29585,23	29064,25	20114,56	19941,47	9122,78	802,602	338,649	17718	1376
23/09/2524:00	30470,15	29933,3	20679,89	20501,39	9431,91	826,931	348,731	18486	1376
Итого:	884,92	869,05	565,33	559,92	309,13	24,329	10,082	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счетчика теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 19872ч

Представитель Абонента

Представитель теплоснабж. организации

