

#151876#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	64,33	52,4	11,93	23,97	23,53	11,56	11,43	12,1	5,91	5,43	0,805	0,413	24	0	
24.09.2025	65,07	51,14	13,93	33,97	33,3	22,97	22,73	10,57	5,92	5,76	0,911	0,448	24	0	
25.09.2025	64,92	51,23	13,69	35,3	34,62	23,13	22,89	11,73	5,91	5,76	0,97	0,496	24	0	
26.09.2025	65,23	51,27	13,96	36,46	35,72	23,15	22,91	12,81	5,91	5,76	1,038	0,541	24	0	
27.09.2025	64,96	50,28	14,68	36,56	35,86	23,72	23,48	12,38	5,86	5,71	1,037	0,507	24	0	
28.09.2025	64,72	47,93	16,79	42,7	41,88	28,76	28,51	13,37	5,9	5,76	1,219	0,526	24	0	
29.09.2025	64,5	46,82	17,68	40,38	39,63	27,35	27,11	12,52	5,91	5,78	1,172	0,478	24	0	
30.09.2025	65,01	46,98	18,03	39,85	39,08	27,13	26,89	12,19	5,91	5,78	1,166	0,465	24	0	
01.10.2025	65,76	46,98	18,78	40,58	39,81	26,83	26,59	13,22	5,91	5,79	1,246	0,512	24	0	
02.10.2025	52,77	38,89	13,88	39,4	38,86	26,79	26,62	12,24	5,91	5,8	0,899	0,399	24	0	
03.10.2025	67,47	48,11	19,36	40,82	39,98	27,09	26,85	13,13	5,9	5,77	1,282	0,519	24	0	
04.10.2025	66,35	47,37	18,98	39,44	38,65	27,08	26,84	11,81	5,91	5,77	1,186	0,464	24	0	
05.10.2025	66,62	48,09	18,53	40,6	39,78	27,1	26,86	12,92	5,92	5,77	1,24	0,512	24	0	
06.10.2025	66,66	48,15	18,51	39,15	38,37	27	26,76	11,61	5,92	5,78	1,165	0,461	24	0	
07.10.2025	67,12	48,55	18,57	39,17	38,36	27	26,76	11,6	5,92	5,77	1,168	0,468	24	0	
08.10.2025	66,79	48,04	18,75	38,14	37,37	26,96	26,72	10,65	5,93	5,79	1,116	0,423	24	0	
09.10.2025	66,98	48,39	18,59	38,08	37,32	27,05	26,81	10,51	5,93	5,78	1,107	0,419	24	0	
10.10.2025	66,97	48,49	18,48	38,98	38,2	26,82	26,58	11,62	5,93	5,79	1,165	0,462	24	0	
11.10.2025	66,9	48,61	18,29	38,13	37,36	27,02	26,78	10,58	5,94	5,79	1,101	0,423	24	0	
12.10.2025	66,28	48,49	17,79	40,54	39,74	26,83	26,59	13,15	5,93	5,77	1,225	0,528	24	0	
13.10.2025	66,59	51,44	15,15	32,32	31,7	22,9	22,65	9,05	5,93	5,76	0,862	0,395	24	0	
14.10.2025	66,64	50,56	16,08	36,2	35,48	24,64	24,4	11,08	5,94	5,79	1,03	0,461	24	0	
15.10.2025	66,9	48,65	18,25	39,17	38,39	27,17	26,93	11,46	5,93	5,79	1,155	0,462	24	0	
16.10.2025	66,72	48,63	18,09	39,78	38,99	27,11	26,87	12,12	5,94	5,79	1,184	0,488	24	0	
17.10.2025	66,72	48,4	18,32	38,3	37,54	27,13	26,89	10,65	5,95	5,79	1,106	0,424	24	0	
18.10.2025	66,51	48,29	18,22	39,58	38,78	27,18	26,94	11,84	5,95	5,8	1,172	0,471	24	0	
19.10.2025	66,26	48,37	17,89	41,23	40,42	27,28	27,04	13,38	5,94	5,78	1,249	0,54	24	0	
20.10.2025	66,21	47,87	18,34	39,34	38,54	27,31	27,07	11,47	5,95	5,8	1,154	0,45	24	0	
21.10.2025	65,57	47,32	18,25	38,33	37,6	27,13	26,89	10,71	5,94	5,79	1,096	0,415	24	0	
22.10.2025	65,7	47,52	18,18	39,22	38,46	27,03	26,79	11,67	5,94	5,79	1,146	0,455	24	0	
23.10.2025	65,83	47,55	18,28	37,74	37	26,97	26,73	10,27	5,94	5,79	1,068	0,404	24	0	
Итого:				1183,4	1160,32	803,19	795,91	364,41			34,44	14,429	744	0	
Средние:	65,64	48,41	17,23						5,92	5,76					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	30446,18	29909,77	20668,33	20489,96	9419,81	826,126	348,318	18462	1376
23/10/2524:00	31629,61	31070,09	21471,52	21285,87	9784,22	860,566	362,747	19206	1376
Итого:	1183,43	1160,32	803,19	795,91	364,41	34,44	14,429	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 20592ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

