

#165228#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	65,83	47,55	18,28	37,74	37	26,97	26,73	10,27	5,94	5,79	1,068	0,404	24	0	
24.10.2025	66,28	47,71	18,57	37,36	36,62	27,05	26,81	9,81	5,95	5,8	1,055	0,383	24	0	
25.10.2025	66,14	48,19	17,95	39,43	38,65	26,89	26,65	12	5,94	5,79	1,161	0,476	24	0	
26.10.2025	65,82	47,91	17,91	40,13	39,34	26,96	26,72	12,62	5,95	5,79	1,192	0,502	24	0	
27.10.2025	66,17	47,56	18,61	38,21	37,47	26,82	26,58	10,89	5,95	5,8	1,116	0,428	24	0	
28.10.2025	65,69	47,46	18,23	38,81	38,05	26,83	26,59	11,46	5,94	5,79	1,133	0,448	24	0	
29.10.2025	65,66	47,26	18,4	37,95	37,21	26,91	26,67	10,54	5,95	5,8	1,088	0,409	24	0	
30.10.2025	65,45	47,14	18,31	37,35	36,61	26,83	26,59	10,02	5,95	5,8	1,051	0,387	24	0	
31.10.2025	65,49	47,18	18,31	38,79	38,04	26,59	26,35	11,69	5,95	5,8	1,14	0,46	24	0	
01.11.2025	66,41	47,55	18,86	37,92	37,2	26,71	26,47	10,73	5,95	5,79	1,114	0,418	24	0	
02.11.2025	65,88	47,5	18,38	38,66	37,89	26,73	26,49	11,4	5,95	5,8	1,132	0,445	24	0	
03.11.2025	66,03	47,72	18,31	38,56	37,8	26,81	26,57	11,23	5,95	5,8	1,126	0,441	24	0	
04.11.2025	65,46	47,82	17,64	41,31	40,5	26,62	26,38	14,12	5,94	5,79	1,263	0,56	24	0	
05.11.2025	66,03	47,77	18,26	38,42	37,68	26,95	26,7	10,98	5,94	5,78	1,113	0,433	24	0	
06.11.2025	66,07	47,75	18,32	38,04	37,32	26,77	26,53	10,79	5,95	5,79	1,099	0,427	24	0	
07.11.2025	66,5	47,84	18,66	37,45	36,69	26,49	26,25	10,44	5,95	5,79	1,089	0,41	24	0	
08.11.2025	66,51	47,79	18,72	39	38,23	26,25	26,01	12,22	5,96	5,81	1,187	0,479	24	0	
09.11.2025	65,74	47,46	18,28	40,07	39,28	26,39	26,15	13,13	5,95	5,79	1,221	0,514	24	0	
10.11.2025	66,14	47,52	18,62	38,82	38,08	26,39	26,15	11,93	5,94	5,79	1,166	0,463	24	0	
11.11.2025	67,03	49,42	17,61	42,48	41,61	30,71	30,31	11,3	5,96	5,78	1,19	0,465	24	0	
12.11.2025	66,42	49,08	17,34	42,3	41,41	30,09	29,77	11,64	5,96	5,78	1,182	0,468	24	0	
13.11.2025	66,29	48,59	17,7	41,29	40,44	29,1	28,8	11,64	5,96	5,79	1,175	0,467	24	0	
14.11.2025	66,3	47,61	18,69	38,03	37,3	26,09	25,85	11,45	5,95	5,79	1,138	0,447	24	0	
15.11.2025	66,12	47,38	18,74	38,55	37,77	26,18	25,94	11,83	5,95	5,8	1,159	0,462	24	0	
16.11.2025	69,3	48,62	20,68	38,79	37,95	26,35	26,11	11,84	5,95	5,79	1,252	0,483	24	0	
17.11.2025	65,59	46,95	18,64	38,61	37,86	26,07	25,83	12,03	5,94	5,79	1,163	0,46	24	0	
18.11.2025	44,42	35,42	9	22,83	22,61	13,92	13,84	8,77	5,27	5,19	0,434	0,191	24	0	
19.11.2025	63,92	45,49	18,43	40,1	39,34	26,52	26,28	13,06	5,92	5,77	1,199	0,485	24	0	
20.11.2025	47,21	35,78	11,43	24,39	24,1	15,08	14,99	9,11	5,31	5,22	0,514	0,216	24	0	
21.11.2025	65,44	45,8	19,64	39,01	38,26	26,51	26,27	11,99	5,92	5,77	1,193	0,448	24	0	
22.11.2025	65,49	46,36	19,13	39,77	39,02	26,55	26,31	12,71	5,93	5,77	1,218	0,483	24	0	
23.11.2025	69,38	48,03	21,35	39,12	38,27	26,7	26,46	11,81	5,93	5,77	1,275	0,471	24	0	
Итого:				1219,2	1195,6	837,83	830,15	365,45			35,606	14,033	768	0	
Средние:	64,88	46,85	18,03						5,9	5,75					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	31591,87	31033,09	21444,55	21259,14	9773,95	859,498	362,343	19182	1376
23/11/2524:00	32811,16	32228,69	22282,38	22089,29	10139,4	895,104	376,376	19950	1376
Итого:	1219,29	1195,6	837,83	830,15	365,45	35,606	14,033	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21336ч

Представитель абонента _____ Для Представитель теплоснабж.организации _____

