

#179284#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	69,38	48,03	21,35	39,12	38,27	26,7	26,46	11,81	5,93	5,77	1,275	0,471	24	0	
24.11.2025	68,28	47,59	20,69	38,7	37,89	26,54	26,3	11,59	5,93	5,77	1,229	0,45	24	0	
25.11.2025	65,67	46,25	19,42	37,5	36,78	26,12	25,88	10,9	5,93	5,78	1,12	0,412	24	0	
26.11.2025	65,51	46,08	19,43	37,19	36,47	25,77	25,53	10,94	5,95	5,8	1,113	0,41	24	0	
27.11.2025	64,83	45,86	18,97	37,64	36,93	25,86	25,62	11,31	5,93	5,78	1,115	0,42	24	0	
28.11.2025	64,54	45,53	19,01	37,2	36,52	25,8	25,56	10,96	5,95	5,79	1,094	0,404	24	0	
29.11.2025	64,31	45,53	18,78	37,68	37	25,85	25,61	11,39	5,94	5,79	1,11	0,422	24	0	
30.11.2025	63,54	45,56	17,98	40,24	39,51	25,94	25,7	13,81	5,94	5,78	1,213	0,515	24	0	
01.12.2025	63,67	45,42	18,25	37,87	37,18	25,71	25,47	11,71	5,94	5,79	1,104	0,431	24	0	
02.12.2025	64,71	46	18,71	38,4	37,66	25,53	25,29	12,37	5,94	5,78	1,162	0,464	24	0	
03.12.2025	61,88	44,47	17,41	37,11	36,46	25,59	25,35	11,11	5,95	5,78	1,027	0,398	24	0	
04.12.2025	61,46	44,14	17,32	36,93	36,29	25,39	25,15	11,14	5,95	5,78	1,019	0,399	24	0	
05.12.2025	62,03	44,55	17,48	37,4	36,74	25,15	24,91	11,83	5,95	5,79	1,061	0,426	24	0	
06.12.2025	61,6	44,77	16,83	38,11	37,47	25,24	25	12,47	5,94	5,78	1,072	0,455	24	0	
07.12.2025	60,67	44,45	16,22	39,14	38,47	25,28	25,04	13,43	5,96	5,79	1,099	0,483	24	0	
08.12.2025	61,42	44,53	16,89	36,86	36,2	25,14	24,9	11,3	5,94	5,78	1,011	0,408	24	0	
09.12.2025	61,93	45,07	16,86	36,94	36,28	25,08	24,84	11,44	5,96	5,79	1,022	0,417	24	0	
10.12.2025	62,37	45,09	17,28	35,47	34,81	25	24,76	10,05	5,96	5,79	0,963	0,365	24	0	
11.12.2025	62,26	45,56	16,7	36,58	35,92	24,98	24,74	11,18	5,95	5,78	1,007	0,414	24	0	
12.12.2025	62,26	45,28	16,98	36,27	35,62	24,74	24,5	11,12	5,95	5,79	1,007	0,409	24	0	
13.12.2025	61,7	45,04	16,66	37,11	36,44	24,83	24,59	11,85	5,95	5,79	1,032	0,431	24	0	
14.12.2025	61,5	45,01	16,49	38,56	37,91	24,91	24,67	13,24	5,94	5,78	1,097	0,483	24	0	
15.12.2025	59,86	43,83	16,03	36,73	36,11	24,73	24,49	11,62	5,95	5,78	0,981	0,408	24	0	
16.12.2025	60,85	44,2	16,65	37,02	36,39	24,8	24,56	11,83	5,95	5,79	1,021	0,42	24	0	
17.12.2025	62,81	44,98	17,83	36,32	35,67	24,9	24,66	11,01	5,94	5,78	1,029	0,402	24	0	
18.12.2025	63,13	44,8	18,33	36,32	35,66	25,01	24,77	10,89	5,95	5,79	1,043	0,395	24	0	
19.12.2025	61,79	44,61	17,18	37,35	36,69	24,82	24,58	12,11	5,96	5,79	1,062	0,435	24	0	
20.12.2025	62,2	44,88	17,32	37,94	37,27	24,81	24,57	12,7	5,96	5,8	1,1	0,462	24	0	
21.12.2025	61,3	44,57	16,73	38,65	37,99	24,9	24,66	13,33	5,94	5,78	1,108	0,482	24	0	
22.12.2025	61,86	44,5	17,36	36,4	35,75	24,93	24,69	11,06	5,94	5,78	1,011	0,395	24	0	
23.12.2025	64,04	45,77	18,27	38,02	37,32	24,87	24,63	12,69	5,95	5,78	1,146	0,474	24	0	
Итого:				1162,7	1141,67	784,92	777,48	364,19			33,453	13,36	744	0	
Средние:	63,01	45,22	17,78						5,94	5,78					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	32772,04	32190,42	22255,68	22062,83	10127,59	893,829	375,905	19926	1376
23/12/2524:00	33934,81	33332,09	23040,6	22840,31	10491,78	927,282	389,265	20670	1376
Итого:	1162,77	1141,67	784,92	777,48	364,19	33,453	13,36	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22056ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

