

#192861#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/25г.-23/01/26г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55

Тепловычислитель ВКТ-7 сел. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сел. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тив = 9.00 °C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.12.2025 | 64,04 | 45,77 | 18,27 | 38,02 | 37,32 | 24,87 | 24,63 | 12,69 | 5,95 | 5,78 | 1,146 | 0,474 | 24 | 0 | |
| 24.12.2025 | 68,79 | 47,63 | 21,16 | 36,74 | 35,98 | 25,44 | 25,2 | 10,78 | 5,96 | 5,79 | 1,178 | 0,422 | 24 | 0 | |
| 25.12.2025 | 67,06 | 46,72 | 20,34 | 36,97 | 36,22 | 25,52 | 25,28 | 10,94 | 5,95 | 5,79 | 1,148 | 0,416 | 24 | 0 | |
| 26.12.2025 | 62,43 | 44,67 | 17,76 | 36,47 | 35,82 | 25,09 | 24,85 | 10,97 | 5,96 | 5,79 | 1,025 | 0,396 | 24 | 0 | |
| 27.12.2025 | 60,93 | 43,86 | 17,07 | 37,69 | 37,02 | 25,03 | 24,79 | 12,23 | 5,98 | 5,81 | 1,056 | 0,434 | 24 | 0 | |
| 28.12.2025 | 60,41 | 43,64 | 16,77 | 39,81 | 39,15 | 25,17 | 24,93 | 14,22 | 5,94 | 5,78 | 1,148 | 0,502 | 24 | 0 | |
| 29.12.2025 | 61,66 | 44,28 | 17,38 | 38,12 | 37,42 | 24,9 | 24,66 | 12,76 | 5,96 | 5,79 | 1,097 | 0,453 | 24 | 0 | |
| 30.12.2025 | 65,11 | 46,51 | 18,6 | 40,23 | 39,45 | 27,25 | 26,96 | 12,49 | 5,95 | 5,78 | 1,2 | 0,477 | 24 | 0 | |
| 31.12.2025 | 66,14 | 47,16 | 18,98 | 42,18 | 41,34 | 25,49 | 25,25 | 16,09 | 5,95 | 5,78 | 1,397 | 0,626 | 24 | 0 | |
| 01.01.2026 | 67,77 | 46,14 | 21,63 | 33,91 | 33,23 | 24,71 | 24,47 | 8,76 | 5,96 | 5,81 | 1,044 | 0,33 | 24 | 0 | |
| 02.01.2026 | 65,42 | 45,32 | 20,1 | 36,26 | 35,57 | 24,44 | 24,2 | 11,37 | 5,96 | 5,8 | 1,126 | 0,42 | 24 | 0 | |
| 03.01.2026 | 65,27 | 45,11 | 20,16 | 35,98 | 35,32 | 24,53 | 24,29 | 11,03 | 5,97 | 5,81 | 1,109 | 0,403 | 24 | 0 | |
| 04.01.2026 | 66,31 | 45,94 | 20,37 | 37,27 | 36,54 | 24,37 | 24,13 | 12,41 | 5,97 | 5,81 | 1,203 | 0,466 | 24 | 0 | |
| 05.01.2026 | 66,83 | 46,04 | 20,79 | 36,78 | 36,06 | 24,49 | 24,25 | 11,81 | 5,97 | 5,81 | 1,185 | 0,446 | 24 | 0 | |
| 06.01.2026 | 68,36 | 46,57 | 21,79 | 35,99 | 35,27 | 24,46 | 24,22 | 11,05 | 5,96 | 5,8 | 1,183 | 0,418 | 24 | 0 | |
| 07.01.2026 | 68,84 | 46,83 | 22,01 | 36,94 | 36,16 | 24,52 | 24,28 | 11,88 | 5,96 | 5,81 | 1,246 | 0,456 | 24 | 0 | |
| 08.01.2026 | 69,44 | 46,61 | 22,83 | 37,13 | 36,32 | 24,33 | 24,09 | 12,23 | 5,96 | 5,8 | 1,288 | 0,468 | 24 | 0 | |
| 09.01.2026 | 69,76 | 46,33 | 23,43 | 35,81 | 35,03 | 24,35 | 24,11 | 10,92 | 5,97 | 5,81 | 1,226 | 0,414 | 24 | 0 | |
| 10.01.2026 | 67,69 | 46,02 | 21,67 | 36,86 | 36,11 | 25,13 | 24,89 | 11,22 | 5,97 | 5,8 | 1,197 | 0,418 | 24 | 0 | |
| 11.01.2026 | 66,76 | 45,92 | 20,84 | 39,58 | 38,78 | 24,88 | 24,64 | 14,14 | 5,96 | 5,79 | 1,329 | 0,535 | 24 | 0 | |
| 12.01.2026 | 67,75 | 46,02 | 21,73 | 36,38 | 35,63 | 24,59 | 24,35 | 11,28 | 5,96 | 5,79 | 1,189 | 0,423 | 24 | 0 | |
| 13.01.2026 | 63,74 | 44,42 | 19,32 | 38,32 | 37,59 | 24,62 | 24,38 | 13,21 | 5,96 | 5,8 | 1,189 | 0,465 | 24 | 0 | |
| 14.01.2026 | 63,75 | 43,54 | 20,21 | 37,52 | 36,8 | 23,56 | 23,32 | 13,48 | 5,96 | 5,8 | 1,208 | 0,477 | 24 | 0 | |
| 15.01.2026 | 65,04 | 44,16 | 20,88 | 35,46 | 34,77 | 23,79 | 23,55 | 11,22 | 5,97 | 5,81 | 1,118 | 0,398 | 24 | 0 | |
| 16.01.2026 | 66,35 | 44,82 | 21,53 | 36,23 | 35,5 | 23,63 | 23,39 | 12,11 | 5,96 | 5,8 | 1,194 | 0,442 | 24 | 0 | |
| 17.01.2026 | 68,54 | 45,74 | 22,8 | 36,01 | 35,24 | 23,54 | 23,3 | 11,94 | 5,96 | 5,8 | 1,24 | 0,448 | 24 | 0 | |
| 18.01.2026 | 68,39 | 46 | 22,39 | 38,14 | 37,33 | 23,88 | 23,64 | 13,69 | 5,96 | 5,8 | 1,342 | 0,519 | 24 | 0 | |
| 19.01.2026 | 69,71 | 46,3 | 23,41 | 37,06 | 36,28 | 23,6 | 23,36 | 12,92 | 5,97 | 5,8 | 1,328 | 0,494 | 24 | 0 | |
| 20.01.2026 | 69,25 | 45,65 | 23,6 | 34,96 | 34,19 | 23,6 | 23,36 | 10,83 | 5,97 | 5,81 | 1,202 | 0,404 | 24 | 0 | |
| 21.01.2026 | 70,34 | 46,27 | 24,07 | 34,9 | 34,13 | 23,61 | 23,37 | 10,76 | 5,96 | 5,8 | 1,22 | 0,408 | 24 | 0 | |
| 22.01.2026 | 68,97 | 45,61 | 23,36 | 35,88 | 35,12 | 23,68 | 23,44 | 11,68 | 5,97 | 5,81 | 1,25 | 0,434 | 24 | 0 | |
| 23.01.2026 | 69,92 | 46,08 | 23,84 | 35,74 | 34,98 | 23,57 | 23,33 | 11,65 | 5,97 | 5,81 | 1,267 | 0,441 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1185,3 | 1161,67 | 784,64 | 776,91 | 384,76 | | | 38,278 | 14,327 | 768 | 0 | |
| Средние: | 66,58 | 45,67 | 20,9 | | | | | | 5,96 | 5,79 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-------|------|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/12/2524:00 | 33896,79 | 33294,77 | 23015,73 | 22815,68 | 10479,09 | 926,136 | 388,791 | 20646 | 1376 |
| 23/01/2624:00 | 35082,13 | 34456,44 | 23800,37 | 23592,59 | 10863,85 | 964,414 | 403,118 | 21414 | 1376 |
| Итого: | 1185,34 | 1161,67 | 784,64 | 776,91 | 384,76 | 38,278 | 14,327 | 768 | 0 |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета-теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 22/12/25

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

