

#207422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 74-74Б, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9190
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20109616
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	10,909	0	98,521	0	0	95,476	0	0	24	0	84,7	57,5	0,43	0,38	-8,3
25.01.2026	11,288	0	107,812	0	0	104,49	0	0	24	0	84,5	58,8	0,44	0,38	-9,4
26.01.2026	10,709	0	110,49	0	0	107,286	0	0	24	0	81,8	57,9	0,44	0,38	-7,3
27.01.2026	10,702	0	112,607	0	0	109,341	0	0	24	0	81,7	58,4	0,44	0,38	-4,4
28.01.2026	10,301	0	103,569	0	0	100,579	0	0	24	0	81,5	57	0,43	0,38	-3,8
29.01.2026	11,033	0	99,581	0	0	96,447	0	0	24	0	85,6	58,3	0,43	0,38	-6
30.01.2026	10,971	0	93,271	0	0	90,3	0	0	24	0	86,2	57,2	0,43	0,38	-9,7
31.01.2026	11,178	0	91,94	0	0	88,961	0	0	24	0	87	57,1	0,43	0,38	-12,4
01.02.2026	11,062	0	85,787	0	0	82,973	0	0	24	0	87,6	55,8	0,42	0,39	-13,8
02.02.2026	11,683	0	88,342	0	0	85,337	0	0	24	0	89,4	56,8	0,42	0,38	-18,9
03.02.2026	12,214	0	98,309	0	0	94,946	0	0	24	0	89,7	59,1	0,43	0,38	-20,1
04.02.2026	12,223	0	100,332	0	0	96,901	0	0	24	0	89,8	59,7	0,43	0,38	-18
05.02.2026	12,141	0	110,324	0	0	106,688	0	0	24	0	87,9	60,7	0,44	0,37	-12,3
06.02.2026	11,476	0	117,304	0	0	113,713	0	0	24	0	84,3	60,2	0,44	0,37	-7,6
07.02.2026	10,802	0	113,799	0	0	110,461	0	0	24	0	82,2	58,9	0,44	0,37	-3,2
08.02.2026	10,721	0	108,606	0	0	105,37	0	0	24	0	83	58,7	0,44	0,38	-3,3
09.02.2026	11,027	0	98,289	0	0	95,16	0	0	24	0	86,2	58,5	0,43	0,38	-4,9
10.02.2026	11,183	0	101,146	0	0	97,93	0	0	24	0	86,1	58,9	0,43	0,38	-12,1
11.02.2026	10,85	0	114,709	0	0	111,339	0	0	24	0	82,3	59	0,44	0,37	-12,4
12.02.2026	10,007	0	115,449	0	0	112,304	0	0	24	0	78,9	57,6	0,45	0,37	-3,8
13.02.2026	9,993	0	111,631	0	0	108,531	0	0	24	0	79,7	57,7	0,44	0,37	-0,7
14.02.2026	10,654	0	107,184	0	0	103,959	0	0	24	0	83,4	58,9	0,44	0,38	-1,2
15.02.2026	11,403	0	104,548	0	0	101,138	0	0	24	0	87,3	60,4	0,43	0,37	-6,7
16.02.2026	11,751	0	101,514	0	0	98,052	0	0	24	0	89,6	61,1	0,43	0,38	-11,2
17.02.2026	11,448	0	98,311	0	0	95,028	0	0	24	0	88,5	59,8	0,43	0,38	-
Итого:	277,729	0	2593,375	0	0	2512,71	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,334														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	2524,618	31635,206	0	0,407	30887,764	0	0,402	13999	198
17.02.2026	2802,349	34228,582	0	0,407	33400,473	0	0,402	14599	198

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 8:05:18