

#162791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Черняховского 74-74Б, Калининград

6837

9190

ТВ7 (ASCII)

20109616

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,6	15,4	0	0,33	-
02.10.2025	2,17	0	19,663	0	0	19,311	0	0	24	0	61,9	35,1	0,11	0,28	-
03.10.2025	5,562	0	60,309	0	0	59,13	0	0	24	0	65,4	43	0,28	0,24	-
04.10.2025	8,388	0	113,789	0	0	111,292	0	0	24	0	69,9	51,9	0,47	0,35	-
05.10.2025	8,289	0	114,065	0	0	111,486	0	0	24	0	71,1	53,3	0,47	0,35	-
06.10.2025	8,008	0	109,76	0	0	107,282	0	0	24	0	71	53,2	0,46	0,35	-
07.10.2025	7,97	0	104,544	0	0	102,152	0	0	24	0	71,5	52,9	0,46	0,36	-
08.10.2025	7,795	0	103,439	0	0	101,099	0	0	24	0	71,1	52,7	0,46	0,36	-
09.10.2025	7,78	0	107,181	0	0	104,742	0	0	24	0	71,3	53,6	0,46	0,35	-
10.10.2025	7,672	0	105,044	0	0	102,661	0	0	24	0	71,2	53,3	0,46	0,36	-
11.10.2025	7,673	0	106,695	0	0	104,273	0	0	24	0	71,1	53,6	0,46	0,36	-
12.10.2025	7,619	0	105,824	0	0	103,437	0	0	24	0	71	53,4	0,46	0,36	-
13.10.2025	7,716	0	105,495	0	0	103,107	0	0	24	0	71	53,2	0,46	0,36	-
14.10.2025	7,765	0	103,911	0	0	101,558	0	0	24	0	71	52,8	0,46	0,36	-
15.10.2025	7,768	0	104,201	0	0	101,829	0	0	24	0	71,3	53,1	0,46	0,36	-
16.10.2025	7,72	0	105,521	0	0	103,132	0	0	24	0	71,1	53,3	0,46	0,36	-
17.10.2025	7,715	0	105,777	0	0	103,373	0	0	24	0	71,2	53,4	0,46	0,36	-
18.10.2025	7,756	0	102,25	0	0	99,926	0	0	24	0	71,2	52,7	0,46	0,36	-
19.10.2025	7,78	0	101,534	0	0	99,232	0	0	24	0	71,2	52,5	0,45	0,36	-
20.10.2025	7,655	0	96,776	0	0	94,592	0	0	24	0	70,9	51,6	0,45	0,37	-
21.10.2025	7,827	0	99,9	0	0	97,638	0	0	24	0	71,1	52	0,45	0,36	-
22.10.2025	8,152	0	127,774	0	0,021	124,88	0	0,021	24	0	71,1	55,5	0,46	0,36	-
23.10.2025	8,204	0,004	147,825	0	0	144,498	0	0	24	0	70,9	57,4	0,46	0,35	-
Итого:	164,984	0	2251,277	0	0,021	2200,63	0	0,021	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,406														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1539,276	18837,438	0	0,269	18404,817	0	0,266	11239	198
23.10.2025	1704,258	21088,714	0	0,29	20605,449	0	0,286	11791	198

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 7:55:49