

#207421#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9134
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207663
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,849	0	164,09	161,78	0,02	158,79	158,87	0,02	0,02	24	0	0	86,7	62,5	24,19	0,35	0,24	-9,4
25.01.2026	3,686	0	148,81	146,59	0,02	144,09	144,11	0,02	0,02	24	0	0	85,7	60,1	25,53	0,35	0,24	-7,3
26.01.2026	3,402	0	137,61	135,45	0,02	133,51	133,35	0,02	0,02	24	0	0	82,8	57,4	25,43	0,35	0,24	-4,4
27.01.2026	3,194	0	125,94	123,82	0,01	122,22	121,95	0,01	0,01	24	0	0	82,4	56,4	26,09	0,35	0,24	-3,8
28.01.2026	3,348	0	134,4	132,24	0,02	130,34	130,17	0,02	0,02	24	0	0	83,6	57,9	25,65	0,35	0,24	-6
29.01.2026	3,768	0	153,84	151,6	0,01	148,85	148,94	0,01	0,01	24	0	0	86,7	61,4	25,26	0,35	0,24	-9,7
30.01.2026	4,171	0	177,39	174,95	0,01	171,45	171,67	0,01	0,01	24	0	0	88,4	64,1	24,27	0,35	0,24	-12,4
31.01.2026	4,33	0	192,99	190,48	0,02	186,52	186,74	0,02	0,02	24	0	0	88,6	65,4	23,15	0,35	0,24	-13,8
01.02.2026	4,631	0	221,29	218,54	0,01	213,7	213,95	0,01	0,01	24	0	0	89,7	68,1	21,6	0,35	0,24	-18,9
02.02.2026	4,554	0	204,78	202,08	0,01	197,62	197,87	0,01	0,01	24	0	0	90,6	67,6	22,98	0,35	0,24	-20,1
03.02.2026	4,234	0	171,78	169,18	0,01	165,7	165,83	0,01	0,01	24	0	0	91,3	65,8	25,46	0,35	0,24	-18
04.02.2026	4,131	0	161,44	158,92	0,01	155,81	155,91	0,01	0,01	24	0	0	90,6	64,1	26,44	0,35	0,24	-12,3
05.02.2026	3,651	0	129,84	127,52	0,02	125,44	125,42	0,02	0,02	24	0	0	88,8	59,7	29,04	0,35	0,24	-7,6
06.02.2026	3,109	0	109,85	107,74	0,02	106,41	106,18	0,02	0,02	24	0	0	85	55,9	29,15	0,35	0,24	-3,2
07.02.2026	3,079	0	115,58	113,4	0,02	112,1	111,76	0,02	0,02	24	0	0	83,1	55,7	27,44	0,35	0,24	-3,3
08.02.2026	3,372	0	128,9	126,61	0,01	124,95	124,68	0,01	0,01	24	0	0	84,3	57,3	26,96	0,35	0,24	-4,9
09.02.2026	3,919	0	164,23	161,86	0,02	158,82	158,91	0,02	0,02	24	0	0	87,6	63	24,61	0,35	0,24	-12,1
10.02.2026	3,824	0	166,98	164,7	0,02	161,58	161,69	0,02	0,02	24	0	0	86,8	63,2	23,59	0,35	0,24	-12,4
11.02.2026	3,185	0	124,97	122,88	0,02	121,23	121,04	0,02	0,02	24	0	0	82,9	56,7	26,21	0,35	0,24	-3,8
12.02.2026	2,914	0	116,74	114,65	0,03	113,51	113,11	0,03	0,03	24	0	0	79,3	53,6	25,64	0,35	0,24	-0,7
13.02.2026	3,065	0	119,83	117,59	0,02	116,45	115,96	0,02	0,02	24	0	0	80,5	54,2	26,28	0,35	0,24	-1,2
14.02.2026	3,464	0	133,03	130,67	0,04	128,96	128,64	0,04	0,04	24	0	0	84,2	57,4	26,8	0,35	0,24	-6,7
15.02.2026	3,678	0	131,23	128,86	0,02	126,82	126,71	0,02	0,02	24	0	0	88,6	59,7	28,95	0,35	0,24	-11,2
16.02.2026	3,957	0	148,25	145,77	0,02	143,03	143,06	0,02	0,02	24	0	0	90,9	63,3	27,59	0,35	0,24	-
17.02.2026	3,941	0	152,43	149,99	0,02	147,17	147,23	0,02	0,02	24	0	0	89,9	63,2	26,7	0,35	0,24	-
Итого:	92,456	0	3736,22	3677,87	0,45	3615,07	3613,75	0,45	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,456																	

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	749,538	35185,37	34470,71	31,55	34349,22	34041,32	31,55
17.02.2026	841,994	38921,59	38148,58	32	37964,29	37655,07	32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:51:47