

#282881#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 9134  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207663  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	T, °C
18.02.2026	3,41	0	133,12	130,9	0,03	128,96	128,8	0,03	0,03	24	0	0	85	58,7	26,37	0,35	0,24	-
19.02.2026	3,007	0	120,32	118,21	0,02	116,8	116,48	0,02	0,02	24	0	0	81,5	55,8	25,71	0,35	0,24	-
20.02.2026	2,947	0	113,45	111,31	0,02	110,21	109,73	0,02	0,02	24	0	0	81,1	54,4	26,72	0,35	0,24	-
21.02.2026	3,064	0	125,82	123,64	0,03	122,26	121,87	0,03	0,03	24	0	0	80,5	55,5	25,03	0,35	0,24	-
22.02.2026	2,683	0	109,37	107,27	0,03	106,53	105,93	0,03	0,03	24	0	0	76,8	51,6	25,16	0,35	0,24	-
23.02.2026	2,843	0	120,99	118,74	0,04	117,89	117,22	0,04	0,04	24	0	0	75,9	51,8	24,07	0,35	0,24	-
24.02.2026	2,663	0	117,7	115,53	0,03	114,76	114,04	0,03	0,03	24	0	0	75,2	52	23,16	0,35	0,24	-
25.02.2026	2,746	0	113,66	111,55	0,02	110,68	110,12	0,02	0,02	24	0	0	77,2	52,4	24,78	0,35	0,24	-
26.02.2026	2,7	0	119,33	117,31	0,03	116,29	115,75	0,03	0,03	24	0	0	75,8	52,6	23,19	0,35	0,24	-
27.02.2026	2,4	0	106,32	104,43	0,03	103,79	103,21	0,03	0,03	24	0	0	72,9	49,8	23,1	0,35	0,24	-
28.02.2026	2,167	0	91,71	89,96	0,03	89,53	88,94	0,03	0,03	24	0	0	72,8	48,6	24,21	0,35	0,24	-
01.03.2026	2,447	0	108,44	106,43	0,03	105,89	105,2	0,03	0,03	24	0	0	72,4	49,4	23,1	0,35	0,24	-
02.03.2026	2,565	0	117,13	115,13	0,03	114,37	113,75	0,03	0,03	24	0	0	72,7	50,3	22,43	0,35	0,24	-
03.03.2026	2,255	0	99,89	98,12	0,03	97,53	96,98	0,03	0,03	24	0	0	72,8	49,6	23,1	0,35	0,24	-
04.03.2026	2,462	0	115,5	113,62	0,03	112,79	112,26	0,03	0,03	24	0	0	72,5	50,7	21,81	0,35	0,24	-
05.03.2026	2,5	0	117,86	115,98	0,04	115,09	114,57	0,04	0,04	24	0	0	72,8	51	21,72	0,35	0,24	-
06.03.2026	2,537	0	114,93	112,95	0,03	112,17	111,58	0,03	0,03	24	0	0	73,2	50,7	22,59	0,35	0,24	-
07.03.2026	2,361	0	106,26	104,36	0,04	103,72	103,13	0,04	0,04	24	0	0	72,7	49,9	22,73	0,35	0,24	-
08.03.2026	2,115	0	89,66	87,96	0,04	87,57	86,97	0,04	0,04	24	0	0	72,4	48,3	24,14	0,35	0,24	-
09.03.2026	2,031	0	86,7	85,06	0,04	84,68	84,11	0,04	0,04	24	0	0	72,4	48,4	23,95	0,35	0,24	-
10.03.2026	1,767	0	73,94	72,5	0,04	72,2	71,71	0,04	0,04	24	0	0	72,2	47,8	24,44	0,35	0,24	-
11.03.2026	1,733	0	71,4	69,99	0,04	69,7	69,21	0,04	0,04	24	0	0	72,4	47,6	24,81	0,35	0,24	-
12.03.2026	1,939	0	80,77	79,14	0,04	78,86	78,28	0,04	0,04	24	0	0	72,5	48	24,52	0,35	0,24	-
13.03.2026	1,764	0	73,11	71,7	0,04	71,38	70,91	0,04	0,04	24	0	0	72,6	47,9	24,68	0,35	0,24	-
14.03.2026	1,486	0	60,81	59,68	0,04	59,38	59,05	0,04	0,04	24	0	0	72,1	47,1	25	0,35	0,24	-
15.03.2026	2,017	0	86,62	84,87	0,04	84,61	83,94	0,04	0,04	24	0	0	72	48,2	23,81	0,35	0,24	-
16.03.2026	2,332	0	102,6	100,63	0,04	100,17	99,46	0,04	0,04	24	0	0	72,8	49,6	23,24	0,35	0,24	-
17.03.2026	2,183	0	94,94	93,12	0,04	92,71	92,07	0,04	0,04	24	0	0	72,3	48,8	23,51	0,35	0,24	-
18.03.2026	2,164	0	97,03	95,26	0,04	94,76	94,14	0,04	0,04	24	0	0	72,3	49,4	22,83	0,35	0,24	-
Итого:	69,288	0	2969,38	2915,35	0,9800000000000001	2895,28	2879,41	0,9800000000000001	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,288																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	841,994	38921,59	38148,58	32	37964,29	37655,07	32
18.03.2026	911,282	41890,97	41063,93	32,98	40859,57	40534,48	32,98

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:24:10