

#126165#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9134
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207663
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,226	0	106,61	104,8	0,14	104,31	103,65	0,14	0,14	24	0	0	69,2	47,9	21,28	0,35	0,24	5,5
25.03.2025	2,162	0	110,21	108,53	0,14	107,85	107,33	0,14	0,14	24	0	0	68,9	49	19,97	0,35	0,24	4,4
26.03.2025	2,141	0	100,19	98,45	0,13	98,05	97,42	0,13	0,13	24	0	0	68,7	46,9	21,76	0,35	0,24	6,9
27.03.2025	2,122	0	105,04	103,33	0,13	102,8	102,21	0,13	0,13	24	0	0	68,5	47,9	20,6	0,35	0,24	5,7
28.03.2025	1,902	0	85,58	84,04	0,14	83,76	83,22	0,14	0,14	24	0	0	68,9	46,2	22,64	0,35	0,24	8,9
29.03.2025	1,626	0	73,97	72,66	0,14	72,39	71,91	0,14	0,14	24	0	0	68,5	46,2	22,35	0,35	0,24	9,9
30.03.2025	1,92	0	88,16	86,56	0,13	86,26	85,64	0,13	0,13	24	0	0	68,8	46,7	22,18	0,35	0,24	6,8
31.03.2025	1,987	0	92,32	90,65	0,14	90,37	89,73	0,14	0,14	24	0	0	68,9	47	21,92	0,35	0,24	5,9
01.04.2025	1,84	-0,005	106,8	105,46	1,99	104,49	104,07	1,99	1,99	24	0	0	69	52,5	16,59	0,35	0,24	-
02.04.2025	1,801	0	83,79	82,3	0,15	81,99	81,45	0,15	0,15	24	0	0	68,9	47	21,89	0,35	0,24	-
03.04.2025	1,551	0	68,69	67,35	0,14	67,2	66,67	0,14	0,14	24	0	0	69,3	46,3	22,98	0,35	0,24	-
04.04.2025	1,695	0	78,05	76,6	0,14	76,38	75,78	0,14	0,14	24	0	0	69	46,9	22,11	0,35	0,24	-
05.04.2025	2,146	0	98,2	96,36	0,14	95,91	95,24	0,14	0,14	24	0	0	72	49,7	22,3	0,35	0,24	-
06.04.2025	2,338	0	105,18	103,23	0,14	102,64	101,95	0,14	0,14	24	0	0	73,8	51,1	22,69	0,35	0,24	-
07.04.2025	2,176	0	94,57	92,87	0,18	92,33	91,79	0,18	0,18	24	0	0	72,9	49,4	23,5	0,35	0,24	-
08.04.2025	2,191	0	99,32	97,45	0,14	97,08	96,39	0,14	0,14	24	0	0	70,8	48,4	22,5	0,35	0,24	-
09.04.2025	2,225	0	102	100,07	0,14	99,67	98,94	0,14	0,14	24	0	0	71,2	49	22,24	0,35	0,24	-
10.04.2025	2,358	0	110,09	108,09	0,14	107,58	106,83	0,14	0,14	24	0	0	71,3	49,4	21,88	0,35	0,24	-
11.04.2025	2,091	0	99,85	98,08	0,14	97,65	96,96	0,14	0,14	24	0	0	69,9	48,6	21,32	0,35	0,24	-
12.04.2025	1,856	0	90,51	88,92	0,14	88,56	87,92	0,14	0,14	24	0	0	69,1	48,3	20,85	0,35	0,24	-
13.04.2025	1,44	0	64,89	63,65	0,15	63,48	63	0,15	0,15	24	0	0	68,8	46,2	22,59	0,35	0,24	-
14.04.2025	1,28	0	56,28	55,18	0,13	55,07	54,62	0,13	0,13	24	0	0	68,8	45,6	23,16	0,35	0,24	-
15.04.2025	0,873	0	44,72	43,93	0,06	43,77	43,41	0,06	0,06	24	0	0	69,2	49,3	19,9	0,35	0,24	-
16.04.2025	0,251	0	25,35	25,02	0	24,8	24,64	0	0	24	0	0	68,4	58,2	10,1	0,35	0,24	-
17.04.2025	0,306	0	27,96	27,62	0	27,38	27,21	0	0	24	0	0	68,2	57	11,15	0,35	0,24	-
18.04.2025	0,297	0	26,4	26,02	0	25,87	25,65	0	0	24	0	0	67,7	56,2	11,48	0,35	0,24	-
19.04.2025	0,292	0	22,66	22,27	0	22,18	21,93	0	0	24	0	0	68,4	55,2	13,27	0,35	0,24	-
20.04.2025	0,197	0	16,1	15,79	0	15,74	15,52	0	0	24	0	0	70,1	57,8	12,23	0,35	0,24	-
21.04.2025	0,144	0	30,22	23,49	0	29,74	23,18	0	0	24	0	0	57,5	54,2	3,34	0,35	0,24	-
22.04.2025	0,272	0	16,88	16,57	0	16,54	16,35	0	0	24	0	0	67,9	51,4	16,54	0,35	0,24	-
23.04.2025	0,339	0	20,55	18,27	0	20,13	18,04	0	0	24	0	0	67,8	50,4	17,34	0,35	0,24	-
Итого:	46,045	0	2251,14	2203,61	5,01	2201,97	2178,65	5,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,045																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	399,755	18334,78	18074,77	19,33	17905,12	17860,45	19,33
23.04.2025	445,8	20585,92	20278,38	24,34	20107,09	20039,1	24,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.04.2025 11:47:01