

#148209#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 05.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 5-9, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00207663	Показания прибора, Гкал 05.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	480,798	474,878	5.92

Подпись исполнителя



с 01.10.25 по 17



#148208#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 05.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 9134
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207663
Номер системы 1
Отчёт сформирован 07.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0,137	0	50,4	31,52	0	49,7	31,11	0	0	24	0	0	53,6	52,8	0,83	0,35	0,24
02.10.2025	-	0,289	0	24,89	24,57	0	24,38	24,19	0	0	24	0	0	68,7	56,9	11,81	0,35	0,24
03.10.2025	-	0,809	-0,001	45,93	45,26	0,47	44,96	44,69	0,47	0,47	24	0	0	68,5	51	17,53	0,35	0,24
04.10.2025	-	1,632	0	80,95	79,6	0,16	79,2	78,71	0,16	0,16	24	0	0	68,8	48,3	20,5	0,35	0,24
05.10.2025	-	1,598	0	77,41	76,06	0,1	75,74	75,25	0,1	0,1	24	0	0	68,6	47,5	21,08	0,35	0,24
Итого:	-	4,465	-0,001	279,58	257,01	0,73	273,98	253,95	0,73	0,73	120	0	-	65,64	51,3	14,35	0,35	0,24

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.09.2025	474,878	22926,25	22407,93	25,37	22402,02	22136,91	25,37
05.10.2025	480,798	23274,39	22732,22	26,19	22743,08	22457,41	26,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения