

#162790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 5-9, Калининград
4402
9134
ВКТ-7
00207663
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,137	0	50,4	31,52	0	49,7	31,11	0	0	24	0	0	53,6	52,8	0,83	0,35	0,24	-
02.10.2025	0,289	0	24,89	24,57	0	24,38	24,19	0	0	24	0	0	68,7	56,9	11,81	0,35	0,24	-
03.10.2025	0,809	-0,001	45,93	45,26	0,47	44,96	44,69	0,47	0,47	24	0	0	68,5	51	17,53	0,35	0,24	-
04.10.2025	1,632	0	80,95	79,6	0,16	79,2	78,71	0,16	0,16	24	0	0	68,8	48,3	20,5	0,35	0,24	-
05.10.2025	1,598	0	77,41	76,06	0,1	75,74	75,25	0,1	0,1	24	0	0	68,6	47,5	21,08	0,35	0,24	-
06.10.2025	1,455	0	68,56	67,28	0,09	67,08	66,55	0,09	0,09	24	0	0	68,9	47,2	21,68	0,35	0,24	-
07.10.2025	1,609	-0,001	75,86	74,56	0,64	74,22	73,75	0,64	0,64	24	0	0	69	47,8	21,23	0,35	0,24	-
08.10.2025	1,697	0	78,81	77,51	0,1	77,13	76,68	0,1	0,1	24	0	0	68,8	46,8	21,95	0,35	0,24	-
09.10.2025	1,527	0	71,71	70,53	0,08	70,2	69,8	0,08	0,08	24	0	0	68,2	46,5	21,67	0,35	0,24	-
10.10.2025	1,549	0	78,76	77,61	0,08	77,09	76,77	0,08	0,08	24	0	0	68,1	48,1	20,05	0,35	0,24	-
11.10.2025	1,452	0	65,43	64,31	0,08	64,01	63,64	0,08	0,08	24	0	0	69	46,4	22,61	0,35	0,24	-
12.10.2025	1,508	0	67,68	66,6	0,09	66,22	65,93	0,09	0,09	24	0	0	68,9	46,2	22,71	0,35	0,24	-
13.10.2025	1,695	0	81,13	79,85	0,09	79,41	78,97	0,09	0,09	24	0	0	68,5	47,2	21,3	0,35	0,24	-
14.10.2025	1,808	0	88,41	86,87	0,1	86,5	85,93	0,1	0,1	24	0	0	68,8	47,9	20,82	0,35	0,24	-
15.10.2025	1,671	0	78,81	77,49	0,09	77,09	76,66	0,09	0,09	24	0	0	69,2	47,5	21,62	0,35	0,24	-
16.10.2025	1,648	0	77,41	76,15	0,1	75,77	75,32	0,1	0,1	24	0	0	69,2	47,5	21,67	0,35	0,24	-
17.10.2025	1,585	0	73,78	72,6	0,1	72,19	71,82	0,1	0,1	24	0	0	69,1	47,2	21,89	0,35	0,24	-
18.10.2025	1,924	0	92,96	91,58	0,08	90,96	90,58	0,08	0,08	24	0	0	68,6	47,4	21,12	0,35	0,24	-
19.10.2025	2,032	0	99,58	98,22	0,1	97,45	97,15	0,1	0,1	24	0	0	68,8	47,9	20,84	0,35	0,24	-
20.10.2025	2,039	0	102,48	101,25	0,09	100,23	100,06	0,09	0,09	24	0	0	69,9	49,5	20,32	0,35	0,24	-
21.10.2025	2,087	0	106,21	104,77	0,08	103,92	103,55	0,08	0,08	24	0	0	69,3	49,2	20,05	0,35	0,24	-
22.10.2025	1,865	0	89,68	88,32	0,15	87,74	87,36	0,15	0,15	24	0	0	69,1	48	21,18	0,35	0,24	-
23.10.2025	1,634	-0,006	71,92	70,85	1,89	70,34	70,05	1,89	1,89	24	0	0	70	48	22,01	0,35	0,24	-
Итого:	35,25	0	1748,76	1703,36	4,76	1711,53	1684,52	4,76	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,25																	

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	474,878	22926,25	22407,93	25,37	22402,02	22136,91	25,37
23.10.2025	510,128	24675,01	24111,29	30,13	24113,55	23821,43	30,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 9:44:44