

#166195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 5-9, Калининград
4402
9134
ВКТ-7
00207663
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,722	0	74,7	73,49	0	73,01	72,73	0	0	24	0	0	70,5	46,9	23,58	0,35	0,24	-
25.10.2025	1,783	0	79,23	77,93	0,01	77,48	77,09	0,01	0,01	24	0	0	70,4	47,4	23,02	0,35	0,24	-
26.10.2025	1,859	0	84,82	83,46	0	82,93	82,53	0	0	24	0	0	70,6	48,2	22,41	0,35	0,24	-
27.10.2025	1,995	0	95,14	93,72	0,04	92,98	92,65	0,04	0,04	24	0	0	70,6	49,2	21,43	0,35	0,24	-
28.10.2025	1,971	0	90,28	88,87	0,01	88,26	87,9	0,01	0,01	24	0	0	70,8	48,5	22,33	0,35	0,24	-
29.10.2025	1,929	0	85,89	84,57	0,01	83,94	83,64	0,01	0,01	24	0	0	70,9	47,9	22,99	0,35	0,24	-
30.10.2025	1,887	0	86,75	85,46	0,02	84,8	84,5	0,02	0,02	24	0	0	70,6	48,4	22,23	0,35	0,24	-
31.10.2025	1,915	0	105,76	104,56	0,02	103,4	103,21	0,02	0,02	24	0	0	70,7	52,3	18,44	0,35	0,24	-
01.11.2025	1,9	0	84,46	83,31	0,03	82,57	82,39	0,03	0,03	24	0	0	71,1	48,2	22,98	0,35	0,24	-
02.11.2025	1,807	0	80,77	79,67	0,02	78,97	78,82	0,02	0,02	24	0	0	70,4	47,6	22,83	0,35	0,24	-
03.11.2025	1,705	0	74,44	73,41	0,03	72,77	72,65	0,03	0,03	24	0	0	70,5	47,1	23,44	0,35	0,24	-
04.11.2025	1,9	0	82,74	81,59	0,02	80,88	80,72	0,02	0,02	24	0	0	70,8	47,3	23,46	0,35	0,24	-
05.11.2025	1,659	0	70,46	69,52	0,03	68,87	68,8	0,03	0,03	24	0	0	70,8	46,8	24,04	0,35	0,24	-
06.11.2025	1,649	0	70,63	69,67	0,03	69,05	68,93	0,03	0,03	24	0	0	70,7	46,9	23,83	0,35	0,24	-
07.11.2025	1,924	0	87,3	86,11	0,02	85,33	85,15	0,02	0,02	24	0	0	70,7	48,2	22,52	0,35	0,24	-
08.11.2025	2,106	0	98,86	97,57	0,02	96,63	96,45	0,02	0,02	24	0	0	70,6	48,8	21,78	0,35	0,24	-
09.11.2025	2,288	0	113,76	112,39	0,03	111,22	111,04	0,03	0,03	24	0	0	70,5	50	20,56	0,35	0,24	-
10.11.2025	2,153	0	102,76	101,44	0,02	100,46	100,27	0,02	0,02	24	0	0	70,6	49,2	21,42	0,35	0,24	-
11.11.2025	1,51	0	67,8	66,92	0,04	66,27	66,16	0,04	0,04	24	0	0	70,8	48,1	22,76	0,35	0,24	-
12.11.2025	1,971	0	89,98	88,81	0,01	87,95	87,84	0,01	0,01	24	0	0	70,5	48,1	22,4	0,35	0,24	-
13.11.2025	1,89	0	154,56	153,35	0,03	151	150,86	0,03	0,03	24	0	0	71,3	58,9	12,43	0,35	0,24	-
14.11.2025	1,892	0	83,63	82,47	0,03	81,76	81,61	0,03	0,03	24	0	0	70,3	47,2	23,14	0,35	0,24	-
15.11.2025	2,144	0	98,37	96,98	0,03	96,13	95,87	0,03	0,03	24	0	0	71,4	49,1	22,29	0,35	0,24	-
16.11.2025	2,693	0	119,35	117,7	0,02	116,27	116,15	0,02	0,02	24	0	0	75,9	52,8	23,15	0,35	0,24	-
17.11.2025	2,348	0	108,23	106,83	0,05	105,62	105,5	0,05	0,05	24	0	0	73,7	51,4	22,21	0,35	0,24	-
18.11.2025	2,473	0	118,64	117,15	0,01	115,84	115,68	0,01	0,01	24	0	0	72,7	51,4	21,33	0,35	0,24	-
19.11.2025	2,39	0	108,54	107,09	0,03	105,93	105,79	0,03	0,03	24	0	0	73,3	50,7	22,55	0,35	0,24	-
20.11.2025	2,622	0	123,02	121,43	0,02	119,94	119,81	0,02	0,02	24	0	0	74,9	53,1	21,84	0,35	0,24	-
21.11.2025	2,512	0	113,12	111,62	0,02	110,34	110,19	0,02	0,02	24	0	0	74,7	51,9	22,78	0,35	0,24	-
22.11.2025	2,553	0	112,71	111,13	0,01	109,92	109,74	0,01	0,01	24	0	0	74,7	51,5	23,19	0,35	0,24	-
23.11.2025	2,918	0	123,92	122,21	0,02	120,52	120,49	0,02	0,02	24	0	0	79	54,8	24,19	0,35	0,24	-
Итого:	64,068	0	2990,62	2950,43	0,68	2921,04	2915,16	0,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,068																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	510,128	24675,01	24111,29	30,13	24113,55	23821,43	30,13
23.11.2025	574,196	27665,63	27061,72	30,81	27034,59	26736,59	30,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:33:18