

#193875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 5-9, Калининград
4402
9134
ВКТ-7
00207663
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,292	0	127,88	125,62	0,01	123,99	123,7	0,01	0,01	24	0	0	83,8	57,2	26,52	0,35	0,24	-6,3
25.12.2025	3,162	0	135,11	133,27	0,02	131,26	131,28	0,02	0,02	24	0	0	80,6	56,6	24,06	0,35	0,24	-5,6
26.12.2025	2,495	0	114,55	113,05	0,01	111,83	111,68	0,01	0,01	24	0	0	72,5	50,2	22,3	0,35	0,24	4,4
27.12.2025	2,345	0	110	108,49	0,02	107,52	107,24	0,02	0,02	24	0	0	71	49,2	21,8	0,35	0,24	5,4
28.12.2025	2,448	0	119,77	118,17	0,01	117,06	116,8	0,01	0,01	24	0	0	71	50,1	20,9	0,35	0,24	3,8
29.12.2025	2,477	0	111,82	110,21	0,01	109,06	108,82	0,01	0,01	24	0	0	74	51,3	22,7	0,35	0,24	2,5
30.12.2025	2,901	0	120,41	118,56	0,02	117,1	116,93	0,02	0,02	24	0	0	78,8	54,1	24,74	0,35	0,24	-1,1
31.12.2025	3,159	0	122,66	120,69	0,01	119,1	118,95	0,01	0,01	24	0	0	81,7	55,2	26,48	0,35	0,24	-4,2
01.01.2026	3,182	0	135	133,12	0,02	131,16	131,15	0,02	0,02	24	0	0	80,4	56,2	24,22	0,35	0,24	-5,2
02.01.2026	2,763	0	113,05	111,36	0,02	110,04	109,94	0,02	0,02	24	0	0	77,6	52,5	25,07	0,35	0,24	1,2
03.01.2026	2,89	0	120,11	118,31	0,01	116,86	116,69	0,01	0,01	24	0	0	78,5	53,8	24,71	0,35	0,24	-0,6
04.01.2026	3,071	0	126,93	125,08	0,02	123,32	123,25	0,02	0,02	24	0	0	80,7	55,8	24,86	0,35	0,24	-4
05.01.2026	3,066	0	123,36	121,48	0,02	119,82	119,73	0,02	0,02	24	0	0	80,9	55,4	25,56	0,35	0,24	-3
06.01.2026	3,19	0	121,98	120,04	0,01	118,27	118,24	0,01	0,01	24	0	0	83,6	56,7	26,94	0,35	0,24	-5,5
07.01.2026	3,527	0	140,72	138,6	0,02	136,31	136,3	0,02	0,02	24	0	0	85,3	59,5	25,81	0,35	0,24	-7,8
08.01.2026	3,982	0	162,85	160,46	0,01	157,57	157,64	0,01	0,01	24	0	0	86,9	61,7	25,22	0,35	0,24	-11
09.01.2026	3,697	0	147,52	145,31	0,01	142,78	142,88	0,01	0,01	24	0	0	86,3	60,5	25,83	0,35	0,24	-9,6
10.01.2026	3,332	0	132,31	130,27	0,02	128,33	128,26	0,02	0,02	24	0	0	83,5	57,6	25,89	0,35	0,24	-5,2
11.01.2026	3,247	0	126,54	124,49	0,02	122,8	122,64	0,02	0,02	24	0	0	82,5	56,1	26,41	0,35	0,24	-5,2
12.01.2026	3,351	0	129,17	127,06	0,01	125,18	125,13	0,01	0,01	24	0	0	84,2	57,5	26,72	0,35	0,24	-
13.01.2026	3,772	0	156,73	154,39	0,02	151,8	151,75	0,02	0,02	24	0	0	85,4	60,6	24,79	0,35	0,24	-
14.01.2026	3,706	0	154,27	152,03	0,01	149,49	149,48	0,01	0,01	24	0	0	84,8	60	24,76	0,35	0,24	-
15.01.2026	3,254	0	140,64	138,62	0,01	136,72	136,58	0,01	0,01	24	0	0	79,6	55,8	23,79	0,35	0,24	-
16.01.2026	3,392	0	143,46	141,34	0,02	139,22	139,14	0,02	0,02	24	0	0	82,4	58,1	24,33	0,35	0,24	-
17.01.2026	3,538	0	142,6	140,43	0,02	138,11	138,1	0,02	0,02	24	0	0	85,5	60	25,56	0,35	0,24	-
18.01.2026	3,722	0	147,94	145,66	0,01	143,11	143,15	0,01	0,01	24	0	0	87	61	25,97	0,35	0,24	-
19.01.2026	3,815	0	154,44	152,12	0,01	149,35	149,43	0,01	0,01	24	0	0	87,4	61,9	25,5	0,35	0,24	-
20.01.2026	3,641	0	141,33	139,09	0,02	136,73	136,74	0,02	0,02	24	0	0	87,2	60,6	26,55	0,35	0,24	-
21.01.2026	3,632	0	137,11	134,87	0,01	132,65	132,66	0,01	0,01	24	0	0	87,2	59,8	27,33	0,35	0,24	-
22.01.2026	4,046	0	169,31	166,88	0,02	163,71	163,84	0,02	0,02	24	0	0	87,6	62,9	24,65	0,35	0,24	-
23.01.2026	3,859	0	156,76	154,46	0,01	151,71	151,77	0,01	0,01	24	0	0	86,8	61,4	25,37	0,35	0,24	-
Итого:	101,954	0	4186,33	4123,53	0,46	4061,96	4059,89	0,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,954																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	647,584	30999,04	30347,18	31,09	30287,26	29981,43	31,09
23.01.2026	749,538	35185,37	34470,71	31,55	34349,22	34041,32	31,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:56:49