

#207420#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград
7032
ВКТ-7
00246440
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	11,453	437,97	435,87	423,76	428,63	-4,87	24	0	0	86,9	59,9	26,99	0,43	0,38	-9,4
25.01.2026	11,516	477,97	475,48	462,82	467,33	-4,51	24	0	0	85,8	61	24,85	0,43	0,38	-7,3
26.01.2026	10,801	491,34	489,42	476,63	481,19	-4,56	24	0	0	83	60,4	22,64	0,43	0,38	-4,4
27.01.2026	10,832	499,92	497,85	485,03	489,41	-4,38	24	0	0	82,9	60,6	22,31	0,43	0,38	-3,8
28.01.2026	10,953	468,66	466,82	454,38	459,11	-4,73	24	0	0	83,9	59,8	24,08	0,42	0,38	-6
29.01.2026	11,295	435,75	433,95	421,68	426,73	-5,05	24	0	0	86,8	60	26,75	0,42	0,38	-9,7
30.01.2026	11,59	414,51	412,71	400,67	405,98	-5,31	24	0	0	88,4	59,5	28,89	0,41	0,38	-12,4
31.01.2026	11,595	396,54	394,87	383,31	388,65	-5,34	24	0	0	88,5	58,3	30,21	0,41	0,38	-13,8
01.02.2026	11,777	365,19	363,62	352,74	358,28	-5,54	24	0	0	89,4	56	33,34	0,4	0,38	-18,9
02.02.2026	12,16	365	363,31	352,35	358,05	-5,7	24	0	0	90,2	55,7	34,48	0,41	0,38	-20,1
03.02.2026	12,17	396,28	394,1	382,28	387,67	-5,39	24	0	0	91,3	59,5	31,78	0,42	0,38	-18
04.02.2026	12,124	421,98	419,58	407,25	412,4	-5,15	24	0	0	90,5	60,8	29,72	0,43	0,38	-12,3
05.02.2026	12,014	482,63	479,69	466,4	470,96	-4,56	24	0	0	88,7	63	25,71	0,44	0,38	-7,6
06.02.2026	11,102	513,62	510,9	497,57	501,65	-4,08	24	0	0	85,1	62,8	22,28	0,43	0,38	-3,2
07.02.2026	10,924	501,54	499,13	486,4	490,56	-4,16	24	0	0	83,4	61	22,42	0,43	0,38	-3,3
08.02.2026	11,152	476,6	474,27	461,99	466,34	-4,35	24	0	0	84,1	60	24,11	0,42	0,38	-4,9
09.02.2026	11,253	415,91	414,02	402,18	407,2	-5,02	24	0	0	87,7	59,7	27,95	0,42	0,38	-12,1
10.02.2026	11,101	420,71	418,89	407,19	412,09	-4,9	24	0	0	86,5	59,2	27,23	0,43	0,38	-12,4
11.02.2026	10,655	493,55	492,76	478,79	484,38	-5,59	24	0	0	83	60,7	22,23	0,43	0,38	-3,8
12.02.2026	9,807	492,03	491,97	478,42	484,04	-5,62	24	0	0	79,5	59	20,49	0,43	0,38	-0,7
13.02.2026	9,915	480,6	480,9	467,02	473,11	-6,09	24	0	0	80,4	59,2	21,22	0,42	0,38	-1,2
14.02.2026	10,619	453,93	453,76	440,03	446,19	-6,16	24	0	0	84,2	60	24,11	0,42	0,38	-6,7
15.02.2026	11,63	447,1	445,49	432,08	437,67	-5,59	24	0	0	88,7	61,8	26,87	0,42	0,38	-11,2
16.02.2026	11,739	427,03	425,44	412,01	417,82	-5,81	24	0	0	90,9	62,5	28,44	0,42	0,38	-
17.02.2026	11,633	430,85	429,67	416,07	422,1	-6,03	24	0	0	89,6	61,7	27,91	0,43	0,38	-
Итого:	281,81	11207,21	11164,47	10849,05	10977,54	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	281,81														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	2305,967	226623,84	227788,26	215413,02	217818,4
17.02.2026	2587,777	237831,05	238952,73	226262,07	228795,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:43:04