

#282880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	11,064	462,55	461,33	448,14	453,58	-5,44	24	0	0	84,9	60,3	24,66	0,43	0,38	-
19.02.2026	10,25	469,53	467,95	455,88	460,37	-4,49	24	0	0	81,6	59,2	22,47	0,43	0,38	-
20.02.2026	10,117	487,86	485,2	473,78	477,12	-3,34	24	0	0	81,3	59,9	21,33	0,43	0,38	-
21.02.2026	10,137	464,87	462,35	451,68	455,06	-3,38	24	0	0	80,6	58,2	22,43	0,43	0,38	-
22.02.2026	9,223	483	481,72	470,38	474,38	-4	24	0	0	76,9	57,3	19,6	0,41	0,37	-
23.02.2026	8,631	406,98	408,35	396,58	402,75	-6,17	24	0	0	75,8	54,1	21,76	0,4	0,37	-
24.02.2026	8,26	372,82	374,2	363,53	369,42	-5,89	24	0	0	74,8	52,1	22,73	0,4	0,37	-
25.02.2026	8,786	393,33	395,01	383,08	389,63	-6,55	24	0	0	76,9	53,9	22,93	0,41	0,36	-
26.02.2026	8,016	385,6	385,07	375,82	379,78	-3,96	24	0	0	75,5	54,2	21,32	0,45	0,37	-
27.02.2026	6,444	423,66	420,99	413,69	414,63	-0,94	24	0	0	72,6	57	15,56	0,45	0,36	-
28.02.2026	6,436	439,8	438,89	429,51	432,17	-2,66	24	0	0	72,4	57,4	14,97	0,43	0,36	-
01.03.2026	6,221	393,25	392,96	384,09	387,24	-3,15	24	0	0	72,1	55,9	16,18	0,43	0,37	-
02.03.2026	6,168	383,97	383,73	374,98	378,16	-3,18	24	0	0	72,4	55,9	16,44	0,44	0,37	-
03.03.2026	6,202	412,65	412,18	402,97	405,96	-2,99	24	0	0	72,4	57	15,37	0,43	0,37	-
04.03.2026	6,091	374,45	374,1	365,75	368,73	-2,98	24	0	0	72,1	55,4	16,65	0,44	0,37	-
05.03.2026	6,289	381,24	380,82	372,3	375,35	-3,05	24	0	0	72,3	55,4	16,89	0,44	0,37	-
06.03.2026	6,374	392,41	391,59	383,08	385,78	-2,7	24	0	0	72,9	56,3	16,63	0,44	0,36	-
07.03.2026	6,415	403,1	402,17	393,65	396,25	-2,6	24	0	0	72,4	56,1	16,29	0,44	0,36	-
08.03.2026	6,272	426,97	426,12	416,97	419,57	-2,6	24	0	0	72,4	57,3	15,04	0,44	0,36	-
09.03.2026	6,289	428,06	427,62	418,05	421,06	-3,01	24	0	0	72,4	57,3	15,03	0,44	0,35	-
10.03.2026	6,191	439,05	438,65	428,82	431,84	-3,02	24	0	0	72,2	57,7	14,43	0,44	0,35	-
11.03.2026	6,206	453,59	453	442,99	445,81	-2,82	24	0	0	72,3	58,3	13,99	0,44	0,35	-
12.03.2026	6,175	441,85	440,97	431,48	434,03	-2,55	24	0	0	72,5	58,2	14,29	0,45	0,36	-
13.03.2026	6,235	451,51	452,53	440,88	445,33	-4,45	24	0	0	72,6	58,4	14,13	0,44	0,35	-
14.03.2026	6,123	447,26	450,02	436,84	442,93	-6,09	24	0	0	72,2	58,2	13,99	0,43	0,35	-
15.03.2026	6,097	414,36	417,14	404,71	410,83	-6,12	24	0	0	72,1	57	15,07	0,43	0,36	-
16.03.2026	6,204	408,67	410,8	399	404,51	-5,51	24	0	0	72,8	57,3	15,54	0,44	0,36	-
17.03.2026	6,282	429,04	431,26	418,99	424,65	-5,66	24	0	0	72,4	57,4	14,98	0,43	0,36	-
18.03.2026	6,157	400,22	402,74	390,9	396,74	-5,84	24	0	0	72,2	56,4	15,74	0,45	0,38	-
Итого:	209,355	12271,65	12269,46	11968,52	12083,66	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	209,355														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	2587,777	237831,05	238952,73	226262,07	228795,94
18.03.2026	2797,132	250102,7	251222,19	238230,59	240879,6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:30:34