

#166194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград

7032
ВКТ-7
00246440
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	5,149	497,39	502,85	486,15	494,41	-8,26	24	0	0	70,9	60,3	10,58	0,43	0,39	-
25.10.2025	5,077	484,77	492,23	473,91	484,04	-10,13	24	0	0	70,7	60	10,71	0,43	0,39	-
26.10.2025	5,229	478,46	482,33	467,65	474,37	-6,72	24	0	0	71	59,8	11,17	0,43	0,39	-
27.10.2025	5,181	462,96	467,23	452,54	459,61	-7,07	24	0	0	70,8	59,4	11,44	0,43	0,39	-
28.10.2025	5,273	474,96	478,9	464,22	471	-6,78	24	0	0	71,1	59,7	11,36	0,43	0,39	-
29.10.2025	5,259	483,98	488,37	472,99	480,22	-7,23	24	0	0	71,2	60,1	11,12	0,44	0,39	-
30.10.2025	5,243	487,52	491,27	476,53	483,16	-6,63	24	0	0	70,8	59,8	11	0,43	0,39	-
31.10.2025	5,156	475,76	479,94	465,05	472,05	-7	24	0	0	70,7	59,6	11,08	0,43	0,39	-
01.11.2025	5,239	480,8	484,72	469,81	476,6	-6,79	24	0	0	71,4	60,3	11,15	0,43	0,39	-
02.11.2025	5,218	490,48	494,96	479,46	486,77	-7,31	24	0	0	70,8	59,9	10,88	0,43	0,39	-
03.11.2025	5,049	488,04	495,64	477,01	487,32	-10,31	24	0	0	70,9	60,3	10,58	0,43	0,39	-
04.11.2025	5,237	479,81	488,92	468,92	480,79	-11,87	24	0	0	71,1	60	11,16	0,43	0,39	-
05.11.2025	5,118	491,97	501,22	480,81	492,75	-11,94	24	0	0	71,2	60,5	10,64	0,43	0,39	-
06.11.2025	5,162	489,15	498,27	478,04	489,87	-11,83	24	0	0	71,2	60,4	10,79	0,43	0,39	-
07.11.2025	5,103	474,46	482,35	463,7	474,32	-10,62	24	0	0	71	60	11	0,43	0,39	-
08.11.2025	5,071	459,21	466,94	448,83	459,25	-10,42	24	0	0	71	59,7	11,3	0,42	0,38	-
09.11.2025	5,104	446,65	454,18	436,58	446,82	-10,24	24	0	0	70,9	59,2	11,69	0,42	0,39	-
10.11.2025	5,123	460,14	467,55	449,76	459,86	-10,1	24	0	0	71	59,6	11,39	0,43	0,39	-
11.11.2025	5,185	469,48	475,27	458,82	467,38	-8,56	24	0	0	71,2	59,9	11,29	0,44	0,39	-
12.11.2025	5,356	510,53	517,53	499,02	508,89	-9,87	24	0	0	70,8	60,1	10,72	0,45	0,4	-
13.11.2025	5,349	504,77	512,46	493,26	503,81	-10,55	24	0	0	71,3	60,5	10,84	0,44	0,39	-
14.11.2025	5,189	500,3	507,03	489,02	498,54	-9,52	24	0	0	70,9	60,2	10,61	0,43	0,39	-
15.11.2025	5,214	473,34	479,68	462,47	471,59	-9,12	24	0	0	71,7	60,4	11,27	0,43	0,4	-
16.11.2025	5,808	463,26	469,12	451,4	460,55	-9,15	24	0	0	76	63,2	12,85	0,44	0,4	-
17.11.2025	5,508	464,69	470,39	453,38	462,12	-8,74	24	0	0	73,9	61,8	12,14	0,44	0,38	-
18.11.2025	5,635	347,84	350,96	339,67	345,69	-6,02	24	0	0	72,5	56	16,52	0,48	0,36	-
19.11.2025	6,434	184,71	184,46	180,33	183,27	-2,94	24	0	0	72,8	37,1	35,7	0,47	0,36	-
20.11.2025	6,592	176,21	174,88	171,84	173,78	-1,94	24	0	0	74,5	36,1	38,4	0,47	0,36	-
21.11.2025	6,59	179,48	178,03	175,08	176,88	-1,8	24	0	0	74,4	36,7	37,66	0,46	0,36	-
22.11.2025	6,478	173,82	172,26	169,55	171,19	-1,64	24	0	0	74,4	36,2	38,22	0,46	0,36	-
23.11.2025	7,043	170,86	169,16	166,24	168,08	-1,84	24	0	0	78,6	36,2	42,39	0,46	0,36	-
Итого:	169,372	13225,8	13379,1	12922,04	13164,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	169,372														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1659,553	192181,8	193453,25	181847,04	183997,9
23.11.2025	1828,925	205407,6	206832,35	194769,08	197162,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:29:29