

#190293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград
7032
ВКТ-7
00246440
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	7,079	169,19	167,77	164,54	166,73	-2,19	24	0	0	79,3	36,2	43,03	0,46	0,36	-3,9
25.11.2025	6,936	171,73	170,49	167,17	169,43	-2,26	24	0	0	77,6	36,1	41,5	0,45	0,37	-0,9
26.11.2025	6,495	163,53	158,11	159,29	157,13	2,16	24	0	1	76,6	35,9	40,76	0,45	0,38	-0,4
27.11.2025	7,173	195,27	180,2	190,27	178,91	11,36	24	0	1	76,1	38,4	37,7	0,45	0,38	-1,3
28.11.2025	7,148	197,33	183,35	192,29	182,05	10,24	24	0	1	75,8	38,6	37,19	0,45	0,39	-0,4
29.11.2025	7,118	191,76	177,87	186,93	176,69	10,24	24	0	1	75,6	37,5	38,07	0,45	0,38	-0,3
30.11.2025	7,105	190,54	179,04	185,66	177,82	7,84	24	0	1	76,1	37,8	38,25	0,45	0,39	-0,5
01.12.2025	7,065	196,82	187,26	191,9	185,95	5,95	24	0	1	75	38,2	36,81	0,46	0,38	-
02.12.2025	7,533	212	203,86	206,52	202,29	4,23	24	0	0	76,6	40,1	36,48	0,47	0,37	-
03.12.2025	7,304	232,2	224,63	226,7	222,84	3,86	24	0	0	73	40,8	32,23	0,47	0,37	-
04.12.2025	7,029	230,16	222,45	224,91	220,75	4,16	24	0	0	71,3	40	31,27	0,48	0,37	-
05.12.2025	6,939	239,09	231,83	233,73	230	3,73	24	0	0	70,6	40,9	29,7	0,46	0,37	-
06.12.2025	6,678	376,35	371,73	367,91	366,91	1	24	0	0	70,7	52,5	18,14	0,45	0,38	-
07.12.2025	6,579	360,93	356,91	352,88	352,41	0,47	24	0	0	70,5	51,8	18,64	0,46	0,37	-
08.12.2025	6,563	382,5	378,73	373,8	373,62	0,18	24	0	0	71,2	53,6	17,55	0,46	0,37	-
09.12.2025	6,531	415,08	411,41	405,72	405,67	0,05	24	0	0	70,8	54,8	16,09	0,46	0,37	-
10.12.2025	6,395	419,68	416,23	410,21	410,26	-0,05	24	0	0	71	55,4	15,59	0,45	0,37	-
11.12.2025	6,357	411,32	407,56	402,03	401,76	0,27	24	0	0	71	55,2	15,8	0,45	0,37	-
12.12.2025	6,23	400,96	397,37	391,87	391,7	0,17	24	0	0	71,1	55,2	15,89	0,45	0,37	-
13.12.2025	6,176	376,65	373,3	368,18	368,2	-0,02	24	0	0	70,8	54	16,77	0,45	0,38	-
14.12.2025	6,347	390,32	387,26	381,47	381,9	-0,43	24	0	0	71	54,4	16,62	0,45	0,38	-
15.12.2025	6,045	363,25	360,79	355,08	355,91	-0,83	24	0	0	70,8	53,8	17,03	0,45	0,38	-
16.12.2025	6,458	369,7	366,76	360,98	361,61	-0,63	24	0	0	72,7	54,8	17,88	0,45	0,38	-
17.12.2025	6,854	378,39	375,13	368,74	369,41	-0,67	24	0	0	75,9	57,3	18,57	0,45	0,38	-
18.12.2025	6,786	372,16	369,19	362,94	363,8	-0,86	24	0	0	74,6	56	18,68	0,45	0,38	-
19.12.2025	6,286	372,27	369,79	363,71	364,69	-0,98	24	0	0	71,7	54,4	17,28	0,45	0,38	-
20.12.2025	6,214	371,48	368,98	363,15	364,02	-0,87	24	0	0	70,6	53,5	17,11	0,45	0,38	-
21.12.2025	6,213	367,47	364,65	359,16	359,7	-0,54	24	0	0	71,1	53,8	17,29	0,45	0,38	-
22.12.2025	6,128	368,39	366,23	359,94	361,14	-1,2	24	0	0	71,5	54,4	17,02	0,44	0,38	-
23.12.2025	7,023	368,52	365,98	358,88	360,37	-1,49	24	0	0	76,9	57,4	19,56	0,44	0,37	-
Итого:	200,787	9255,04	9094,86	9036,56	8983,67	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	200,787														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1828,925	205407,6	206832,35	194769,08	197162,88
23.12.2025	2029,712	214662,64	215927,21	203805,64	206146,55

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2025 11:21:34