

#193874#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград
7032
ВКТ-7
00246440
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	7,872	358,46	355,17	347,58	349,04	-1,46	24	0	0	83,7	61,1	22,61	0,44	0,38	-6,3
25.12.2025	7,426	347,66	345,15	337,75	339,63	-1,88	24	0	0	80,8	58,8	21,96	0,45	0,37	-5,6
26.12.2025	6,53	386,63	383,66	377,47	378,16	-0,69	24	0	0	72,8	55,5	17,29	0,45	0,38	4,4
27.12.2025	6,334	378,57	375,42	370,01	370,32	-0,31	24	0	0	71	53,8	17,12	0,44	0,38	5,4
28.12.2025	6,392	357,12	353,5	349,08	348,91	0,17	24	0	0	70,8	52,5	18,3	0,45	0,38	3,8
29.12.2025	6,791	371,09	366,99	362,08	361,77	0,31	24	0	0	73,9	55,1	18,75	0,45	0,38	2,5
30.12.2025	7,597	362,46	358,17	352,61	352,72	-0,11	24	0	0	78,7	57,2	21,53	0,44	0,38	-1,1
31.12.2025	7,78	337,02	333,15	327,22	327,93	-0,71	24	0	0	81,7	57,9	23,76	0,44	0,38	-4,2
01.01.2026	7,284	331,3	328,33	321,96	323,24	-1,28	24	0	0	80,3	57,7	22,6	0,45	0,38	-5,2
02.01.2026	7,177	355,22	352,01	345,78	346,73	-0,95	24	0	0	77,6	56,8	20,74	0,44	0,38	1,2
03.01.2026	7,223	338,32	335,24	329,19	330,26	-1,07	24	0	0	78,4	56,4	21,93	0,44	0,38	-0,6
04.01.2026	7,492	333,88	330,86	324,36	325,76	-1,4	24	0	0	80,6	57,6	23,07	0,44	0,38	-4
05.01.2026	7,578	341,92	338,65	332,13	333,33	-1,2	24	0	0	80,9	58,1	22,8	0,44	0,38	-3
06.01.2026	7,964	345,98	342,38	335,45	336,65	-1,2	24	0	0	83,9	60,2	23,71	0,44	0,38	-5,5
07.01.2026	7,985	328,66	325,14	318,39	319,68	-1,29	24	0	0	85,2	60,2	25,06	0,43	0,38	-7,8
08.01.2026	8,002	307,8	304,83	297,86	299,76	-1,9	24	0	0	86,8	59,9	26,82	0,43	0,39	-11
09.01.2026	8,088	309,31	306,11	299,43	301,15	-1,72	24	0	0	86	59,1	26,97	0,44	0,38	-9,6
10.01.2026	8,29	351,45	347,69	340,84	342,07	-1,23	24	0	0	83,4	59,1	24,29	0,44	0,38	-5,2
11.01.2026	8,273	354,98	351,05	344,48	345,48	-1	24	0	0	82,5	58,5	23,99	0,41	0,36	-5,2
12.01.2026	8,963	360,42	356,33	349,35	350,62	-1,27	24	0	1	84,3	58,6	25,67	0,43	0,39	-
13.01.2026	11,46	437,01	427,18	423,25	420,43	2,82	24	0	0	85,4	58,4	27,05	0,43	0,38	-
14.01.2026	11,473	448,32	440,81	434,32	433,81	0,51	24	0	0	85,1	58,7	26,39	0,43	0,38	-
15.01.2026	10,298	476,1	473,03	462,77	465,72	-2,95	24	0	0	79,9	57,7	22,24	0,43	0,38	-
16.01.2026	10,729	459,29	457,73	445,6	450,4	-4,8	24	0	0	82,8	58,8	24,06	0,43	0,38	-
17.01.2026	11,51	467,37	466,02	452,49	458,15	-5,66	24	0	0	86	60,6	25,41	0,43	0,38	-
18.01.2026	11,623	448,46	448,04	433,83	440,45	-6,62	24	0	0	87,3	60,5	26,75	0,43	0,38	-
19.01.2026	11,643	448,66	448,37	433,87	440,68	-6,81	24	0	0	87,7	60,9	26,8	0,43	0,38	-
20.01.2026	11,75	464,86	463,88	449,66	455,87	-6,21	24	0	0	87,3	61,2	26,09	0,43	0,38	-
21.01.2026	11,627	463,72	461,28	448,5	453,22	-4,72	24	0	0	87,5	61,6	25,88	0,42	0,38	-
22.01.2026	11,482	430,45	428,61	416,26	421,43	-5,17	24	0	0	87,7	60,2	27,54	0,43	0,38	-
23.01.2026	11,619	458,71	456,27	443,81	448,48	-4,67	24	0	0	86,9	60,8	26,14	0,43	0,38	-
Итого:	276,255	11961,2	11861,05	11607,38	11671,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	276,255														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	2029,712	214662,64	215927,21	203805,64	206146,55
23.01.2026	2305,967	226623,84	227788,26	215413,02	217818,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 10:10:34