

#282878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 1 от+ГВС)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8079
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 4,594 | 0 | 135,861 | 0 | 0 | 131,561 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85,8 | 51 | 0 | 0,41 | 0,29 | 0 | - |
| 19.02.2026 | 4,168 | 0 | 129,341 | 0 | 0 | 125,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,4 | 49,2 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 20.02.2026 | 4,005 | 0 | 123,066 | 0 | 0 | 119,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82 | 48,4 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 21.02.2026 | 4,009 | 0 | 126,886 | 0 | 0 | 123,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 48,8 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 22.02.2026 | 3,749 | 0 | 119,221 | 0 | 0 | 116,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,4 | 45,1 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 23.02.2026 | 3,667 | 0 | 119,571 | 0 | 0 | 116,486 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,4 | 45 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 24.02.2026 | 3,867 | 0 | 130,916 | 0 | 0 | 127,586 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 45,5 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 25.02.2026 | 4,039 | 0 | 133,461 | 0 | 0 | 129,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,9 | 46,8 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 26.02.2026 | 3,785 | 0 | 129,626 | 0 | 0 | 126,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,4 | 46,5 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 27.02.2026 | 3,196 | 0 | 108,851 | 0 | 0 | 106,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 43,2 | 0 | 0,43 | 0,27 | 0 | - |
| 28.02.2026 | 2,875 | 0 | 95,815 | 0 | 0 | 93,542 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 42,2 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 01.03.2026 | 3,533 | 0 | 122,766 | 0 | 0 | 119,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 43,5 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 02.03.2026 | 3,358 | 0 | 118,301 | 0 | 0 | 115,474 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 44,1 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 03.03.2026 | 3,083 | 0 | 104,951 | 0 | 0 | 102,452 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 42,9 | 0 | 0,43 | 0,27 | 0 | - |
| 04.03.2026 | 3,829 | 0 | 137,631 | 0 | 0 | 134,353 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 44,6 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 05.03.2026 | 3,964 | 0 | 145,296 | 0 | 0 | 141,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 45,4 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 06.03.2026 | 3,62 | 0 | 131,176 | 0 | 0 | 127,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 45,3 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 07.03.2026 | 3,221 | 0 | 114,401 | 0 | 0 | 111,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 44 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 08.03.2026 | 2,872 | 0 | 97,36 | 0 | 0 | 95,067 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 42,3 | 0 | 0,44 | 0,26 | 0 | - |
| 09.03.2026 | 2,901 | 0 | 98,596 | 0 | 0 | 96,274 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 42,5 | 0 | 0,44 | 0,26 | 0 | - |
| 10.03.2026 | 2,629 | 0 | 87,185 | 0 | 0 | 85,147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 41,4 | 0 | 0,44 | 0,25 | 0 | - |
| 11.03.2026 | 2,464 | 0 | 81,15 | 0 | 0 | 79,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 41,3 | 0 | 0,44 | 0,25 | 0 | - |
| 12.03.2026 | 2,597 | 0 | 84,695 | 0 | 0 | 82,703 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 41 | 0 | 0,43 | 0,25 | 0 | - |
| 13.03.2026 | 2,579 | 0 | 85,625 | 0 | 0 | 83,606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 41,7 | 0 | 0,45 | 0,26 | 0 | - |
| 14.03.2026 | 2,599 | 0 | 83,875 | 0 | 0 | 81,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 40,4 | 0 | 0,45 | 0,25 | 0 | - |
| 15.03.2026 | 2,817 | 0 | 93,78 | 0 | 0 | 91,602 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 41,2 | 0 | 0,43 | 0,26 | 0 | - |
| 16.03.2026 | 2,859 | 0 | 95,97 | 0 | 0 | 93,685 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 42,6 | 0 | 0,43 | 0,26 | 0 | - |
| 17.03.2026 | 2,882 | 0 | 97,315 | 0 | 0 | 95,026 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 42,3 | 0 | 0,44 | 0,26 | 0 | - |
| 18.03.2026 | 3,015 | 0 | 106,106 | 0 | 0 | 103,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 43,5 | 0 | 0,42 | 0,26 | 0 | - |
| Итого: | 96,776 | 0 | 3238,794 | 0 | 0 | 3157,426 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 96,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|
| 17.02.2026 | 489,489 | 15767,135 | 0 | 0 | 15333,826 | 0 | 0 | 3513,08 | 768 | 0,18 | 0 |
| 18.03.2026 | 586,263 | 19005,926 | 0 | 0 | 18491,252 | 0 | 0 | 4209,08 | 1464 | 0,18 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:21:33